Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1404485
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1404485-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	65,39	63,64	1,75	71,65	44,46	27,19	7,06	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
02.03.15	24,00	-	65,58	63,81	1,76	71,15	44,00	27,15	7,08	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
03.03.15	24,00	-	65,48	63,71	1,77	70,79	43,88	26,91	7,09	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
04.03.15	24,00	-	65,30	63,53	1,77	71,16	44,06	27,10	7,07	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
05.03.15	24,00	-	65,41	62,61	2,80	71,39	44,11	27,28	7,10	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
06.03.15	24,00	-	65,74	46,34	19,39	71,38	44,19	27,19	7,14	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
07.03.15	24,00	-	65,51	45,29	20,22	71,46	44,34	27,12	7,10	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
08.03.15	24,00	-	65,76	45,70	20,06	72,09	45,02	27,07	7,09	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
09.03.15	24,00	-	66,15	47,52	18,63	72,08	45,52	26,56	7,12	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
10.03.15	24,00	-	66,06	64,43	1,63	71,60	45,00	26,60	7,13	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
11.03.15	24,00	-	65,87	63,88	1,99	70,70	44,66	26,04	7,11	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
12.03.15	24,00	-	65,72	56,90	8,83	69,53	43,88	25,65	7,09	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
13.03.15	24,00	-	65,72	55,22	10,50	69,65	43,82	25,83	7,11	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
14.03.15	24,00	-	65,45	54,95	10,50	69,81	44,03	25,78	7,09	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
15.03.15	24,00	-	65,28	55,31	9,97	69,75	44,16	25,59	7,05	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
16.03.15	24,00	-	65,56	63,94	1,62	69,59	44,34	25,25	7,07	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
17.03.15	24,00	-	65,60	62,47	3,13	68,74	44,23	24,51	7,02	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
18.03.15	24,00	-	65,16	60,44	4,72	68,04	44,15	23,89	7,03	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
19.03.15	24,00	-	65,26	63,47	1,79	67,87	44,51	23,36	7,11	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
20.03.15	24,00	-	65,23	63,44	1,79	67,81	44,71	23,10	7,12	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
21.03.15	24,00	-	65,39	63,61	1,78	67,80	44,46	23,34	7,08	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
22.03.15	24,00	-	65,18	63,39	1,79	68,16	43,86	24,30	7,09	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
23.03.15	24,00	-	65,51	63,74	1,78	70,42	43,86	26,56	7,11	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
Среднее	24,00	-	65,54	59,02	6,52	70,11	44,32	25,80	7,09	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	552,00		1507,33	1357,35	149,98						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 22:59	-				-	-	-	-	-
	02.03.15 04:59	-			-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.