Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9214.038,1
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,77 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтехгвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	175,83	167,52	8,31	74,44	51,04	23,40	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,43			4,54
25.02.15	24,00	-	175,92	167,14	8,78	71,30	49,50	21,80	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,44			4,27
26.02.15	24,00	-	173,66	164,83	8,83	70,73	48,93	21,80	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,43			4,22
27.02.15	24,00	-	171,87	162,73	9,14	71,23	48,85	22,38	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,45			4,30
28.02.15	24,00	-	172,39	162,95	9,44	71,80	49,11	22,69	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,38
01.03.15	24,00	-	173,61	164,19	9,42	71,79	49,26	22,53	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,38
02.03.15	24,00	-	173,49	164,33	9,16	71,30	49,03	22,27	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,45			4,32
03.03.15	24,00	-	173,94	164,58	9,36	70,94	48,96	21,98	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,46			4,28
04.03.15	24,00	-	173,79	164,35	9,44	71,31	49,16	22,15	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,32
05.03.15	24,00	-	172,95	163,50	9,45	71,56	49,13	22,43	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,35
06.03.15	24,00	-	173,23	163,56	9,67	71,55	49,02	22,53	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,38
07.03.15	24,00	-	174,34	164,59	9,75	71,61	49,25	22,36	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,38
08.03.15	24,00	-	177,46	167,69	9,77	72,23	50,07	22,16	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,49			4,43
09.03.15	24,00	-	178,96	169,19	9,77	72,22	50,38	21,84	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,49			4,41
10.03.15	24,00	-	170,11	160,65	9,46	71,80	49,86	21,94	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,21
11.03.15	24,00	-	176,65	166,90	9,75	70,85	49,43	21,42	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,27
12.03.15	24,00	-	173,23	163,44	9,79	69,68	48,13	21,55	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,21
13.03.15	24,00	-	157,60	148,60	9,00	69,63	47,75	21,88	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,43			3,88
14.03.15	24,00	-	173,58	163,74	9,84	69,96	48,11	21,85	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,27
15.03.15	24,00	-	174,00	164,19	9,81	69,89	48,15	21,74	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,26
16.03.15	24,00	-	175,19	165,31	9,88	69,78	48,30	21,48	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,24
17.03.15	24,00	-	176,74	167,04	9,70	68,90	48,29	20,61	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,12
18.03.15	24,00	-	176,00	166,31	9,69	68,21	48,13	20,08	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,00
19.03.15	24,00	-	176,05	166,31	9,74	68,05	48,08	19,97	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			3,99
20.03.15	24,00	-	173,93	164,17	9,76	67,98	47,70	20,28	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,47			4,00
21.03.15	24,00	-	169,78	160,15	9,63	67,94	46,81	21,13	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,45			4,04
22.03.15	24,00	-	163,24	153,70	9,54	68,28	45,79	22,49	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,44			4,11
23.03.15	24,00		173,24	163,77	9,48	70,55	48,75	21,81	7,00	5,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	4,24
Среднее	24,00	-	173,24	163,77	9,48	70,55	48,75	21,81	7,00	5,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	-	4,24
Итого	672,00		4850,78	4585,43	265,36						105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,94	0,00	0,00	118,76

0,0722

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: сток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Устр. утечку

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.
печать энергосбыта