Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9210.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	192,82	192,82	0,00	73,75	52,22	21,53	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
25.02.15	24,00	-	192,24	192,24	0,00	71,39	50,94	20,45	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
26.02.15	24,00	-	192,21	192,21	0,00	72,43	51,57	20,86	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
27.02.15	24,00	-	191,69	191,69	0,00	72,32	51,58	20,74	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
28.02.15	24,00	-	190,83	190,83	0,00	72,09	51,22	20,87	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
01.03.15	24,00	-	190,18	190,18	0,00	71,87	51,12	20,75	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
02.03.15	24,00	-	189,09	189,09	0,00	72,00	50,87	21,13	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
03.03.15	24,00	-	187,75	187,75	0,00	71,81	50,79	21,02	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
04.03.15	24,00	-	182,28	182,46	-0,19	70,32	50,28	20,04	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
05.03.15	24,00	-	187,74	187,74	0,00	72,47	51,08	21,39	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
06.03.15	24,00	-	187,65	187,65	0,00	72,56	51,19	21,37	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
07.03.15	24,00	-	187,33	187,33	0,00	72,56	51,10	21,46	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
08.03.15	24,00	-	187,07	187,07	0,00	72,05	50,94	21,11	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
09.03.15	24,00	-	105,11	107,47	-2,36	70,69	51,19	19,50	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
10.03.15	24,00	-	108,11	110,42	-2,31	73,12	50,61	22,51	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
11.03.15	24,00	-	186,27	186,27	0,00	70,97	49,93	21,04	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
12.03.15	24,00	-	187,27	187,27	0,00	68,93	48,71	20,22	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
13.03.15	24,00	-	187,76	187,76	0,00	68,85	48,76	20,09	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
14.03.15	24,00	-	187,50	187,50	0,00	68,62	48,99	19,63	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
15.03.15	24,00	-	186,93	186,93	0,00	68,80	49,49	19,31	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
16.03.15	24,00	-	187,04	187,04	0,00	69,41	49,86	19,55	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
17.03.15	24,00	-	189,67	189,67	0,00	67,66	49,75	17,91	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
18.03.15	24,00	-	190,04	190,04	0,00	66,35	49,41	16,94	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
19.03.15	24,00	-	188,79	188,79	0,00	65,28	48,88	16,40	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
20.03.15	24,00	-	188,08	188,08	0,00	66,29	48,97	17,32	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
21.03.15	24,00	-	187,75	187,75	0,00	65,75	47,81	17,94	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
22.03.15	24,00		182,28	182,46	-0,19	70,32	50,28	20,04	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
23.03.15	24,00		182,28	182,46	-0,19	70,32	50,28	20,04	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Среднее	24,00	-	182,28	182,46	-0,19	70,32	50,28	20,04	7,00	5,00	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
Итого	672,00		5103,75	5108,98	-5,23						102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28»03 15 г.

печать энергосбыта