Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.03.15	24,00	-	295,49	295,49	0,00	70,81	50,12	20,69	7,00	5,00	6,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,12
02.03.15	24,00	-	296,30	296,30	0,00	70,34	49,89	20,45	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
03.03.15	24,00	-	295,56	295,56	0,00	70,00	49,71	20,29	7,00	5,00	6,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,00
04.03.15	24,00	-	294,61	294,61	0,00	70,23	49,85	20,38	7,00	5,00	6,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,01
05.03.15	24,00	-	294,86	294,86	0,00	70,51	49,94	20,57	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
06.03.15	24,00	-	295,95	295,95	0,00	70,57	50,01	20,56	7,00	5,00	6,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,09
07.03.15	24,00	-	294,92	294,92	0,00	70,59	50,02	20,57	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
08.03.15	24,00	-	295,71	295,71	0,00	71,20	50,69	20,51	7,00	5,00	6,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,07
09.03.15	24,00	-	297,56	297,56	0,00	71,26	51,00	20,26	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
10.03.15	24,00	-	298,16	298,16	0,00	70,76	50,78	19,98	7,00	5,00	5,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,96
11.03.15	24,00	-	297,31	297,31	0,00	69,97	50,42	19,55	7,00	5,00	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,82
12.03.15	24,00	-	296,27	296,27	0,00	68,80	49,39	19,41	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
13.03.15	24,00	-	295,80	295,80	0,00	68,83	49,19	19,64	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
14.03.15	24,00	-	294,28	294,28	0,00	69,01	49,27	19,74	7,00	5,00	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,82
15.03.15	24,00	-	292,99	292,99	0,00	68,98	49,31	19,67	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
16.03.15	24,00	-	297,16	297,16	0,00	68,80	49,64	19,16	7,00	5,00	5,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,70
17.03.15	24,00	-	295,12	295,12	0,00	68,10	49,46	18,64	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
18.03.15	24,00	-	293,26	293,26	0,00	67,33	49,24	18,09	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
19.03.15	24,00	-	293,74	293,74	0,00	67,16	49,30	17,86	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
20.03.15	24,00	-	293,62	293,62	0,00	67,10	49,11	17,99	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
21.03.15	24,00	-	294,76	294,76	0,00	67,06	48,65	18,41	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
22.03.15	24,00	-	294,37	294,37	0,00	67,24	48,21	19,03	7,00	5,00	5,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,61
23.03.15	24,00	-	295,97	295,97	0,00	69,38	49,25	20,13	7,00	5,00	5,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,96
Среднее	24,00	-	295,38	295,38	-	69,31	49,67	19,63	7,00	5,00	5,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,81
Итого	552,00		6793,77	6793,77	0,00						133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.