ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04788

	расходомер			
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления МЕТРАН-55-ДИ
МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	62,30	6,75	155,318	-	-	44,05	6,88	50,254	-	18,25	105,064	-	-	-	7,318
24.02.15	24	-	62,26	6,84	147,958	-	-	43,63	6,94	48,629	-	18,63	99,329	-	-	-	6,952
25.02.15	24	-	62,17	6,84	139,483	-	-	43,56	6,95	49,865	-	18,61	89,617	-	-	-	6,371
26.02.15	24	-	64,93	6,86	138,454	-	-	44,54	6,97	49,371	-	20,39	89,083	-	-	-	6,644
27.02.15	24	-	67,06	6,92	138,801	-	-	45,12	7,01	44,611	-	21,94	94,190	-	-	-	7,132
28.02.15	24	-	67,00	6,91	142,506	-	-	45,20	7,02	44,045	-	21,81	98,461	-	-	-	7,390
01.03.15	24	-	67,37	6,84	146,775	-	-	45,35	6,99	44,248	-	22,02	102,527	-	-	-	7,706
02.03.15	24	-	67,23	6,91	141,628	-	-	45,09	7,01	44,660	-	22,14	96,967	-	-	-	7,340
03.03.15	24	-	67,45	6,93	129,364	-	-	44,20	7,03	45,666	-	23,25	83,697	-	-	-	6,552
04.03.15	24	-	66,89	6,92	117,246	-	-	42,55	7,03	47,408	-	24,34	69,838	-	-	-	5,689
05.03.15	24	-	67,43	6,93	117,970	-	-	42,50	7,05	46,331	-	24,93	71,639	-	-	-	5,844
06.03.15	24	-	66,07	6,96	118,341	-	-	42,51	7,05	45,874	-	23,56	72,467	-	-	-	5,736
07.03.15	24	-	64,81	6,93	127,981	-	-	42,63	7,04	44,855	-	22,19	83,127	-	-	-	6,247
08.03.15	24	-	64,90	6,90	124,475	-	-	42,15	7,02	47,141	-	22,75	77,334	-	-	-	5,958
09.03.15	24	-	65,07	6,82	131,855	-	-	43,19	6,96	48,353	-	21,88	83,502	-	-	-	6,350
10.03.15	24	-	65,17	6,89	121,235	-	-	42,54	7,00	48,467	-	22,63	72,768	-	-	-	5,709
11.03.15	24	-	64,77	6,88	124,479	-	-	42,76	6,99	48,556	-	22,00	75,922	-	-	-	5,855
12.03.15	24	-	64,75	6,87	125,019	-	-	42,55	6,98	49,223	-	22,20	75,796	-	-	-	5,869
13.03.15	24	-	65,76	6,91	120,099	-	-	42,52	7,01	48,561	-	23,24	71,538	-	-	-	5,701
14.03.15	24	-	65,02	6,83	132,675	-	-	43,76	6,94	51,300	-	21,26	81,375	-	-	-	6,241
15.03.15	24	-	65,03	6,71	140,400	-	-	44,54	6,86	53,953	-	20,49	86,447	-	-	-	6,580
16.03.15	24	-	65,21	6,84	123,856	-	-	43,03	6,96	49,096	-	22,17	74,760	-	-	-	5,831
17.03.15	24	-	65,20	6,83	121,320	-	-	42,97	6,95	51,266	-	22,22	70,054	-	-	-	5,578
18.03.15	24	-	65,05	6,77	129,925	-	-	44,35	6,88	56,080	-	20,70	73,845	-	-	-	5,830
19.03.15	24	-	66,59	6,74	129,148	-	-	44,94	6,88	57,610	-	21,65	71,537	-	-	-	5,867
20.03.15	24	-	65,54	6,82	125,951	-	-	44,09	6,93	54,019	-	21,45	71,932	-	-	-	5,739
21.03.15	24	-	65,73	6,85	129,920	-	-	43,32	6,94	48,530	-	22,41	81,390	-	-	-	6,294
22.03.15	24	-	67,52	6,87	129,340	-	-	42,93	7,00	46,204	-	24,59	83,136	-	-	-	6,593
Среднее	24,00	-	65,51	6,86	131,126	-	-	43,59	6,97	48,721	-	21,92	82,405	-	-	-	6,318
Итого	672,0				3671,521	0,000				1364,182	0,000		2307,339	0,00	0,00	0,00	176,92
Ориентировочно до конца месяца(+)					1143,592					466,467			677,125				53,66
Корректировка за прошлый месяц (-)					843,227					293,651			549,576				39,23
Итого за март 2015 :					3971,885					1536,998			2434,887				191,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 09:00	38875,347	-	15668,194	-	-	-	1815,774	
23.03.15 02:00	42518,286	-	17016,640	-	-	-	1991,689	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015