ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48506
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. ПРЭМ 40 Gmax Термопреобр. КТПТР-05 Преобр. давления
Обратн.тр. ПРЭМ 20 КТПТР-05
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	66,85	7,00	39,240	-	-	62,07	6,50	31,170	-	4,78	8,070	-	-	-	0,688
24.02.15	24	-	66,64	7,00	36,890	-	-	61,77	6,50	30,440	-	4,87	6,450	-	-	-	0,576
25.02.15	24	-	66,64	7,00	37,220	-	-	61,86	6,50	30,990	-	4,78	6,230	-	-	-	0,560
26.02.15	24	-	67,34	7,00	36,530	-	-	62,16	6,50	30,720	-	5,18	5,810	-	-	-	0,553
27.02.15	24	-	66,97	7,00	33,980	-	-	61,50	6,50	28,440	-	5,47	5,540	-	-	-	0,523
28.02.15	24	-	66,87	7,00	35,610	-	-	61,83	6,50	28,050	-	5,04	7,560	-	-	-	0,643
01.03.15	24	-	67,48	7,00	36,310	-	-	62,32	6,50	28,220	-	5,16	8,090	-	-	-	0,689
02.03.15	24	-	67,15	7,00	34,620	-	-	61,86	6,50	28,330	-	5,29	6,290	-	-	-	0,567
03.03.15	24	-	67,41	7,00	34,430	-	-	61,95	6,50	28,690	-	5,46	5,740	-	-	-	0,541
04.03.15	24	-	66,93	7,00	34,850	-	-	61,69	6,50	29,030	-	5,24	5,820	-	-	-	0,536
05.03.15	24	-	67,56	7,00	34,970	-	-	62,16	6,50	28,940	-	5,40	6,030	-	-	-	0,555
06.03.15	24	-	65,93	7,00	33,720	-	-	60,76	6,50	28,510	-	5,17	5,210	-	-	-	0,487
07.03.15	24	-	64,81	7,00	36,810	-	-	60,23	6,50	28,410	-	4,58	8,400	-	-	-	0,677
08.03.15	24	-	65,04	7,00	36,670	-	-	60,29	6,50	29,600	-	4,75	7,070	-	-	-	0,593
09.03.15	24	-	65,23	7,00	37,990	-	-	60,57	6,50	30,190	-	4,66	7,800	-	-	-	0,644
10.03.15	24	-	65,53	7,00	37,190	-	-	60,94	6,50	29,850	-	4,59	7,340	-	-	-	0,611
11.03.15	24	-	64,58	7,00	36,350	-	-	59,94	6,50	30,210	-	4,64	6,140	-	-	-	0,531
12.03.15	24	-	64,93	7,00	36,990	-	-	60,40	6,50	30,060	-	4,53	6,930	-	-	-	0,580
13.03.15	24	-	65,99	7,00	34,750	-	-	60,84	6,50	28,660	-	5,15	6,090	-	-	-	0,545
14.03.15	24	-	64,89	7,00	35,450	-	-	60,08	6,50	28,790	-	4,81	6,660	-	-	-	0,564
15.03.15	24	-	65,22	7,00	39,070	-	-	60,77	6,50	29,930	-	4,45	9,140	-	-	-	0,727
16.03.15	24	-	65,35	7,00	36,170	-	-	62,18	6,50	29,880	-	3,17	6,290	-	-	-	0,505
17.03.15	24	-	65,40	7,00	36,730	-	-	64,38	6,50	31,390	-	1,02	5,340	-	-	-	0,388
18.03.15	24	-	65,51	7,00	41,900	-	-	63,43	6,50	33,840	-	2,08	8,060	-	-	-	0,606
19.03.15	24	-	67,32	7,00	42,510	-	-	62,93	6,50	34,350	-	4,39	8,160	-	-	-	0,698
20.03.15	24	-	65,59	7,00	37,900	-	-	61,55	6,50	32,450	-	4,04	5,450	-	-	-	0,481
21.03.15	24	-	66,51	7,00	37,280	-	-	61,61	6,50	30,450	-	4,90	6,830	-	-	-	0,601
22.03.15	24	-	67,80	7,00	36,440	-	-	62,60	6,50	29,550	-	5,20	6,890	-	-	-	0,615
Среднее	24,00	-	66,20	7,00	36,735	-	-	61,60	6,50	29,969	-	4,60	6,765	-	-	-	0,582
Итого	672,0				1028,570	0,000				839,140	0,000		189,430	0,00	0,00	0,00	16,28
Ориентировочно до конца месяца(+)					345,767					285,313			60,454				5,01
Корректировка за прошлый месяц (-)					236,931					195,360			41,571				3,67
Итого за март 2015 :					1137,406					929,093			208,313				17,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.03.15 13:00	56481,760	-	41616,780	-	-	-	1091,809	
23.03.15 01:00	56697,330	-	41793,590	-	-	-	1095,054	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
26.03.2015