ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40		Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40		КТПТР-05	
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	64,15	10,30	155,180	-	-	43,91	5,60	154,520	-	20,24	0,660	0,00	0,00	0,00	3,177
24.02.15	24	-	66,12	10,30	154,960	-	-	44,94	5,60	154,320	-	21,18	0,640	0,00	0,00	0,00	3,321
25.02.15	24	-	62,26	10,30	153,250	-	-	43,20	5,60	152,610	-	19,06	0,640	0,00	0,00	0,00	2,959
26.02.15	24	-	62,39	10,30	152,320	-	-	42,88	5,60	151,660	-	19,51	0,660	0,00	0,00	0,00	3,007
27.02.15	24	-	60,52	10,30	152,510	-	-	41,88	5,60	151,840	-	18,64	0,670	0,00	0,00	0,00	2,880
28.02.15	24	-	59,74	10,30	152,330	-	-	41,33	5,60	151,720	-	18,41	0,610	0,00	0,00	0,00	2,837
01.03.15	24	-	61,24	10,30	152,630	-	-	42,09	5,60	152,010	-	19,15	0,620	0,00	0,00	0,00	2,957
02.03.15	24	-	61,84	10,30	152,640	-	-	42,30	5,60	151,930	-	19,54	0,710	0,00	0,00	0,00	3,024
03.03.15	24	-	62,03	10,30	152,670	-	-	42,48	5,60	151,950	-	19,55	0,720	0,00	0,00	0,00	3,026
04.03.15	24	-	60,26	10,30	152,980	-	-	41,74	5,60	152,340	-	18,52	0,640	0,00	0,00	0,00	2,871
05.03.15	24	-	61,68	10,30	152,830	-	-	42,23	5,60	152,140	-	19,45	0,690	0,00	0,00	0,00	3,011
06.03.15	24	-	61,00	10,30	152,970	-	-	41,96	5,60	152,320	-	19,04	0,650	0,00	0,00	0,00	2,950
07.03.15	24	-	59,47	10,30	152,970	-	-	41,37	5,60	152,280	-	18,10	0,690	0,00	0,00	0,00	2,807
08.03.15	24	-	59,36	10,30	153,160	-	-	41,49	5,60	152,460	-	17,87	0,700	0,00	0,00	0,00	2,776
09.03.15	24	-	58,76	10,30	153,210	-	-	41,47	5,60	152,580	-	17,29	0,630	0,00	0,00	0,00	2,685
10.03.15	24	-	57,43	10,30	153,070	-	-	40,58	5,60	152,400	-	16,85	0,670	0,00	0,00	0,00	2,616
11.03.15	24	-	57,19	10,30	153,110	-	-	40,55	5,60	152,390	-	16,64	0,720	0,00	0,00	0,00	2,585
12.03.15	24	-	57,06	10,30	154,250	-	-	40,30	5,60	153,510	-	16,76	0,740	0,00	0,00	0,00	2,627
13.03.15	24	-	60,39	10,30	156,450	-	-	41,88	5,60	155,670	-	18,51	0,780	0,00	0,00	0,00	2,937
14.03.15	24	-	59,66	10,30	156,810	-	-	41,82	5,60	156,020	-	17,84	0,790	0,00	0,00	0,00	2,841
15.03.15	24	-	55,70	10,30	156,820	-	-	39,78	5,60	156,060	-	15,92	0,760	0,00	0,00	0,00	2,535
16.03.15	24	-	57,99	10,30	156,570	-	-	41,06	5,60	155,870	-	16,93	0,700	0,00	0,00	0,00	2,689
17.03.15	24	-	56,59	10,30	157,520	-	-	40,76	5,60	156,860	-	15,83	0,660	0,00	0,00	0,00	2,530
18.03.15	24	-	50,94	10,30	156,900	-	-	38,12	5,60	155,210	-	12,82	1,690	0,00	0,00	0,00	2,084
19.03.15	24	-	49,89	10,30	157,500	-	-	37,42	5,60	155,910	-	12,47	1,590	0,00	0,00	0,00	2,035
20.03.15	24	-	55,08	10,30	160,860	-	-	39,96	5,60	160,190	-	15,12	0,670	0,00	0,00	0,00	2,472
21.03.15	24	-	63,49	10,30	163,270	-	-	44,16	5,60	162,450	-	19,33	0,820	0,00	0,00	0,00	3,204
22.03.15	24	-	64,96	10,30	161,680	-	-	44,46	5,60	160,970	-	20,50	0,710	0,00	0,00	0,00	3,356
Среднее	24,00	-	59,54	10,30	155,051	-	-	41,65	5,60	154,293	-	17,90	0,758	-	-	-	2,814
Итого	672,0				4341,420	0,000				4320,190	0,000		21,230	0,00	0,00	0,00	78,80
Ориентировочно до конца месяца(+)					1432,671					1423,877			8,794				23,62
Корректировка за прошлый месяц (-)					947,546					943,371			4,174				21,51
Итого за март 2015 :					4826,546					4800,696			25,850				80,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.03.15 16:00	125036,310	-	115275,470	-	0,000	0,000	3557,739	
23.03.15 02:00	125901,900	-	116135,280	-	0,000	0,000	3571,973	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 26.03.2015