Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	172,18	172,18	0,00	49,55	43,25	6,30	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
02.03.15	24,00	-	172,42	172,42	0,00	49,24	43,03	6,21	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
03.03.15	24,00	-	172,26	172,26	0,00	49,44	43,20	6,24	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
04.03.15	24,00	-	172,14	172,14	0,00	49,35	43,13	6,22	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
05.03.15	24,00	-	172,24	172,24	0,00	49,88	43,54	6,34	7,00	5,00	1,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
06.03.15	24,00	-	172,13	172,13	0,00	48,70	42,64	6,06	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,10
07.03.15	24,00	-	172,08	172,08	0,00	48,27	42,27	6,00	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
08.03.15	24,00	-	171,83	171,83	0,00	49,00	42,83	6,17	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
09.03.15	24,00	-	171,92	171,92	0,00	49,51	43,34	6,17	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
10.03.15	24,00	-	171,89	171,89	0,00	49,99	43,64	6,35	7,00	5,00	1,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
11.03.15	24,00	-	171,99	171,99	0,00	48,88	42,91	5,97	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,10
12.03.15	24,00	-	172,12	172,12	0,00	47,88	42,11	5,77	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
13.03.15	24,00	-	172,00	172,00	0,00	48,80	42,71	6,09	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
14.03.15	24,00	-	171,94	171,94	0,00	48,49	42,53	5,96	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
15.03.15	24,00	-	171,78	171,78	0,00	48,01	42,16	5,85	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
16.03.15	24,00	-	171,99	171,99	0,00	48,83	42,82	6,01	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
17.03.15	24,00	-	172,88	172,88	0,00	47,58	42,05	5,53	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
18.03.15	24,00	-	172,96	172,96	0,00	49,13	43,23	5,90	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
19.03.15	24,00	-	173,08	173,08	0,00	48,48	42,86	5,62	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
20.03.15	24,00	-	173,29	173,29	0,00	45,86	40,78	5,08	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
21.03.15	24,00	-	173,20	173,20	0,00	44,86	39,82	5,04	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
22.03.15	24,00	-	172,73	172,73	0,00	46,13	40,54	5,59	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
23.03.15	24,00	-	172,71	172,71	0,00	48,62	42,38	6,24	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
Среднее	24,00	-	172,34	172,34	-	48,46	42,51	5,94	7,00	5,00	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Итого	552,00		3963,76	3963,76	0,00						23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1,03 / 23,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 г.

печать энергосбыта