ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 -2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв=0 С
Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.03.15	24	-	69,51	7,78	150,790	-	-	62,19	7,06	86,850	-	-	7,32	63,940	5,083
02.03.15	24	-	69,21	7,86	139,210	-	-	61,47	7,11	89,090	-	-	7,74	50,120	4,160
03.03.15	24	-	69,62	7,87	144,730	-	-	62,00	7,11	89,380	-	-	7,62	55,350	4,536
04.03.15	24	-	69,17	7,86	146,980	-	-	61,93	7,08	90,420	-	-	7,24	56,560	4,569
05.03.15	24	-	69,83	7,84	144,930	-	-	62,10	7,08	89,830	-	-	7,73	55,100	4,544
06.03.15	24	-	68,07	7,87	144,890	-	-	60,85	7,11	89,210	-	-	7,22	55,680	4,438
07.03.15	24	-	66,80	7,84	147,470	-	-	59,99	7,09	88,540	-	-	6,81	58,930	4,542
08.03.15	24	-	67,18	7,81	142,230	-	-	59,93	7,03	91,130	-	-	7,25	51,100	4,095
09.03.15	24	-	67,34	7,31	143,850	-	-	60,24	6,64	83,420	-	-	7,10	60,430	4,662
10.03.15	24	-	67,80	7,43	144,750	-	-	60,57	6,70	86,760	-	-	7,23	57,990	4,563
11.03.15	24	-	66,10	7,86	178,160	-	-	60,69	6,65	121,000	-	-	5,41	57,160	4,437
12.03.15	24	-	66,91	7,85	153,490	-	-	60,44	7,06	95,610	-	-	6,47	57,880	4,492
13.03.15	24	-	68,02	7,87	147,320	-	-	60,97	7,11	93,770	-	-	7,05	53,550	4,307
14.03.15	24	-	66,90	7,84	157,110	-	-	60,54	7,08	93,580	-	-	6,36	63,530	4,848
15.03.15	24	-	67,01	7,78	159,840	-	-	61,05	6,98	95,140	-	-	5,96	64,700	4,906
16.03.15	24	-	67,29	7,85	149,070	-	-	61,14	7,04	95,320	-	-	6,15	53,750	4,205
17.03.15	24	-	67,40	7,85	154,000	-	-	61,25	6,98	98,930	-	-	6,15	55,070	4,321
18.03.15	24	-	67,35	7,79	161,900	-	-	61,32	6,79	106,900	-	-	6,03	55,000	4,353
19.03.15	24	-	69,14	7,77	161,690	-	-	62,79	6,73	108,400	-	-	6,35	53,290	4,375
20.03.15	24	-	67,49	7,84	157,010	-	-	61,32	6,86	104,750	-	-	6,17	52,260	4,179
21.03.15	24	-	67,91	7,79	151,471	-	-	61,14	6,96	94,902	-	-	6,77	56,570	4,481
22.03.15	24	-	67,91	7,79	151,471	-	-	61,14	6,96	94,902	-	-	6,77	56,570	4,481
Среднее	24,00	-	67,91	7,79	151,471	-	-	61,14	6,96	94,902	-	-	6,77	56,570	4,481
Итого	528,0				3332,362	0,000				2087,833	0,000	0,00		1244,529	98,58
Ориентировочно до конца месяца(+)					1397,073					905,275				491,797	39,08
Итого за март 2015 :					4729,435					2993,108				1736,326	137,65514

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций: 1152,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
26. 03. 2015 Акт о получении АКТА допуска УУ