

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 32-1, ЦПО+ГВС  
 Договор: 31502  
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

График: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
 ЦПО

**Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за март 2015**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: БКТ-7 № 211186

Подходящий тр.

расходомер

Gmin

Приборы УЛТЗ поверены до

Gmax

Температур.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Обратн.тр.

тр-д, ГВС

тр.цирк. ГВС

тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима; лето:

Допорные нагрузки, Гкал/ч, Qвент. = Qтех.пот. = Qтвс =

Допорные нагрузки (сп.нас), Гкал/ч, Qтех.гвс.сп = Qтвс.сп =

Допорные нагрузки (сп.нас), т/ч, Gвент. = Gтех.пот. = Gтвс = Gтвс.м =

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут

Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Обратный трубопровод

Дата	часы	Подходящий трубопровод					Обратный трубопровод				
		G1	P1	C	кг/см	Тонн	Q1	P2	C	кг/см	Тонн
10.03.15	24	60,57	8,86	410,140	-	-	48,29	6,71	405,990	12,28	4,150
20.03.15	24	60,55	8,82	414,220	-	-	48,40	6,64	410,450	12,15	3,870
03.03.15	24	60,59	8,79	421,200	-	-	48,76	6,53	417,310	11,83	3,890
04.03.15	24	60,59	8,79	423,140	-	-	48,77	6,51	418,780	11,82	4,360
05.03.15	24	60,61	8,83	423,930	-	-	48,83	6,54	419,610	11,78	4,320
06.03.15	24	60,59	8,88	421,640	-	-	48,70	6,61	417,520	11,89	4,120
07.03.15	24	60,61	8,85	417,460	-	-	48,65	6,62	414,330	11,96	3,130
08.03.15	24	60,63	8,90	432,300	-	-	49,08	6,51	428,480	11,55	3,820
09.03.15	24	60,61	8,88	438,590	-	-	49,46	6,42	434,910	11,15	3,680
10.03.15	24	59,92	8,79	428,820	-	-	48,71	6,44	424,920	11,21	3,900
11.03.15	24	58,61	8,77	431,280	-	-	48,00	6,37	428,600	10,61	2,680
12.03.15	24	58,63	8,94	437,040	-	-	48,04	6,46	436,400	10,59	0,640
13.03.15	24	58,66	8,83	428,460	-	-	47,75	6,46	426,520	10,91	1,940
14.03.15	24	58,63	8,81	428,390	-	-	47,74	6,46	424,730	10,89	3,660
15.03.15	24	58,61	8,77	432,040	-	-	47,90	6,38	428,470	10,71	3,570
16.03.15	24	58,64	8,92	432,320	-	-	48,05	6,52	428,720	10,59	3,600
17.03.15	24	56,73	8,95	433,700	-	-	48,05	6,52	428,720	10,59	3,600
18.03.15	24	50,13	8,98	433,640	-	-	47,27	6,55	430,130	9,46	3,570
19.03.15	24	49,58	8,83	433,110	-	-	43,38	6,57	430,120	6,75	3,520
20.03.15	24	54,40	8,87	435,540	-	-	42,78	6,44	429,700	6,80	3,410
21.03.15	24	58,39	8,85	427,853	-	-	45,64	6,41	432,110	8,76	3,430
22.03.15	24	58,39	8,85	427,853	-	-	47,71	6,51	424,390	10,68	3,463
23.03.15	24	58,39	8,85	427,853	-	-	47,71	6,51	424,390	10,68	3,463
Среднее	24,00	58,39	8,85	427,853	-	-	47,71	6,51	424,390	10,68	3,463
Итого	528,0			9412,766	0,000				9336,580	0,000	76,186

Ориентировочно до конца месяца (+)

Итого за март 2015:

3888,021	3856,577	31,443	36,92
13300,787	13193,157	107,629	141,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
30.12.99 00:00	0,000	0,000	-	-	-	-	-	0,000
30.12.99 00:00	0,000	0,000	-	-	-	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом нормативных потерь на участке от разлета до учета ГВС

*(Handwritten signature)*

Гкал

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

26.03.2015  
 ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"  
 Отдел расчетно-технических работ  
 Технический отдел  
 Отдел расчета