

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваявская 4, ГВС
 Договор: 31502
 Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
 расхомер

Подающий тр. Обратн.тр. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $зима: Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв}) - m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$
 $лето: Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$
 Расчетные нагрузки, Гкал/ч, Гкал/сут
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, Гкал/сут
 Договорные нагрузки (сп.час), т/ч, Гкал/сут
 Фактические нагрузки: $G_{от} \cdot \phi = t / \text{сут}$
 Константные значения: $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5 =$

Параметры УЛТЭ поверены до G_{max} G_{min}
 Термометр Термометр
 ТХв=0 С Преобр. давления

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод				
		Г1, %	Т1	С	П1	Q1	Г2, %	Т2	С	П2	Q2
23.02.15	24	63,25	7,03	182,051	0,00	0,00	63,25	182,051	0,00	0,00	63,25
25.02.15	24	63,20	7,07	173,788	0,00	0,00	63,20	173,788	0,00	0,00	63,20
26.02.15	24	63,19	7,07	171,772	0,00	0,00	63,19	171,772	0,00	0,00	63,19
27.02.15	24	68,01	7,09	154,911	0,00	0,00	66,30	162,683	0,00	0,00	66,30
28.02.15	24	68,09	7,10	162,740	0,00	0,00	68,01	154,911	0,00	0,00	68,01
02.03.15	24	68,50	7,06	167,993	0,00	0,00	68,09	162,740	0,00	0,00	68,09
03.03.15	24	68,31	7,09	160,940	0,00	0,00	68,50	167,993	0,00	0,00	68,50
04.03.15	24	68,65	7,10	160,222	0,00	0,00	68,31	160,940	0,00	0,00	68,31
05.03.15	24	68,13	7,10	158,627	0,00	0,00	68,65	160,222	0,00	0,00	68,65
06.03.15	24	68,75	7,11	153,779	0,00	0,00	68,13	158,627	0,00	0,00	68,13
07.03.15	24	65,96	7,10	161,711	0,00	0,00	67,23	152,601	0,00	0,00	67,23
08.03.15	24	66,12	7,09	166,753	0,00	0,00	65,96	161,711	0,00	0,00	65,96
09.03.15	24	66,22	7,05	173,317	0,00	0,00	66,12	166,753	0,00	0,00	66,12
10.03.15	24	66,48	7,08	164,896	0,00	0,00	66,22	173,317	0,00	0,00	66,22
11.03.15	24	65,81	7,09	161,074	0,00	0,00	66,48	164,896	0,00	0,00	66,48
12.03.15	24	65,92	7,09	165,930	0,00	0,00	65,81	161,074	0,00	0,00	65,81
13.03.15	24	66,18	7,08	160,963	0,00	0,00	65,92	165,930	0,00	0,00	65,92
14.03.15	24	66,88	7,08	176,786	0,00	0,00	66,18	160,963	0,00	0,00	66,18
15.03.15	24	66,15	7,04	186,200	0,00	0,00	66,88	176,786	0,00	0,00	66,88
16.03.15	24	66,39	7,09	170,435	0,00	0,00	66,15	186,200	0,00	0,00	66,15
17.03.15	24	62,86	7,08	171,358	0,00	0,00	66,39	170,435	0,00	0,00	66,39
18.03.15	24	60,00	7,07	177,651	0,00	0,00	62,86	171,358	0,00	0,00	62,86
19.03.15	24	60,00	7,07	180,034	0,00	0,00	60,00	177,651	0,00	0,00	60,00
20.03.15	24	60,00	7,09	173,879	0,00	0,00	60,00	180,034	0,00	0,00	60,00
21.03.15	24	60,00	7,06	166,754	0,00	0,00	60,00	173,879	0,00	0,00	60,00
22.03.15	24	68,71	7,06	166,754	0,00	0,00	68,71	166,754	0,00	0,00	68,71
Среднее	24,00	65,68	7,08	167,292	0,000	0,000	65,68	167,292	0,000	0,000	65,68
Итого	672,0			4684,167	0,000	0,000			0,000	0,000	

Дата	время	Показания счетчиков на момент снятия данных:					Показания ГВС
		Г1,т	Q1,ккал	Г2,т	Q2,ккал	Г3,т	
23.01.15	11:00	-	-	-	-	-	340,83
Итого за март 2015:		1548,552	1023,987	5208,732	0,000	1548,552	97,83
Корректировка за прошлый месяц (-)							65,02
Ориентировочно до конца месяца (+)							340,83

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднесуточной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____
 Гкал _____
 Гкал _____

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

28.03.2015
 ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Санкт-Петербург, Караваявская 4, ГВС

(по доверенности абонента)

(Подпись)