ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	61,00	8,50	192,384	-	-	49,00	6,50	192,384	-	12,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,318
24.02.15	24	-	63,74	8,50	191,288	-	-	50,60	6,50	191,288	-	13,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,522
25.02.15	24	-	63,19	8,50	191,587	-	-	50,45	6,50	191,887	-	12,74	-0,300	0,00	0,00	0,00	2,453
26.02.15	24	-	62,13	8,50	191,831	-	-	49,67	6,50	191,831	-	12,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,399
27.02.15	24	-	62,73	8,50	187,900	-	-	49,88	6,50	187,900	-	12,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,424
28.02.15	24	-	61,98	8,50	188,721	-	-	49,34	6,50	188,721	-	12,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,394
01.03.15	24	-	62,03	8,50	190,147	-	-	49,46	6,50	190,147	-	12,56	0,000	0,00	0,00	0,00	2,398
02.03.15	24	-	62,30	8,50	189,972	-	-	49,59	6,50	189,972	-	12,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,424
03.03.15	24	-	63,15	8,50	190,203	-	-	50,29	6,50	190,203	-	12,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,455
04.03.15	24	-	61,08	8,50	191,860	-	-	49,02	6,50	191,860	-	12,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,323
05.03.15	24	-	62,73	8,50	190,843	-	-	49,89	6,50	190,843	-	12,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,460
06.03.15	24	-	63,09	8,50	189,443	-	-	50,08	6,50	189,443	-	13,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,473
07.03.15	24	-	61,47	8,50	189,975	-	-	49,09	6,50	189,975	-	12,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,362
08.03.15	24	-	60,69	8,50	193,518	-	-	48,86	6,50	193,518	-	11,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,297
09.03.15	24	-	59,02	8,50	197,264	-	-	48,05	6,50	197,264	-	10,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,173
10.03.15	24	-	58,31	8,50	195,585	-	-	47,40	6,50	195,585	-	10,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144
11.03.15	24	-	57,56	8,50	195,847	-	-	47,13	6,50	195,847	-	10,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,051
12.03.15	24	-	57,06	8,50	192,999	-	-	46,38	6,50	192,999	-	10,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,071
13.03.15	24	-	62,27	8,50	190,841	-	-	49,84	6,50	190,841	-	12,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,382
14.03.15	24	-	56,81	8,50	193,153	-	-	46,35	6,50	193,153	-	10,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,028
15.03.15	24	-	57,04	8,50	195,528	-	-	46,57	6,50	195,528	-	10,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,054
16.03.15	24	-	59,94	8,50	193,225	-	-	48,55	6,50	193,225	-	11,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,210
17.03.15	24	-	55,78	8,50	200,488	-	-	46,19	6,50	200,315	-	9,60	0,174	0,00	0,00	0,00	1,940
18.03.15	24	-	49,75	8,50	204,855	-	-	42,23	6,50	204,852	-	7,52	0,002	0,00	0,00	0,00	1,548
19.03.15	24	-	52,68	8,50	198,819	-	-	43,89	6,50	198,819	-	8,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,757
20.03.15	24	-	57,10	8,50	195,552	-	-	46,72	6,50	195,552	-	10,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,038
21.03.15	24	-	60,91	8,50	193,621	-	-	48,89	6,50	193,616	-	12,02	0,005	0,00	0,00	0,00	2,336
22.03.15	24	-	64,44	8,50	189,495	-	-	50,64	6,50	189,495	-	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,624
Среднее	24,00	-	60,00	8,50	193,105	-	-	48,36	6,50	193,109	-	11,64	-0,004	-	-	-	2,252
Итого	672,0				5406,945	0,000				5407,064	0,000		-0,119	0,00	0,00	0,00	63,06
Ориентировочно до конца месяца(+)					1769,214					1768,981			0,233				18,58
Корректировка за прошлый месяц (-)					1139,132					1139,132			0,001				18,08
Итого за март 2015 :					6037,028					6036,914			0,113				63,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.15 11:00	-	-	-	-	-	-	-	
23.01.15 11:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26. 03. 2015