

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за март 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 40-1, ТЦ-1 СЦО
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 График: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: СЧТ-941 № 36565
 Вычислитель: СЧТ-941 № 36565

Подающий тр. расходомер VA2305M 50

Обратн. тр. VA2305M 50

тр.д. ГВС

тр.чирк. ГВС

тр. Подпитки

Гидр. приборы УТЭ поверены до

Температур. КИТП-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $Q = M1 * (h1 - h2) + (M1 - M2) * (h2 - h_{хв})$ лето:

Дневные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{дв.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.}$

Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{дв.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.}$

Фактические нагрузки: $Q_{дв.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.} = Q_{дв.гвс.ср} * \text{Гвент.}$

Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$

Дата	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод						
	часы	Г1, %	Т1, кг/см	Р1, тонн	Г1, %	Т1, кг/см	Р1, тонн	Т2, кг/см	Т3, кг/см	Т4, кг/см	Т5, кг/см
23.02.15	24	62,01	240,500	240,500	43,56	43,56	241,389	18,45	-0,888	-	-
24.02.15	24	62,01	233,421	233,421	44,20	44,20	234,163	19,39	-0,741	-	-
25.02.15	24	62,01	235,492	235,492	43,70	43,70	236,773	18,31	-1,281	-	-
26.02.15	24	59,75	238,888	238,888	42,73	42,73	239,951	17,02	-1,062	-	-
27.02.15	24	59,69	230,051	230,051	42,16	42,16	230,274	17,52	-0,223	-	-
28.02.15	24	59,68	224,621	224,621	41,76	41,76	224,316	17,90	0,306	-	-
01.03.15	24	59,68	225,728	225,728	41,80	41,80	225,060	17,89	0,668	-	-
02.03.15	24	59,68	227,856	227,856	41,96	41,96	227,521	17,72	0,335	-	-
03.03.15	24	59,70	232,168	232,168	42,27	42,27	232,237	17,44	-0,069	-	-
04.03.15	24	59,70	233,031	233,031	42,39	42,39	232,402	17,31	0,629	-	-
05.03.15	24	59,69	236,910	236,910	42,51	42,51	235,899	17,18	1,011	-	-
06.03.15	24	59,70	236,888	236,888	42,54	42,54	235,428	17,15	1,460	-	-
07.03.15	24	59,70	234,488	234,488	42,44	42,44	233,127	17,26	1,362	-	-
08.03.15	24	59,75	242,617	242,617	42,89	42,89	241,551	16,43	1,066	-	-
09.03.15	24	59,80	247,594	247,594	43,38	43,38	246,451	16,43	1,143	-	-
10.03.15	24	59,23	242,706	242,706	42,78	42,78	240,813	16,44	1,893	-	-
11.03.15	24	57,79	243,612	243,612	42,05	42,05	241,772	15,74	1,840	-	-
12.03.15	24	57,80	247,948	247,948	42,10	42,10	246,550	15,70	1,397	-	-
13.03.15	24	57,80	242,448	242,448	41,86	41,86	241,181	15,94	1,267	-	-
14.03.15	24	57,77	241,119	241,119	41,94	41,94	239,952	15,83	1,168	-	-
15.03.15	24	57,77	244,157	244,157	42,12	42,12	242,891	15,66	1,267	-	-
16.03.15	24	57,80	244,833	244,833	42,25	42,25	243,421	15,55	1,412	-	-
17.03.15	24	56,31	244,894	244,894	41,78	41,78	243,564	14,53	1,331	-	-
18.03.15	24	49,77	243,923	243,923	38,40	38,40	243,528	11,37	0,394	-	-
19.03.15	24	48,76	243,910	243,910	37,68	37,68	243,711	11,09	0,199	-	-
20.03.15	24	53,37	243,233	243,233	39,95	39,95	242,694	13,42	0,538	-	-
21.03.15	24	55,40	254,895	254,895	41,13	41,13	254,432	14,27	0,463	-	-
22.03.15	24	54,71	259,571	259,571	40,48	40,48	259,216	14,23	0,355	-	-
23.03.15	24	58,16	239,911	239,911	41,96	41,96	239,295	16,20	0,616	-	-
Среднее	672,0	-	-	-	-	-	6700,267	0,000	-	-	-
Итого	24,00	-	-	-	-	-	239,295	-	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца (+) 2231,046
 Копректировка за прошлый месяц (-) 1537,146
 Итого за март 2015: 7411,405
 Показание счетчиков на момент снятия данных: 2225,013
 1544,990
 7380,289
 6,033
 -7,844
 31,116
 30,55
 29,91
 110,58

Дата и время	Г1,т	Г2,т	Г3,т	Г4,т	Показания ТРС
23.02.15 09:00	68470,919	69318,068	-	-	1936,998
23.03.15 02:00	75120,383	75949,812	-	-	2045,667

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднесуточной температуры холодной воды квант. учета
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26.03.2015