

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплоэнергоснабжение Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 8-1, ТП-2 СПО+ГВС
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 График: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная ГВС

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-943 № 04881

расходомер
 Подходящий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 Тр. ГВС VA2305M 40
 Тр. цирку. ГВС VA2305M 25
 Тр. Подпитки

Гmin
 Приборы УЛТЗ поверены до Tmax

Температур. КТТПР-05
 Темпер. давления КТТПР-05

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{зима}} = M1 \cdot (h1 - h_{\text{хв}}) - M2 \cdot (h2 - h_{\text{хв}}) + M3 \cdot (h3 - h_{\text{хв}})$
 Расчетные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{\text{от}} = Q_{\text{тех.пот.}} + Q_{\text{гвс}} =$
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, $Q_{\text{тех.гвс.сп}} = Q_{\text{гвс.сп}} + Q_{\text{гвс}} =$
 Договорные нагрузки (сп.час), т/ч, $Q_{\text{от}} = Q_{\text{тех.пот.}} + Q_{\text{гвс.сп}} + Q_{\text{гвс}} =$
 Фактические нагрузки: $Q_{\text{от}} = Q_{\text{тех.пот.}} + Q_{\text{гвс.сп}} + Q_{\text{гвс}} =$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$
 $Q_{\text{от.сп.ф.}} = \text{Гкал/сут}$
 $Q_{\text{от.сп.ф.}} = \text{Гкал/мес}$
 $Q_{\text{от.сп.ф.}} = \text{Гкал/сут}$

Дата	Подходящий трибопровод ГВС			Обратный трибопровод ГВС																				
	часы	Г3, %	Т3, С	П3, кг/см	В3, м.квб	Q3, Гкал	Г4, %	Т4, С	П4, кг/см	В4, м.квб	Q4, Гкал	Г5, %	Т5, С	П5, кг/см	В5, м.квб	Q5, Гкал								
23.02.15	24	-	63,55	6,00	61,638	41,54	5,00	2,523	5,00	22,02	59,115	3,744	24	-	63,55	6,00	61,638	41,54	5,00	2,523	5,00	22,02	59,115	3,744
24.02.15	24	-	63,45	6,00	52,765	41,05	5,00	2,404	5,00	22,40	51,091	3,237	24	-	63,45	6,00	52,765	41,05	5,00	2,404	5,00	22,40	51,091	3,237
25.02.15	24	-	67,00	6,00	55,102	43,98	5,00	2,270	5,00	21,90	50,455	3,194	24	-	67,00	6,00	55,102	43,98	5,00	2,270	5,00	21,90	50,455	3,194
26.02.15	24	-	68,34	6,00	51,777	42,95	5,00	2,226	5,00	23,01	52,833	3,520	24	-	68,34	6,00	51,777	42,95	5,00	2,226	5,00	23,01	52,833	3,520
27.02.15	24	-	68,88	6,00	53,391	44,51	5,00	2,042	5,00	24,03	51,550	3,508	24	-	68,88	6,00	53,391	44,51	5,00	2,042	5,00	24,03	51,550	3,508
01.03.15	24	-	68,56	6,00	52,275	44,27	5,00	1,932	5,00	23,99	57,582	3,928	24	-	68,56	6,00	52,275	44,27	5,00	1,932	5,00	23,99	57,582	3,928
02.03.15	24	-	66,66	6,00	54,649	44,12	5,00	2,033	5,00	24,39	50,151	3,423	24	-	66,66	6,00	54,649	44,12	5,00	2,033	5,00	24,39	50,151	3,423
03.03.15	24	-	68,56	6,00	52,980	44,52	5,00	2,034	5,00	24,04	50,947	3,469	24	-	68,56	6,00	52,980	44,52	5,00	2,034	5,00	24,04	50,947	3,469
04.03.15	24	-	67,43	6,00	55,142	43,95	5,00	2,054	5,00	23,48	53,088	3,555	24	-	67,43	6,00	55,142	43,95	5,00	2,054	5,00	23,48	53,088	3,555
06.03.15	24	-	66,24	6,00	54,049	44,01	5,00	2,003	5,00	23,02	49,051	3,231	24	-	66,24	6,00	54,049	44,01	5,00	2,003	5,00	23,02	49,051	3,231
12.03.15	24	-	66,51	6,00	56,062	44,89	5,00	1,827	5,00	21,62	54,235	3,576	24	-	66,51	6,00	56,062	44,89	5,00	1,827	5,00	21,62	54,235	3,576
14.03.15	24	-	66,47	6,00	63,531	45,19	5,00	1,894	5,00	21,28	61,638	4,057	24	-	66,47	6,00	63,531	45,19	5,00	1,894	5,00	21,28	61,638	4,057
15.03.15	24	-	66,70	6,00	54,593	43,64	5,00	2,120	5,00	22,44	52,474	3,478	24	-	66,70	6,00	54,593	43,64	5,00	2,120	5,00	22,44	52,474	3,478
16.03.15	24	-	66,59	6,00	51,716	43,64	5,00	2,117	5,00	22,95	49,599	3,286	24	-	66,59	6,00	51,716	43,64	5,00	2,117	5,00	22,95	49,599	3,286
17.03.15	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	22,44	52,474	3,478	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	22,44	52,474	3,478
18.03.15	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	22,95	49,599	3,286	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	22,95	49,599	3,286
19.03.15	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	23,24	51,159	3,395	24	-	66,56	6,00	53,654	43,32	5,00	2,495	5,00	23,24	51,159	3,395
20.03.15	24	-	66,70	6,00	51,355	43,59	5,00	2,485	5,00	23,61	53,202	3,610	24	-	66,70	6,00	51,355	43,59	5,00	2,485	5,00	23,61	53,202	3,610
21.03.15	24	-	67,40	6,00	51,870	40,92	5,00	2,359	5,00	23,11	49,018	3,258	24	-	67,40	6,00	51,870	40,92	5,00	2,359	5,00	23,11	49,018	3,258
22.03.15	24	-	69,18	6,00	59,182	41,35	5,00	2,349	5,00	26,47	49,512	3,331	24	-	69,18	6,00	59,182	41,35	5,00	2,349	5,00	26,47	49,512	3,331
Среднее	24,00	-	67,00	6,00	54,605	43,55	5,00	2,147	5,00	23,45	52,458	3,494	24,00	-	67,00	6,00	54,605	43,55	5,00	2,147	5,00	23,45	52,458	3,494
Итого	672,0	-	6,00	1528,934	0,000	43,55	60,105	0,000	0,00	1468,829	97,83	3,494	672,0	-	6,00	1528,934	0,000	43,55	60,105	0,000	0,00	1468,829	97,83	3,494

Ориентировочно до конца месяца (+)
 486,072
 20,905
 15,158
 1682,070

Корректировка за прошлый месяц (-)
 332,937
 15,158
 20,193
 31,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 465,167
 1622,236
 108,84005

Дата и время	В3, м.квб	Q3, Гкал	В4, м.квб	Q4, Гкал	В5, м.квб	Q5, Гкал
23.03.15 02:00	20484,644	-	956,046	-	-	-
23.03.15 09:00	18962,356	-	896,539	-	-	-
Итого	1196,098	-	-	-	-	-
Итого	1293,568	-	-	-	-	-


Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом нормативной температуры холодной воды тхв = _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал
 _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



ЗАО "ДомТелеком"
 Для отчетов

Финансовый отчет
 Отдел расчетов и анализа
 Отчет принят
 23.03.2015