Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	167,66	165,03	2,63	73,84	52,26	21,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
25.02.15	24,00	*	148,72	146,41	2,30	70,48	50,42	20,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
26.02.15	24,00	*	167,74	165,04	2,70	69,69	49,85	19,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
27.02.15	24,00	*	163,30	160,61	2,70	70,05	50,02	20,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
28.02.15	24,00	*	166,29	163,46	2,83	70,75	50,24	20,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
01.03.15	24,00	*	166,58	163,66	2,92	70,67	50,17	20,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
02.03.15	24,00	*	166,95	163,96	2,98	70,19	49,80	20,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
03.03.15	24,00	*	166,54	163,52	3,02	69,88	49,64	20,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
04.03.15	24,00	*	166,14	163,09	3,05	70,14	49,76	20,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
05.03.15	24,00	*	166,29	163,12	3,18	70,44	49,92	20,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
06.03.15	24,00	*	166,91	163,65	3,25	70,53	50,09	20,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
07.03.15	24,00	*	166,41	163,04	3,37	70,55	50,14	20,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
08.03.15	24,00	*	166,78	163,38	3,40	71,07	50,53	20,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
09.03.15	24,00	*	167,85	164,38	3,47	71,17	50,89	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
10.03.15	24,00	*	167,93	164,44	3,49	70,76	50,78	19,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
11.03.15	24,00	*	167,43	163,89	3,54	70,05	50,56	19,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
12.03.15	24,00	*	167,00	163,40	3,60	68,61	49,36	19,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
13.03.15	24,00	*	166,56	162,97	3,60	68,62	49,20	19,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
14.03.15	24,00	*	166,16	162,56	3,60	68,86	49,51	19,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
15.03.15	24,00	*	165,50	161,89	3,60	68,88	49,51	19,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
16.03.15	24,00	*	166,27	162,78	3,49	68,60	49,44	19,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
17.03.15	24,00	*	166,15	162,75	3,40	68,02	49,54	18,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
18.03.15	24,00	*	165,09	161,74	3,35	67,06	49,30	17,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
19.03.15	24,00	*	165,08	161,72	3,36	66,90	49,16	17,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
20.03.15	24,00	*	165,25	161,87	3,38	67,04	49,18	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
21.03.15	24,00	*	165,71	162,34	3,37	66,59	48,36	18,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
22.03.15	24,00	*	165,36	162,01	3,35	66,86	47,85	19,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
23.03.15	24,00	*	166,21	162,73	3,48	68,82	48,64	20,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
Среднее	24,00	-	165,71	162,48	3,23	69,47	49,79	19,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
Итого	672,00		4639,85	4549,44	90,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	77604,47	76448,52	-	-	-	-	1551,00	-	17320,27
	24.03.15 06:00	82209,14	80963,06	-	-	-	-	1646,19	-	17987,27

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" Начало потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

СУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28.03» 15 г.