Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	122,21	121,74	0,47	74,26	49,95	24,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
25.02.15	24,00	*	108,36	107,94	0,43	70,94	48,35	22,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
26.02.15	24,00	*	122,09	121,92	0,18	70,22	48,11	22,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
27.02.15	24,00	*	118,73	118,28	0,45	70,57	48,07	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
28.02.15	24,00	*	120,85	120,45	0,40	71,25	48,31	22,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
01.03.15	24,00	*	121,02	120,86	0,16	71,22	48,34	22,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
02.03.15	24,00	*	121,26	121,38	-0,11	70,74	47,80	22,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
03.03.15	24,00	*	120,97	120,90	0,08	70,44	47,71	22,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
04.03.15	24,00	*	120,70	120,49	0,22	70,63	47,79	22,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
05.03.15	24,00	*	120,83	120,72	0,11	70,93	48,00	22,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
06.03.15	24,00	*	121,25	120,81	0,44	70,94	48,06	22,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
07.03.15	24,00	*	120,87	120,76	0,11	70,95	48,10	22,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
08.03.15	24,00	*	121,19	121,08	0,11	71,55	48,58	22,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
09.03.15	24,00	*	121,96	121,59	0,37	71,66	49,06	22,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
10.03.15	24,00	*	122,02	121,60	0,41	71,15	48,63	22,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
11.03.15	24,00	*	121,67	121,27	0,39	70,44	48,39	22,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
12.03.15	24,00	*	121,37	121,12	0,25	69,20	47,67	21,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
13.03.15	24,00	*	121,11	120,52	0,59	69,18	47,57	21,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
14.03.15	24,00	*	120,80	120,33	0,48	69,37	47,58	21,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
15.03.15	24,00	*	120,41	119,75	0,67	69,37	47,84	21,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
16.03.15	24,00	*	121,06	121,26	-0,19	69,16	48,07	21,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
17.03.15	24,00	*	121,06	120,79	0,27	68,51	48,18	20,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
18.03.15	24,00	*	120,26	120,30	-0,04	67,64	48,09	19,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
19.03.15	24,00	*	120,32	120,12	0,20	67,47	48,10	19,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
20.03.15	24,00	*	120,42	120,31	0,11	67,45	47,99	19,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
21.03.15	24,00	*	120,75	119,87	0,88	67,41	47,31	20,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
22.03.15	24,00	*	120,50	119,48	1,02	67,56	46,77	20,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
23.03.15	24,00	*	121,06	120,06	1,00	69,63	47,35	22,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
Среднее	24,00	-	120,54	120,20	0,34	70,00	48,06	21,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Итого	672,00		3375,12	3365,67	9,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	54714,14	54528,81	-	-	-	-	1174,73	-	17319,03
	24.03.15 06:00	58063,55	57868,99	-	-	-	-	1248,66	-	17986,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.