Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	126,02	123,23	2,79	74,38	42,87	31,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
25.02.15	24,00	*	126,28	123,55	2,73	71,14	41,82	29,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
26.02.15	24,00	*	125,99	123,32	2,67	70,48	41,59	28,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
27.02.15	24,00	*	122,70	120,03	2,67	70,94	41,68	29,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
28.02.15	24,00	*	124,93	122,31	2,63	71,59	41,85	29,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
01.03.15	24,00	*	125,12	122,50	2,62	71,56	41,81	29,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
02.03.15	24,00	*	125,47	122,88	2,59	71,03	41,52	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
03.03.15	24,00	*	125,22	122,60	2,62	70,65	41,42	29,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
04.03.15	24,00	*	119,84	117,29	2,55	71,03	41,53	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
05.03.15	24,00	*	113,45	111,12	2,33	71,09	41,52	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
06.03.15	24,00	*	125,43	122,89	2,54	71,24	41,63	29,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
07.03.15	24,00	*	125,00	122,46	2,54	71,31	41,62	29,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
08.03.15	24,00	*	125,39	122,88	2,52	71,93	42,10	29,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
09.03.15	24,00	*	126,12	123,58	2,54	71,97	42,50	29,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
10.03.15	24,00	*	126,17	123,53	2,64	71,47	42,18	29,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
11.03.15	24,00	*	125,80	123,27	2,52	70,65	42,01	28,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
12.03.15	24,00	*	125,43	122,92	2,50	69,41	41,30	28,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
13.03.15	24,00	*	125,34	122,86	2,48	69,47	41,28	28,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
14.03.15	24,00	*	124,85	122,27	2,58	69,69	41,38	28,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
15.03.15	24,00	*	124,46	121,93	2,53	69,67	41,53	28,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
16.03.15	24,00	*	124,12	121,52	2,61	69,47	41,58	27,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
17.03.15	24,00	*	122,52	119,94	2,59	68,65	41,30	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
18.03.15	24,00	*	121,56	119,03	2,53	67,92	41,34	26,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
19.03.15	24,00	*	121,81	119,27	2,55	67,72	41,55	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
20.03.15	24,00	*	121,80	119,23	2,57	67,69	41,46	26,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
21.03.15	24,00	*	122,18	119,62	2,56	67,71	41,09	26,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
22.03.15	24,00	*	121,90	119,29	2,61	67,94	40,40	27,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
23.03.15	24,00	*	122,51	119,71	2,80	70,14	40,98	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
Среднее	24,00	-	123,84	121,25	2,59	70,28	41,60	28,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67
Итого	672,00		3467,42	3395,01	72,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	56815,68	55527,95	-	-	-	-	1690,51	-	17308,45
	24.03.15 05:00	60256,00	58896,46	-	-	-	-	1792,18	-	17975,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.