Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36954 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00		147,66	148,07	-0,41	71,53	45,08	26,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
25.02.15	24,00		147,24	147,69	-0,45	69,10	44,05	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.02.15	24,00		147,43	147,89	-0,46	69,98	44,54	25,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
27.02.15	24,00		146,99	147,48	-0,49	69,91	44,37	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
28.02.15	24,00		146,34	146,86	-0,53	69,68	44,10	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
01.03.15	24,00		145,82	146,38	-0,56	69,74	44,05	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
02.03.15	24,00		146,15	146,75	-0,60	69,66	43,95	25,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
03.03.15	24,00		146,18	146,81	-0,63	69,56	43,94	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
04.03.15	24,00		147,03	147,71	-0,68	69,28	43,92	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
05.03.15	24,00		146,24	146,92	-0,68	69,96	44,27	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
06.03.15	24,00		146,12	146,81	-0,69	70,09	44,32	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
07.03.15	24,00		145,88	146,59	-0,71	70,09	44,31	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
08.03.15	24,00		145,69	146,42	-0,72	69,71	44,31	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
09.03.15	24,00	*	91,12	91,58	-0,45	68,05	44,35	23,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
10.03.15	24,00	*	126,78	127,44	-0,66	67,98	41,60	26,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
11.03.15	24,00		143,43	144,29	-0,86	68,94	43,80	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
12.03.15	24,00		144,15	145,02	-0,87	66,63	42,73	23,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
13.03.15	24,00		144,03	144,89	-0,86	66,58	42,71	23,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
14.03.15	24,00		143,76	144,63	-0,87	66,33	42,60	23,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
15.03.15	24,00		143,44	144,28	-0,85	66,74	42,83	23,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
16.03.15	24,00		143,64	144,48	-0,84	67,05	43,10	23,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
17.03.15	24,00		145,73	146,63	-0,91	65,67	43,05	22,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
18.03.15	24,00		146,18	147,15	-0,96	64,38	42,72	21,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
19.03.15	24,00		145,35	146,34	-0,99	63,35	42,17	21,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
20.03.15	24,00		144,71	145,67	-0,95	64,22	42,32	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
21.03.15	24,00		144,19	145,14	-0,95	63,62	41,61	22,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
22.03.15	24,00		144,61	145,51	-0,91	64,30	41,23	23,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
23.03.15	24,00		145,43	146,25	-0,82	67,71	42,72	24,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
Среднее	24,00	-	142,90	143,63	-0,73	67,85	43,38	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47
Итого	672,00		4001,34	4021,69	-20,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	59008,00	59100,47	-	-	-	-	1409,79	-	12549,12
	24.03.15 05:00	62972,15	63084,97	-	-	-	-	1505,91	-	13215,12

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.