Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.15 | 24,00 | - | 156,79 | 132,78 | 24,01 | 75,09 | 47,07 | 28,02 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | 26,49 | - | - | 27,17 | - | 27,17 | - | 74,75 | - | 1,98 | | | 5,53 |
| 25.02.15 | 24,00 | - | 154,37 | 133,19 | 21,18 | 71,97 | 45,71 | 26,26 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 23,72 | - | - | 24,29 | - | 24,29 | - | 71,80 | - | 1,70 | | | 5,02 |
| 26.02.15 | 24,00 | - | 156,90 | 132,70 | 24,20 | 71,46 | 45,35 | 26,11 | 7,00 | 5,00 | 3,28 | 26,87 | - | - | 27,51 | - | 27,51 | - | 71,49 | - | 1,92 | | | 5,20 |
| 27.02.15 | 24,00 | - | 152,89 | 132,28 | 20,61 | 72,03 | 45,38 | 26,65 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 23,23 | - | - | 23,79 | - | 23,79 | - | 72,21 | - | 1,68 | | | 5,01 |
| 28.02.15 | 24,00 | - | 154,63 | 131,69 | 22,94 | 72,58 | 45,51 | 27,07 | 7,00 | 5,00 | 3,37 | 25,63 | - | - | 26,22 | - | 26,22 | - | 72,66 | - | 1,86 | | | 5,23 |
| 01.03.15 | 24,00 | - | 160,46 | 131,48 | 28,98 | 72,57 | 45,47 | 27,10 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 31,79 | - | - | 32,53 | - | 32,53 | - | 72,59 | - | 2,31 | | | 5,67 |
| 02.03.15 | 24,00 | - | 156,19 | 132,19 | 24,00 | 72,06 | 45,28 | 26,78 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 26,76 | - | - | 27,39 | - | 27,39 | - | 72,16 | - | 1,93 | | | 5,27 |
| 03.03.15 | 24,00 | - | 156,03 | 131,90 | 24,13 | 71,68 | 45,18 | 26,50 | 7,00 | 5,00 | 3,30 | 26,90 | - | - | 27,54 | - | 27,54 | - | 71,74 | - | 1,93 | | | 5,23 |
| 04.03.15 | 24,00 | - | 156,58 | 131,53 | 25,05 | 72,10 | 45,33 | 26,77 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 27,91 | - | - | 28,56 | - | 28,56 | - | 72,13 | - | 2,01 | | | 5,33 |
| 05.03.15 | 24,00 | - | 156,64 | 131,76 | 24,88 | 72,33 | 45,41 | 26,92 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 27,70 | - | - | 28,38 | - | 28,38 | - | 72,40 | - | 2,01 | | | 5,35 |
| 06.03.15 | 24,00 | - | 154,50 | 132,32 | 22,18 | 72,28 | 45,42 | 26,86 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 24,94 | - | - | 25,54 | - | 25,54 | - | 72,27 | - | 1,80 | | | 5,16 |
| 07.03.15 | 24,00 | - | 153,52 | 131,80 | 21,72 | 72,44 | 45,47 | 26,97 | 7,00 | 5,00 | 3,35 | 24,40 | - | - | 25,00 | - | 25,00 | - | 72,78 | - | 1,78 | | | 5,13 |
| 08.03.15 | 24,00 | - | 153,76 | 132,21 | 21,55 | 73,01 | 46,08 | 26,93 | 7,00 | 5,00 | 3,37 | 24,19 | - | - | 24,77 | - | 24,77 | - | 73,04 | - | 1,77 | | | 5,14 |
| 09.03.15 | 24,00 | - | 158,16 | 132,76 | 25,40 | 73,00 | 46,44 | 26,56 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 28,08 | - | - | 28,77 | - | 28,77 | - | 73,05 | - | 2,05 | | | 5,38 |
| 10.03.15 | 24,00 | - | 152,04 | 127,30 | 24,74 | 72,58 | 45,99 | 26,59 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 27,53 | - | - | 28,16 | - | 28,16 | - | 72,60 | - | 2,00 | | | 5,18 |
| 11.03.15 | 24,00 | - | 156,08 | 132,60 | 23,48 | 71,52 | 45,66 | 25,86 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 26,20 | - | - | 26,81 | - | 26,81 | - | 71,43 | - | 1,87 | | | 5,11 |
| 12.03.15 | 24,00 | - | 158,95 | 132,06 | 26,89 | 70,38 | 44,88 | 25,50 | 7,00 | 5,00 | 3,18 | 29,67 | - | - | 30,33 | - | 30,33 | - | 70,42 | - | 2,09 | | | 5,26 |
| 13.03.15 | 24,00 | - | 156,09 | 132,12 | 23,97 | 70,55 | 44,71 | 25,84 | 7,00 | 5,00 | 3,23 | 26,65 | - | - | 27,24 | - | 27,24 | - | 70,60 | - | 1,88 | | | 5,11 |
| 14.03.15 | 24,00 | - | 157,68 | 131,37 | 26,31 | 70,70 | 44,76 | 25,94 | 7,00 | 5,00 | 3,22 | 29,04 | - | - | 29,70 | - | 29,70 | - | 70,78 | - | 2,06 | | | 5,27 |
| 15.03.15 | 24,00 | - | 159,14 | 130,80 | 28,34 | 70,65 | 44,74 | 25,91 | 7,00 | 5,00 | 3,20 | 31,05 | - | - | 31,74 | - | 31,74 | - | 70,74 | - | 2,20 | | | 5,39 |
| 16.03.15 | 24,00 | - | 156,56 | 131,62 | 24,94 | 70,45 | 44,87 | 25,58 | 7,00 | 5,00 | 3,19 | 27,55 | - | - | 28,18 | - | 28,18 | - | 70,33 | - | 1,94 | | | 5,13 |
| 17.03.15 | 24,00 | - | 157,04 | 131,58 | 25,46 | 69,53 | 44,71 | 24,82 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 28,14 | - | - | 28,78 | - | 28,78 | - | 69,41 | - | 1,95 | | | 5,04 |
| 18.03.15 | 24,00 | - | 148,80 | 125,18 | 23,62 | 68,89 | 44,51 | 24,38 | 7,00 | 5,00 | 2,76 | 27,80 | - | - | 28,39 | - | 28,39 | - | 68,99 | - | 1,92 | | | 4,68 |
| 19.03.15 | 24,00 | - | 156,72 | 130,83 | 25,89 | 68,73 | 44,51 | 24,22 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 28,55 | - | - | 29,18 | - | 29,18 | - | 68,74 | - | 1,97 | | | 4,95 |
| 20.03.15 | 24,00 | - | 156,83 | 130,85 | 25,98 | 68,67 | 44,30 | 24,37 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 28,59 | - | - | 29,23 | - | 29,23 | - | 68,77 | - | 1,97 | | | 4,98 |
| 21.03.15 | 24,00 | - | 159,50 | 131,14 | 28,36 | 68,64 | 43,90 | 24,74 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 30,98 | - | - | 31,65 | - | 31,65 | - | 68,75 | - | 2,13 | | | 5,19 |
| 22.03.15 | 24,00 | - | 162,29 | 130,55 | 31,74 | 69,09 | 43,35 | 25,74 | 7,00 | 5,00 | 3,17 | 34,33 | - | - | 35,11 | - | 35,11 | - | 69,35 | - | 2,38 | | | 5,56 |
| 23.03.15 | 24,00 | - | 157,85 | 131,59 | 26,26 | 71,43 | 44,39 | 27,04 | 7,00 | 5,00 | 3,37 | 28,85 | - | - | 29,52 | - | 29,52 | - | 71,79 | - | 2,07 | | | 5,44 |
| Среднее | 24,00 | - | 156,32 | 131,44 | 24,89 | 71,30 | 45,16 | 26,14 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 27,63 | - | - | 28,27 | - | 28,27 | - | 71,35 | - | 1,97 | - | - | 5,21 |
| Итого | 672,00 | | 4376,99 | 3680,18 | 696,81 | | | | | | 90,79 | 773,54 | 0,00 | 0,00 | 791,48 | 0,00 | 791,48 | 0,00 | | | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 145,93 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.03.15 11:00 | 13506,21 | 11472,83 | 2256,59 | - | 2319,65 | - | 515,74 | - | - |
| | 24.03.15 05:00 | 13787,14 | 11702,40 | 2312,51 | - | 2376,84 | - | 525,51 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **791,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей организации

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

54,84