Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24.00	-	118,01	102,66	15,35	75,53	52,02	23,51	7,00	5,00	2,50	14,32	-	-	14,70	-	14,70	-	74,94	-	1,08			3,58
25.02.15	24.00	-	111,11	96,63	14,49	71,49	49,18	22,31	7,00	5,00	2,26	13,42	-	-	13,71	-	13,71	-	69,40	-	0,93	-	-	3,19
26.02.15	24.00	-	118,33	102,60	15,73	71,67	49,89	21,78	7,00	5,00	2,31	14,73	-	-	15,06	-	15,06	-	71,45	-	1,05			3,36
27.02.15	22.00	-	107,83	93,51	14,32	72,25	49,89	22,36	7,00	5,00	2,12	13,99	-	-	14,29	-	14,29	-	71,97	-	1,01			3,13
28.02.15	24.00	-	116,57	101,61	14,96	72,81	50,04	22,77	7,00	5,00	2,40	13,88	-	-	14,22	-	14,22	-	72,61	-	1,01			3,41
01.03.15	23.00	-	114,00	97,49	16,51	72,79	50,12	22,67	7,00	5,00	2,24	16,13	-	-	16,48	-	16,48	-	72,57	-	1,17			3,41
02.03.15	24.00	-	114,35	98,17	16,18	72,26	49,80	22,46	7,00	5,00	2,33	15,18	-	-	15,49	-	15,49	-	68,62	-	1,04			3,38
03.03.15	23.00	-	105,42	90,62	14,80	71,97	49,35	22,62	7,00	5,00	2,14	14,68	-	-	15,00	-	15,00	-	67,02	-	0,98			3,12
04.03.15	24.00	-	110,05	94,09	15,96	72,27	49,52	22,75	7,00	5,00	2,29	14,95	-	-	15,27	-	15,27	-	67,18	-	1,01			3,30
05.03.15	24.00	-	109,67	94,70	14,97	72,53	49,50	23,03	7,00	5,00	2,33	13,92	-	-	14,23	-	14,23	-	67,84	-	0,94			3,27
06.03.15	24.00	-	110,56	95,12	15,44	72,52	49,30	23,22	7,00	5,00	2,35	14,35	-	-	14,65	-	14,65	-	68,34	-	0,98			3,33
07.03.15	24.00	-	109,23	93,81	15,42	72,62	49,50	23,12	7,00	5,00	2,32	14,29	-	-	14,56	-	14,56	-	67,63	-	0,97			3,29
08.03.15	24.00	-	109,02	94,32	14,70	73,22	50,22	23,00	7,00	5,00	2,34	13,50	-	-	13,76	-	13,76	-	67,43	-	0,91			3,25
09.03.15	24.00	-	110,05	95,63	14,42	73,23	50,56	22,67	7,00	5,00	2,31	13,20	-	-	13,48	-	13,48	-	69,33	-	0,92			3,23
10.03.15	24.00	-	109,86	95,59	14,27	72,75	50,07	22,68	7,00	5,00	2,32	13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	68,25	-	0,89			3,21
11.03.15	24.00	-	108,78	96,18	12,60	71,85	49,71	22,14	7,00	5,00	2,27	11,30	-	-	11,55	-	11,55	-	68,17	-	0,77			3,04
12.03.15	24.00	-	108,95	95,25	13,70	70,61	48,57	22,04	7,00	5,00	2,24	12,49	-	-	12,72	-	12,72	-	66,23	-	0,83			3,07
13.03.15	24.00	-	109,87	96,04	13,83	70,70	48,34	22,36	7,00	5,00	2,28	12,55	-	-	12,81	-	12,81	-	67,85	-	0,85			3,13
14.03.15	24.00	-	112,22	97,23	14,99	70,90	48,48	22,42	7,00	5,00	2,27	13,73	-	-	14,02	-	14,02	-	70,69	-	0,97			3,24
15.03.15	24.00	-	110,88	96,92	13,96	70,85	48,46	22,39	7,00	5,00	2,26	12,73	-	-	13,02	-	13,02	-	70,65	-	0,90			3,16
16.03.15	24.00	-	111,04	97,41	13,63	70,66	48,61	22,05	7,00	5,00	2,25	12,32	-	-	12,60	-	12,60	-	70,28	-	0,87			3,11
17.03.15	24.00	-	109,54	97,47	12,07	69,82	48,58	21,24	7,00	5,00	2,16	10,80	-	-	11,06	-	11,06	-	69,30	-	0,75			2,91
18.03.15	24.00	-	109,36	96,64	12,72	69,08	48,31	20,77	7,00	5,00	2,11	11,42	-	-	11,67	-	11,67	-	68,78	-	0,78			2,89
19.03.15	24.00	-	110,36	96,67	13,69	68,90	48,17	20,73	7,00	5,00	2,11	12,26	-	-	12,51	-	12,51	-	68,67	-	0,84			2,95
20.03.15	24.00	-	109,64	96,92	12,72	68,84	48,01	20,83	7,00	5,00	2,11	11,44	-	-	11,71	-	11,71	-	68,55	-	0,78			2,90
21.03.15	24.00	-	112,62	97,34	15,28	68,86	47,51	21,35	7,00	5,00	2,16	14,19	-	-	14,48	-	14,48	-	68,70	-	0,97			3,13
22.03.15	24.00	-	112,52	97,19	15,33	69,17	47,05	22,12	7,00	5,00	2,23	14,25	-	-	14,57	-	14,57	-	69,07	-	0,98			3,21
23.03.15	24.00	-	111,37	97,72	13,65	71,50	48,34	23,16	7,00	5,00	2,34	12,60	-	-	12,88	-	12,88	-	71,64	-	0,90			3,24
Среднее	23,86	-	111,11	96,63	14,49	71,49	49,18	22,31	7,00	5,00	2,26	13,42	-	-	13,71	-	13,71	-	69,40	-	0,93	-	-	3,19
Итого	668,00		3111,21	2705,53	405,69						63,34	375,69	0,00	0,00	383,83	0,00	383,83	0,00			26,09	0,00	0,00	89,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 19:00	38300,38	32372,58	5955,40	-	6098,10	-	1251,83	-	-
	24.03.15 06:00	41337,27	35014,54	6322,04	-	6472,63	-	1338,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

25,94