Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	141,05	112,12	28,93	74,56	41,78	32,78	7,00	5,00	4,06	23,89	-	-	24,47	-	24,47	-	74,20	-	1,77			5,84
25.02.15	24,00	-	141,16	112,77	28,39	71,34	40,79	30,55	7,00	5,00	3,80	23,43	-	-	23,96	-	23,96	-	71,32	-	1,67			5,47
26.02.15	24,00	-	140,22	112,97	27,25	70,74	40,61	30,13	7,00	5,00	3,76	22,30	-	-	22,81	-	22,81	-	70,73	-	1,58			5,33
27.02.15	24,00	-	141,74	110,49	31,25	71,23	40,37	30,86	7,00	5,00	3,76	26,31	-	-	26,94	-	26,94	-	71,41	-	1,88			5,64
28.02.15	24,00	-	141,49	109,63	31,86	71,85	40,30	31,55	7,00	5,00	3,81	27,02	-	-	27,67	-	27,67	-	71,95	-	1,95			5,75
01.03.15	24,00	-	142,33	108,77	33,56	71,84	40,31	31,53	7,00	5,00	3,78	28,73	-	-	29,41	-	29,41	-	71,88	-	2,07			5,84
02.03.15	24,00	-	140,27	112,51	27,76	71,34	40,44	30,90	7,00	5,00	3,82	22,83	-	-	23,36	-	23,36	-	71,54	-	1,63			5,46
03.03.15	24,00	-	140,85	111,12	29,73	70,98	40,21	30,77	7,00	5,00	3,77	24,75	-	-	25,33	-	25,33	-	70,95	-	1,76			5,53
04.03.15	24,00	-	140,75	110,61	30,14	71,32	40,23	31,09	7,00	5,00	3,79	25,21	-	-	25,78	-	25,78	-	71,44	-	1,80			5,59
05.03.15	24,00	-	140,44	111,22	29,22	71,58	40,41	31,17	7,00	5,00	3,82	24,35	-	-	24,90	-	24,90	-	71,68	-	1,74			5,56
06.03.15	24,00	-	140,62	111,99	28,63	71,58	40,51	31,07	7,00	5,00	3,83	23,68	-	-	24,23	-	24,23	-	71,79	-	1,70			5,53
07.03.15	24,00	-	141,95	109,88	32,07	71,67	40,35	31,32	7,00	5,00	3,78	27,26	-	-	27,90	-	27,90	-	72,14	-	1,97			5,74
08.03.15	24,00	-	143,10	109,57	33,53	72,26	40,71	31,55	7,00	5,00	3,81	28,67	-	-	29,37	-	29,37	-	72,30	-	2,07			5,88
09.03.15	24,00	-	145,13	109,64	35,49	72,30	41,05	31,25	7,00	5,00	3,77	30,70	-	-	31,41	-	31,41	-	72,38	-	2,22			5,99
10.03.15	24,00	-	137,30	107,57	29,73	71,87	40,83	31,04	7,00	5,00	3,66	25,32	-	-	25,92	-	25,92	-	72,08	-	1,82			5,48
11.03.15	24,00	-	141,88	113,18	28,70	70,94	40,79	30,15	7,00	5,00	3,75	23,98	-	-	24,52	-	24,52	-	71,02	-	1,71			5,45
12.03.15	24,00	-	143,41	110,93	32,48	69,74	39,83	29,91	7,00	5,00	3,64	27,77	-	-	28,39	-	28,39	-	69,82	-	1,94			5,58
13.03.15	24,00	-	141,54	112,69	28,85	69,80	39,78	30,02	7,00	5,00	3,72	24,07	-	-	24,58	-	24,58	-	69,97	-	1,68			5,40
14.03.15	24,00	-	143,43	109,64	33,79	69,99	39,56	30,43	7,00	5,00	3,68	28,97	-	-	29,64	-	29,64	-	70,08	-	2,03			5,70
15.03.15	24,00	-	143,08	108,82	34,26	69,95	39,62	30,33	7,00	5,00	3,65	29,33	-	-	29,97	-	29,97	-	70,04	-	2,06			5,70
16.03.15	24,00	-	142,31	111,18	31,13	69,76	39,94	29,82	7,00	5,00	3,66	26,22	-	-	26,79	-	26,79	-	69,74	-	1,83			5,49
17.03.15	24,00	-	143,01	110,02	32,99	68,96	39,89	29,07	7,00	5,00	3,54	28,05	-	-	28,67	-	28,67	-	68,87	-	1,93			5,48
18.03.15	24,00	-	140,63	110,26	30,37	68,22	39,94	28,28	7,00	5,00	3,46	25,37	-	-	25,92	-	25,92	-	68,37	-	1,74			5,19
19.03.15	24,00	-	142,12	109,42	32,70	68,03	39,84	28,19	7,00	5,00	3,42	27,67	-	-	28,28	-	28,28	-	68,09	-	1,89			5,31
20.03.15	24,00	-	129,34	101,72	27,62	67,92	39,83	28,09	7,00	5,00	3,04	24,94	-	-	25,45	-	25,45	-	67,94	-	1,70			4,74
21.03.15	24,00	-	142,70	109,50	33,20	67,99	39,04	28,95	7,00	5,00	3,53	27,88	-	-	28,45	-	28,45	-	68,15	-	1,90			5,43
22.03.15	24,00	-	143,56	107,38	36,18	68,28	38,24	30,04	7,00	5,00	3,56	31,15	-	-	31,80	-	31,80	-	68,56	-	2,14			5,70
23.03.15	24,00	-	141,91	111,22	30,69	70,53	39,20	31,33	7,00	5,00	3,82	25,77	-	-	26,35	-	26,35	-	70,97	-	1,83			5,65
Среднее	24,00	-	141,33	110,24	31,09	70,59	40,16	30,43	7,00	5,00	3,69	26,27	-	-	26,87	-	26,87	-	70,69	-	1,86	-	-	5,55
Итого	672,00		3957,32	3086,82	870,50						103,45	735,62	0,00	0,00	752,27	0,00	752,27	0,00			51,99	0,00	0,00	155,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.03.15 19:00	57664,62	44813,85	9045,59	-	9269,45	-	2211,00	-	-
	24.03.15 06:00	58151,83	45188,35	9141,89	-	9367,80	-	2230,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **752,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

51,7