Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36949 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	157,74	151,23	6,51	74,32	46,83	27,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
25.02.15	24,00	*	158,20	151,72	6,48	70,99	45,51	25,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
26.02.15	24,00	*	157,84	151,47	6,36	70,31	45,14	25,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
27.02.15	24,00	*	157,12	150,82	6,30	70,70	45,12	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
28.02.15	24,00	*	156,38	150,23	6,15	71,39	45,36	26,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
01.03.15	24,00	*	156,67	150,56	6,11	71,37	45,32	26,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
02.03.15	24,00	*	157,49	151,14	6,36	70,87	45,24	25,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
03.03.15	24,00	*	157,07	150,92	6,15	70,54	45,26	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
04.03.15	24,00	*	156,48	150,41	6,07	70,79	45,29	25,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
05.03.15	24,00	*	156,58	150,40	6,18	71,08	45,27	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
06.03.15	24,00	*	157,21	150,81	6,40	71,11	45,35	25,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
07.03.15	24,00	*	156,69	150,33	6,36	71,13	45,32	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
08.03.15	24,00	*	157,15	150,59	6,56	71,74	45,69	26,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
09.03.15	24,00	*	158,18	151,50	6,68	71,80	46,16	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
10.03.15	24,00	*	158,09	151,43	6,66	71,32	46,02	25,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
11.03.15	24,00	*	157,51	150,96	6,55	70,53	45,63	24,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
12.03.15	24,00	*	157,12	150,60	6,53	69,30	44,83	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
13.03.15	24,00	*	156,72	150,23	6,48	69,32	44,67	24,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
14.03.15	24,00	*	156,15	149,54	6,61	69,52	44,79	24,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
15.03.15	24,00	*	155,55	148,91	6,64	69,51	44,80	24,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
16.03.15	24,00	*	156,24	149,68	6,56	69,30	44,84	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
17.03.15	24,00	*	156,18	149,87	6,31	68,60	44,89	23,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
18.03.15	24,00	*	155,03	148,89	6,14	67,77	44,69	23,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
19.03.15	24,00	*	155,26	148,87	6,39	67,61	44,70	22,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
20.03.15	24,00	*	155,27	148,81	6,46	67,61	44,44	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
21.03.15	24,00	*	155,54	149,10	6,44	67,54	43,92	23,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
22.03.15	24,00	*	155,12	148,57	6,56	67,58	43,02	24,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
23.03.15	24,00	*	155,89	149,41	6,48	69,73	43,82	25,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
Среднее	24,00	-	156,66	150,25	6,41	70,12	45,07	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22
Итого	672,00		4386,48	4207,00	179,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	52532,18	50804,06	-	-	-	-	1558,25	-	12907,22
	24.03.15 05:00	56878,82	54972,80	-	-	-	-	1675,19	-	13573,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать организации

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.
печать энергосбыта