Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	83,79	63,54	20,25	72,27	39,64	32,63	7,00	5,00	2,11	19,94	-	-	20,42	-	20,42	-	71,73	-	1,43			3,54
25.02.15	24,00	-	79,73	60,60	19,13	70,25	38,91	31,34	7,00	5,00	1,86	19,70	-	-	20,16	-	20,16	-	70,21	-	1,38			3,24
26.02.15	24,00	-	83,03	63,37	19,66	70,94	39,34	31,60	7,00	5,00	2,02	19,55	-	-	19,98	-	19,98	-	70,77	-	1,38			3,40
27.02.15	22,00	-	80,10	57,44	22,66	70,92	38,99	31,93	7,00	5,00	1,84	22,67	-	-	23,18	-	23,18	-	70,73	-	1,61			3,44
28.02.15	24,00	-	84,84	62,52	22,32	70,66	38,77	31,89	7,00	5,00	2,00	22,23	-	-	22,72	-	22,72	-	70,53	-	1,57			3,57
01.03.15	24,00	-	85,77	62,51	23,26	70,81	38,84	31,97	7,00	5,00	2,02	23,12	-	-	23,65	-	23,65	-	70,78	-	1,64			3,65
02.03.15	24,00	-	84,60	62,76	21,84	70,58	38,69	31,89	7,00	5,00	2,01	21,83	-	-	22,31	-	22,31	-	70,36	-	1,54			3,55
03.03.15	24,00	-	81,40	62,67	18,73	70,44	38,66	31,78	7,00	5,00	2,00	18,69	-	-	19,12	-	19,12	-	70,19	-	1,31			3,31
04.03.15	24,00	-	83,64	63,00	20,64	70,32	38,63	31,69	7,00	5,00	2,00	20,64	-	-	21,10	-	21,10	-	70,21	-	1,45			3,45
05.03.15	24,00	-	84,72	62,37	22,35	71,00	38,76	32,24	7,00	5,00	2,03	22,06	-	-	22,58	-	22,58	-	70,89	-	1,57			3,60
06.03.15	24,00	-	83,28	62,36	20,92	71,09	38,82	32,27	7,00	5,00	2,03	20,69	-	-	21,17	-	21,17	-	70,92	-	1,47			3,50
07.03.15	24,00	-	81,58	62,24	19,34	71,08	38,94	32,14	7,00	5,00	2,02	19,10	-	-	19,55	-	19,55	-	70,90	-	1,36			3,38
08.03.15	24,00	-	83,18	62,41	20,77	70,68	39,06	31,62	7,00	5,00	1,99	20,50	-	-	20,97	-	20,97	-	70,48	-	1,45			3,44
09.03.15	24,00	-	58,15	38,38	19,77	63,47	39,34	24,13	7,00	5,00	0,88	25,58	-	-	25,92	-	25,92	-	50,97	-	1,30			2,18
10.03.15	24,00	-	77,69	57,16	20,53	69,35	36,58	32,77	7,00	5,00	1,86	20,71	-	-	21,17	-	21,17	-	69,32	-	1,44			3,30
11.03.15	24,00	-	84,53	61,46	23,07	69,61	38,38	31,23	7,00	5,00	1,93	23,08	-	-	23,59	-	23,59	-	68,97	-	1,59			3,52
12.03.15	24,00	-	83,45	61,33	22,12	67,61	37,45	30,16	7,00	5,00	1,86	22,12	-	-	22,58	-	22,58	-	67,54	-	1,49			3,35
13.03.15	24,00	-	82,19	61,44	20,75	67,51	37,36	30,15	7,00	5,00	1,86	20,62	-	-	21,07	-	21,07	-	67,38	-	1,39			3,25
14.03.15	24,00	-	85,25	61,37	23,88	67,31	37,30	30,01	7,00	5,00	1,86	23,69	-	-	24,18	-	24,18	-	67,24	-	1,59			3,45
15.03.15	24,00	-	85,99	61,43	24,56	67,80	37,51	30,29	7,00	5,00	1,88	24,28	-	-	24,80	-	24,80	-	67,85	-	1,65			3,53
16.03.15	24,00	-	86,94	61,83	25,11	68,04	37,87	30,17	7,00	5,00	1,89	24,79	-	-	25,31	-	25,31	-	67,94	-	1,69			3,58
17.03.15	24,00	-	86,49	63,18	23,31	66,34	37,98	28,36	7,00	5,00	1,82	23,06	-	-	23,53	-	23,53	-	65,89	-	1,52			3,34
18.03.15	24,00	-	87,57	63,65	23,92	65,15	37,92	27,23	7,00	5,00	1,75	23,73	-	-	24,20	-	24,20	-	65,00	-	1,54			3,29
19.03.15	24,00	-	86,18	63,26	22,92	64,21	37,42	26,79	7,00	5,00	1,70	22,85	-	-	23,27	-	23,27	-	64,20	-	1,47			3,17
20.03.15	24,00	-	83,43	62,41	21,02	65,10	37,28	27,82	7,00	5,00	1,75	20,86	-	-	21,28	-	21,28	-	65,17	-	1,36			3,11
21.03.15	24,00	-	86,41	61,22	25,19	64,55	36,29	28,26	7,00	5,00	1,74	25,02	-	-	25,49	-	25,49	-	64,54	-	1,62			3,36
22.03.15	24,00	-	85,34	61,64	23,70	65,40	35,87	29,53	7,00	5,00	1,81	23,72	-	-	24,19	-	24,19	-	65,50	-	1,55			3,37
23.03.15	24,00	-	85,53	61,81	23,72	68,81	37,17	31,64	7,00	5,00	1,97	23,50	-	-	24,02	-	24,02	-	68,80	-	1,62			3,59
Среднее	23,93	-	83,03	61,05	21,98	68,62	38,13	30,48	7,00	5,00	1,87	22,08	-	-	22,55	-	22,55	-	68,04	-	1,50	-	-	3,37
Итого	670,00		2324,80	1709,36	615,44						52,47	618,33	0,00	0,00	631,51	0,00	631,51	0,00			41,96	0,00	0,00	94,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 17:00	11693,07	8856,97	2760,20	-	2830,51	-	534,52	-	-
	24.03.15 06:00	13977,95	10536,89	3368,25	-	3451,47	-	627,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **631,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 03 15 г.

41,72