Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	80,00	79,87	0,13	73,13	42,22	30,91	7,00	5,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,19	0,00	0,00			2,48
25.02.15	24,00	-	79,67	79,62	0,05	70,88	41,28	29,60	7,00	5,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,86	0,00	0,00			2,36
26.02.15	24,00	-	79,55	79,55	0,00	71,73	41,56	30,17	7,00	5,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,79	0,00	0,00			2,40
27.02.15	24,00	-	77,27	77,26	0,01	71,65	41,37	30,28	7,00	5,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,34	0,00	0,00			2,34
28.02.15	24,00	-	78,45	78,45	0,00	71,42	41,14	30,28	7,00	5,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,38	0,00	0,00			2,37
01.03.15	24,00	-	78,42	78,42	0,00	71,55	41,07	30,48	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,08	0,00	0,00			2,39
02.03.15	24,00	-	78,77	78,77	0,00	71,37	40,99	30,38	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,22	0,00	0,00			2,39
03.03.15	24,00	-	78,66	78,66	0,00	71,26	40,93	30,33	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,79	0,00	0,00			2,39
04.03.15	24,00	-	79,03	79,03	0,00	71,09	40,97	30,12	7,00	5,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,55	0,00	0,00			2,38
05.03.15	24,00	-	78,61	78,61	0,00	71,76	41,10	30,66	7,00	5,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,89	0,00	0,00			2,41
06.03.15	24,00	-	78,52	78,52	0,00	71,87	41,07	30,80	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,59	0,00	0,00			2,42
07.03.15	24,00	-	78,36	78,36	0,00	71,87	41,20	30,67	7,00	5,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,27	0,00	0,00			2,40
08.03.15	24,00	-	78,72	78,72	0,00	71,45	41,46	29,99	7,00	5,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,50	0,00	0,00			2,36
09.03.15	24,00	-	46,45	45,68	0,77	69,38	41,42	27,96	7,00	5,00	1,31	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	33,26	0,00	0,02			1,33
10.03.15	24,00	-	71,79	71,62	0,17	70,36	39,37	30,99	7,00	5,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,77	0,00	0,00			2,23
11.03.15	24,00	-	77,33	77,28	0,05	70,52	41,05	29,47	7,00	5,00	2,28	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	32,55	0,00	0,00			2,28
12.03.15	24,00	-	77,12	77,08	0,04	68,30	39,93	28,37	7,00	5,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,03	0,00	0,00			2,19
13.03.15	24,00	-	77,24	77,14	0,10	68,22	39,84	28,38	7,00	5,00	2,19	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	24,51	0,00	0,00			2,19
14.03.15	24,00	-	77,35	77,07	0,28	67,99	39,76	28,23	7,00	5,00	2,19	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	57,31	0,00	0,01			2,20
15.03.15	24,00	-	77,49	77,06	0,43	68,45	40,14	28,31	7,00	5,00	2,20	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	63,34	0,00	0,02			2,21
16.03.15	24,00	-	77,87	77,45	0,42	68,74	40,53	28,21	7,00	5,00	2,20	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	47,19	0,00	0,02			2,21
17.03.15	24,00	-	79,35	78,96	0,39	67,10	40,51	26,59	7,00	5,00	2,11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	52,34	0,00	0,01			2,13
18.03.15	24,00	-	79,67	79,31	0,36	65,80	40,49	25,31	7,00	5,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,91	0,00	0,01			2,03
19.03.15	24,00	-	79,16	78,75	0,41	64,83	39,98	24,85	7,00	5,00	1,97	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	43,56	0,00	0,02			1,98
20.03.15	24,00	-	78,17	77,83	0,34	65,71	40,02	25,69	7,00	5,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,11	0,00	0,01			2,02
21.03.15	24,00	-	77,11	76,79	0,32	65,15	38,98	26,17	7,00	5,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,25	0,00	0,01			2,03
22.03.15	24,00	-	77,43	77,00	0,43	66,01	38,32	27,69	7,00	5,00	2,15	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	58,07	0,00	0,01			2,16
23.03.15	24,00	-	77,87	77,44	0,43	69,55	39,61	29,94	7,00	5,00	2,33	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	63,63	0,00	0,02			2,35
Среднее	24,00	-	76,98	76,80	0,18	69,54	40,58	28,96	7,00	5,00	2,23	0,01	-	-	0,01	-	0,01	-	32,87	-	0,01	-	-	2,24
Итого	672,00		2155,43	2150,30	5,13						62,49	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00			0,15	0,00	0,00	62,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 17:00	5006,48	4992,99	9,30	0,00	9,30	0,00	190,10		-
	24.03.15 06:00	7124,71	7106,04	9,67	0,00	9,67	0,00	251,55		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
расшифровка подписи
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

0,15