Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015
Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) метод

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,000 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 627 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	118,24	101,42	16,82	74,60	55,75	18,85	7,00	5,00	2,08	14,73	-	-	15,09	-	15,09	-	74,16	-	1,09			3,17
25.02.15	24,00	-	129,89	110,78	19,11	71,77	54,05	17,72	7,00	5,00	2,16	16,49	-	-	16,88	-	16,88	-	71,51	-	1,18			3,34
26.02.15	24,00	-	128,01	110,29	17,72	71,26	53,59	17,67	7,00	5,00	2,15	15,06	-	-	15,43	-	15,43	-	70,99	-	1,07			3,22
27.02.15	24,00	-	126,41	109,30	17,11	71,82	53,64	18,18	7,00	5,00	2,18	14,52	-	-	14,86	-	14,86	-	71,70	-	1,04			3,22
28.02.15	24,00	-	125,88	108,76	17,12	72,35	53,72	18,63	7,00	5,00	2,22	14,57	-	-	14,93	-	14,93	-	72,15	-	1,05			3,27
01.03.15	24,00	-	131,32	108,95	22,37	72,30	53,76	18,54	7,00	5,00	2,21	19,79	-	-	20,25	-	20,25	-	72,10	-	1,43			3,64
02.03.15	24,00	-	127,89	109,15	18,74	71,80	53,59	18,21	7,00	5,00	2,19	16,08	-	-	16,48	-	16,48	-	71,72	-	1,15			3,34
03.03.15	24,00	-	127,52	108,81	18,71	71,37	53,35	18,02	7,00	5,00	2,16	16,03	-	-	16,39	-	16,39	-	71,10	-	1,14			3,30
04.03.15	24,00	-	120,66	104,25	16,41	71,81	53,64	18,17	7,00	5,00	2,05	14,35	-	-	14,66	-	14,66	-	71,48	-	1,03			3,08
05.03.15	24,00	-	126,74	108,63	18,11	72,10	53,62	18,48	7,00	5,00	2,21	15,38	-	-	15,71	-	15,71	-	71,84	-	1,10			3,32
06.03.15	24,00	-	106,09	88,15	17,94	71,64	53,23	18,41	7,00	5,00	1,83	15,18	-	-	15,50	-	15,50	-	71,45	-	1,09			2,91
07.03.15	24,00	-	129,46	109,34	20,12	72,20	55,19	17,01	7,00	5,00	2,16	15,98	-	-	16,33	-	16,33	-	72,36	-	1,16			3,32
08.03.15	24,00	-	130,40	111,24	19,16	72,78	56,00	16,78	7,00	5,00	2,11	15,92	-	-	16,31	-	16,31	-	72,50	-	1,16			3,27
09.03.15	24,00	-	132,38	112,71	19,67	72,75	56,04	16,71	7,00	5,00	2,11	16,63	-	-	17,04	-	17,04	-	72,55	-	1,21			3,32
10.03.15	24,00	-	130,68	112,37	18,31	72,27	55,49	16,78	7,00	5,00	2,10	15,49	-	-	15,85	-	15,85	-	72,11	-	1,12			3,21
11.03.15	24,00	-	130,15	111,81	18,34	71,24	54,75	16,49	7,00	5,00	2,06	15,33	-	-	15,70	-	15,70	-	71,00	-	1,09			3,15
12.03.15	24,00	-	130,13	110,28	19,85	70,13	53,05	17,08	7,00	5,00	2,09	16,99	-	-	17,36	-	17,36	-	69,99	-	1,19			3,28
13.03.15	24,00	-	127,71	109,80	17,91	70,34	52,68	17,66	7,00	5,00	2,15	15,02	-	-	15,35	-	15,35	-	70,12	-	1,05			3,20
14.03.15	24,00	-	129,31	108,61	20,70	70,45	52,54	17,91	7,00	5,00	2,16	17,77	-	-	18,17	-	18,17	-	70,29	-	1,25			3,41
15.03.15	24,00	-	128,37	107,36	21,01	70,40	52,83	17,57	7,00	5,00	2,09	18,14	-	-	18,55	-	18,55	-	70,25	-	1,27			3,37
16.03.15	24,00	-	126,98	108,29	18,69	70,22	52,62	17,60	7,00	5,00	2,11	15,82	-	-	16,18	-	16,18	-	69,94	-	1,11			3,22
17.03.15	24,00	-	127,06	109,69	17,37	69,25	52,51	16,74	7,00	5,00	2,04	14,52	-	-	14,84	-	14,84	-	68,87	-	1,00			3,04
18.03.15	24,00	-	127,17	109,67	17,50	68,64	52,20	16,44	7,00	5,00	2,01	14,54	-	-	14,86	-	14,86	-	68,39	-	0,99			3,01
19.03.15	24,00	-	129,97	109,58	20,39	68,51	52,19	16,32	7,00	5,00	2,00	17,34	-	-	17,70	-	17,70	-	68,33	-	1,19			3,19
20.03.15	24,00	-	129,33	109,55	19,78	68,40	52,06	16,34	7,00	5,00	2,01	16,64	-	-	17,01	-	17,01	-	68,28	-	1,14			3,15
21.03.15	24,00	-	128,34	107,93	20,41	68,30	51,42	16,88	7,00	5,00	2,04	17,26	-	-	17,65	-	17,65	-	68,14	-	1,18			3,22
22.03.15	24,00	-	127,15	105,99	21,16	68,81	51,06	17,75	7,00	5,00	2,10	18,01	-	-	18,42	-	18,42	-	68,89	-	1,24			3,34
23.03.15	24,00		127,16	108,25	18,91	71,02	53,50	17,52	7,00	5,00	2,10	16,06	-	-	16,43	-	16,43	-	70,82	-	1,14	-	-	3,24
Среднее	24,00	-	127,16	108,25	18,91	71,02	53,50	17,52	7,00	5,00	2,10	16,06	-	-	16,43	-	16,43	-	70,82	-	1,14	-	-	3,24
Итого	672,00		3560,40	3030,96	529,44						58,90	449,64	0,00	0,00	459,93	0,00	459,93	0,00			31,85	0,00	0,00	90,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **459,93** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

31,64