Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 25 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | КТСП-Н |
| Термопреобр.: | ТСП-Н |
| Термопреобр.: | |
| Термопреобр.: | |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.02.15 | 24,00 | - | 89,92 | 72,77 | 17,15 | 74,25 | 47,90 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 16,90 | - | - | 17,33 | - | 17,33 | - | 73,90 | - | 1,25 | | | 3,19 |
| 25.02.15 | 24,00 | - | 88,13 | 73,15 | 14,98 | 71,11 | 46,66 | 24,45 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | 14,74 | - | - | 15,09 | - | 15,09 | - | 70,79 | - | 1,05 | | | 2,86 |
| 26.02.15 | 24,00 | - | 90,29 | 72,57 | 17,72 | 70,63 | 46,25 | 24,38 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 17,47 | - | - | 17,86 | - | 17,86 | - | 70,76 | - | 1,24 | | | 3,03 |
| 27.02.15 | 24,00 | - | 87,36 | 71,97 | 15,39 | 71,09 | 46,02 | 25,07 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 15,07 | - | - | 15,43 | - | 15,43 | - | 71,17 | - | 1,07 | | | 2,90 |
| 28.02.15 | 24,00 | - | 87,16 | 71,51 | 15,65 | 71,65 | 46,13 | 25,52 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 15,34 | - | - | 15,68 | - | 15,68 | - | 71,59 | - | 1,10 | | | 2,95 |
| 01.03.15 | 24,00 | - | 88,95 | 71,42 | 17,53 | 71,63 | 46,13 | 25,50 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 17,22 | - | - | 17,63 | - | 17,63 | - | 71,54 | - | 1,23 | | | 3,08 |
| 02.03.15 | 24,00 | - | 89,33 | 71,81 | 17,52 | 71,08 | 45,96 | 25,12 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 17,24 | - | - | 17,63 | - | 17,63 | - | 70,95 | - | 1,22 | | | 3,05 |
| 03.03.15 | 24,00 | - | 86,49 | 71,83 | 14,66 | 70,72 | 45,89 | 24,83 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | 14,33 | - | - | 14,66 | - | 14,66 | - | 70,64 | - | 1,01 | | | 2,82 |
| 04.03.15 | 24,00 | - | 87,75 | 71,43 | 16,32 | 71,13 | 45,94 | 25,19 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 16,07 | - | - | 16,43 | - | 16,43 | - | 71,09 | - | 1,15 | | | 2,96 |
| 05.03.15 | 24,00 | - | 88,29 | 71,59 | 16,70 | 71,41 | 45,96 | 25,45 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 16,34 | - | - | 16,73 | - | 16,73 | - | 71,36 | - | 1,17 | | | 3,02 |
| 06.03.15 | 24,00 | - | 90,22 | 71,86 | 18,36 | 71,33 | 45,87 | 25,46 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 17,95 | - | - | 18,38 | - | 18,38 | - | 71,26 | - | 1,28 | | | 3,14 |
| 07.03.15 | 24,00 | - | 88,47 | 71,38 | 17,09 | 71,53 | 46,05 | 25,48 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 16,69 | - | - | 17,08 | - | 17,08 | - | 71,87 | - | 1,20 | | | 3,04 |
| 08.03.15 | 24,00 | - | 88,98 | 72,26 | 16,72 | 72,09 | 46,75 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 16,39 | - | - | 16,79 | - | 16,79 | - | 71,99 | - | 1,18 | | | 3,04 |
| 09.03.15 | 24,00 | - | 89,68 | 73,18 | 16,50 | 72,09 | 47,16 | 24,93 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 16,22 | - | - | 16,62 | - | 16,62 | - | 72,02 | - | 1,17 | | | 3,02 |
| 10.03.15 | 24,00 | - | 90,65 | 72,62 | 18,03 | 71,63 | 46,62 | 25,01 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 17,65 | - | - | 18,05 | - | 18,05 | - | 71,68 | - | 1,27 | | | 3,11 |
| 11.03.15 | 24,00 | - | 88,80 | 72,68 | 16,12 | 70,70 | 46,36 | 24,34 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 15,74 | - | - | 16,10 | - | 16,10 | - | 70,58 | - | 1,11 | | | 2,91 |
| 12.03.15 | 24,00 | - | 88,76 | 71,47 | 17,29 | 69,52 | 45,14 | 24,38 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 16,77 | - | - | 17,14 | - | 17,14 | - | 69,49 | - | 1,17 | | | 2,95 |
| 13.03.15 | 24,00 | - | 88,82 | 70,97 | 17,85 | 69,64 | 44,82 | 24,82 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 17,33 | - | - | 17,71 | - | 17,71 | - | 69,62 | - | 1,21 | | | 3,01 |
| 14.03.15 | 24,00 | - | 89,30 | 70,19 | 19,11 | 69,81 | 44,93 | 24,88 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 18,59 | - | - | 18,98 | - | 18,98 | - | 69,79 | - | 1,30 | | | 3,08 |
| 15.03.15 | 24,00 | - | 87,12 | 69,34 | 17,78 | 69,74 | 44,80 | 24,94 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 17,30 | - | - | 17,69 | - | 17,69 | - | 69,70 | - | 1,21 | | | 2,97 |
| 16.03.15 | 24,00 | - | 86,87 | 70,23 | 16,64 | 69,58 | 45,02 | 24,56 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 16,27 | - | - | 16,62 | - | 16,62 | - | 69,44 | - | 1,13 | | | 2,89 |
| 17.03.15 | 24,00 | - | 87,34 | 71,20 | 16,14 | 68,71 | 45,14 | 23,57 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 15,76 | - | - | 16,07 | - | 16,07 | - | 68,51 | - | 1,08 | | | 2,79 |
| 18.03.15 | 24,00 | - | 88,27 | 71,07 | 17,20 | 68,04 | 44,94 | 23,10 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 16,77 | - | - | 17,13 | - | 17,13 | - | 68,02 | - | 1,14 | | | 2,82 |
| 19.03.15 | 24,00 | - | 87,23 | 71,29 | 15,94 | 67,84 | 44,82 | 23,02 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 15,56 | - | - | 15,88 | - | 15,88 | - | 67,80 | - | 1,06 | | | 2,72 |
| 20.03.15 | 24,00 | - | 88,18 | 71,26 | 16,92 | 67,77 | 44,71 | 23,06 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 16,49 | - | - | 16,85 | - | 16,85 | - | 67,75 | - | 1,12 | | | 2,79 |
| 21.03.15 | 24,00 | - | 87,37 | 70,13 | 17,24 | 67,72 | 44,08 | 23,64 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 16,81 | - | - | 17,14 | - | 17,14 | - | 67,70 | - | 1,14 | | | 2,83 |
| 22.03.15 | 24,00 | - | 88,49 | 68,17 | 20,32 | 68,09 | 43,11 | 24,98 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 19,93 | - | - | 20,37 | - | 20,37 | - | 68,28 | - | 1,36 | | | 3,09 |
| 23.03.15 | 24,00 | | 88,45 | 71,46 | 17,00 | 70,39 | 45,67 | 24,72 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 16,63 | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 70,34 | - | 1,17 | - | - | 2,96 |
| Среднее | 24,00 | - | 88,45 | 71,46 | 17,00 | 70,39 | 45,67 | 24,72 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 16,63 | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 70,34 | - | 1,17 | - | - | 2,96 |
| Итого | 672,00 | | 2476,67 | 2000,81 | 475,87 | | | | | | 50,24 | 465,57 | 0,00 | 0,00 | 476,07 | 0,00 | 476,07 | 0,00 | | | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 82,99 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.15 18:00 | 12854,99 | 10447,03 | 2304,12 | - | 2364,22 | - | 476,13 | - | - |
| | 23.03.15 04:00 | 15190,47 | 12333,02 | 2743,81 | - | 2813,78 | - | 554,27 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

32,56