Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	90,22	76,92	13,30	74,51	48,00	26,51	7,00	5,00	2,14	12,00	-	-	12,30	-	12,30	-	74,26	-	0,89			3,03
25.02.15	24,00	-	91,52	77,19	14,33	71,31	46,56	24,75	7,00	5,00	2,00	13,13	-	-	13,42	-	13,42	-	71,16	-	0,94			2,93
26.02.15	24,00	-	90,81	76,95	13,86	70,71	45,96	24,75	7,00	5,00	2,00	12,60	-	-	12,88	-	12,88	-	70,48	-	0,89			2,89
27.02.15	24,00	-	90,68	76,50	14,18	71,29	46,04	25,25	7,00	5,00	2,02	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	71,41	-	0,93			2,95
28.02.15	24,00	-	91,01	76,16	14,85	71,87	46,08	25,79	7,00	5,00	2,06	13,52	-	-	13,83	-	13,83	-	71,85	-	0,97			3,03
01.03.15	24,00	-	92,89	76,21	16,68	71,87	46,16	25,71	7,00	5,00	2,06	15,30	-	-	15,66	-	15,66	-	71,82	-	1,10			3,16
02.03.15	24,00	-	89,94	76,08	13,86	71,37	46,00	25,37	7,00	5,00	2,02	12,63	-	-	12,90	-	12,90	-	71,37	-	0,90			2,92
03.03.15	24,00	-	89,08	75,24	13,84	71,02	45,79	25,23	7,00	5,00	2,00	12,43	-	-	12,70	-	12,70	-	70,85	-	0,88			2,88
04.03.15	24,00	-	89,57	74,79	14,78	71,43	45,92	25,51	7,00	5,00	2,02	13,28	-	-	13,57	-	13,57	-	71,44	-	0,95			2,97
05.03.15	24,00	-	89,16	74,82	14,34	71,67	45,82	25,85	7,00	5,00	2,03	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	71,59	-	0,93			2,96
06.03.15	24,00	-	88,38	75,09	13,29	71,62	45,78	25,84	7,00	5,00	2,04	11,98	-	-	12,25	-	12,25	-	71,46	-	0,86			2,90
07.03.15	24,00	-	89,65	74,82	14,83	71,81	45,91	25,90	7,00	5,00	2,03	13,47	-	-	13,78	-	13,78	-	72,19	-	0,97			3,00
08.03.15	24,00	-	89,26	75,11	14,15	72,37	46,64	25,73	7,00	5,00	2,03	12,87	-	-	13,17	-	13,17	-	72,28	-	0,93			2,96
09.03.15	24,00	-	89,28	75,57	13,71	72,38	47,06	25,32	7,00	5,00	2,00	12,50	-	-	12,77	-	12,77	-	72,32	-	0,91			2,91
10.03.15	24,00	-	90,29	75,63	14,66	71,88	46,43	25,45	7,00	5,00	2,02	13,36	-	-	13,69	-	13,69	-	71,80	-	0,96			2,98
11.03.15	24,00	-	88,53	75,44	13,09	70,95	46,12	24,83	7,00	5,00	1,97	11,82	-	-	12,08	-	12,08	-	70,77	-	0,84			2,81
12.03.15	24,00	-	87,80	75,08	12,72	69,75	45,18	24,57	7,00	5,00	1,93	11,47	-	-	11,72	-	11,72	-	69,60	-	0,80			2,73
13.03.15	24,00	-	88,46	74,93	13,53	69,89	44,95	24,94	7,00	5,00	1,96	12,21	-	-	12,47	-	12,47	-	69,83	-	0,85			2,81
14.03.15	24,00	-	90,04	74,53	15,51	70,08	45,00	25,08	7,00	5,00	1,97	14,06	-	-	14,38	-	14,38	-	70,09	-	0,99			2,96
15.03.15	24,00	-	90,30	74,14	16,16	70,03	44,88	25,15	7,00	5,00	1,97	14,71	-	-	15,04	-	15,04	-	70,09	-	1,03			3,00
16.03.15	24,00	-	87,70	74,66	13,04	69,81	45,12	24,69	7,00	5,00	1,94	11,70	-	-	11,97	-	11,97	-	69,50	-	0,81			2,75
17.03.15	24,00	-	88,80	74,85	13,95	68,96	45,06	23,90	7,00	5,00	1,89	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	68,77	-	0,86			2,75
18.03.15	24,00	-	87,99	74,36	13,63	68,28	44,99	23,29	7,00	5,00	1,82	12,32	-	-	12,59	-	12,59	-	68,16	-	0,84			2,66
19.03.15	24,00	-	89,20	74,46	14,74	68,08	44,73	23,35	7,00	5,00	1,83	13,38	-	-	13,66	-	13,66	-	68,01	-	0,91			2,74
20.03.15	24,00	-	88,58	74,47	14,11	68,03	44,58	23,45	7,00	5,00	1,84	12,76	-	-	13,02	-	13,02	-	67,96	-	0,87			2,71
21.03.15	24,00	-	90,04	74,44	15,60	68,03	44,04	23,99	7,00	5,00	1,89	14,16	-	-	14,46	-	14,46	-	68,06	-	0,96			2,85
22.03.15	24,00	-	91,12	74,00	17,12	68,39	43,51	24,88	7,00	5,00	1,95	15,59	-	-	15,94	-	15,94	-	68,48	-	1,07			3,01
23.03.15	24,00	-	88,97	74,74	14,23	70,68	44,71	25,97	7,00	5,00	2,04	12,82	-	-	13,11	-	13,11	-	70,81	-	0,91			2,95
Среднее	24,00	-	89,62	75,26	14,36	70,65	45,61	25,04	7,00	5,00	1,98	13,02	-	-	13,31	-	13,31	-	70,59	-	0,92	-	-	2,90
Итого	672,00		2509,27	2107,18	402,09						55,46	364,57	0,00	0,00	372,70	0,00	372,70	0,00			25,74	0,00	0,00	81,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.03.15 21:00	51358,59	44743,06	5819,03	-	5957,13	-	1345,34	-	-
	24.03.15 16:00	51964,26	45248,91	5909,40	-	6049,47	-	1364,53	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись, расшифровка подписи
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

26,53