Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00		92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
25.02.15	24,00		92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
26.02.15	24,00		92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
27.02.15	24,00		92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
28.02.15	24,00	-	92,99	63,38	29,61	72,83	40,01	32,82	7,00	5,00	2,27	27,10	-	-	27,76	-	27,76	-	72,76	-	1,97			4,24
01.03.15	24,00	-	99,00	63,42	35,58	72,79	40,03	32,76	7,00	5,00	2,26	33,11	-	-	33,91	-	33,91	-	72,70	-	2,41			4,67
02.03.15	24,00	-	93,80	63,31	30,49	72,33	39,91	32,42	7,00	5,00	2,23	28,01	-	-	28,67	-	28,67	-	72,27	-	2,03			4,26
03.03.15	24,00	-	92,29	62,87	29,42	71,95	39,71	32,24	7,00	5,00	2,21	26,96	-	-	27,58	-	27,58	-	71,85	-	1,94			4,15
04.03.15	24,00	-	91,28	62,52	28,76	72,43	39,67	32,76	7,00	5,00	2,22	26,39	-	-	27,01	-	27,01	-	72,39	-	1,91			4,13
05.03.15	24,00	-	89,94	62,49	27,45	72,60	39,65	32,95	7,00	5,00	2,23	25,23	-	-	25,83	-	25,83	-	72,46	-	1,83			4,05
06.03.15	24,00	-	90,40	62,72	27,68	72,61	39,71	32,90	7,00	5,00	2,23	25,43	-	-	26,06	-	26,06	-	72,57	-	1,85			4,07
07.03.15	24,00	-	92,80	62,46	30,34	72,77	39,78	32,99	7,00	5,00	2,22	28,09	-	-	28,77	-	28,77	-	72,89	-	2,05			4,27
08.03.15	24,00	-	90,81	62,76	28,05	73,31	40,36	32,95	7,00	5,00	2,23	25,85	-	-	26,48	-	26,48	-	73,17	-	1,89			4,12
09.03.15	24,00	-	94,47	63,15	31,32	73,29	40,80	32,49	7,00	5,00	2,22	29,13	-	-	29,84	-	29,84	-	73,18	-	2,13			4,35
10.03.15	24,00	-	91,16	63,19	27,97	72,81	40,29	32,52	7,00	5,00	2,22	25,82	-	-	26,43	-	26,43	-	72,76	-	1,88			4,09
11.03.15	24,00	-	90,28	62,99	27,29	71,73	40,13	31,60	7,00	5,00	2,16	25,09	-	-	25,70	-	25,70	-	71,57	-	1,80			3,95
12.03.15	24,00	-	90,43	62,69	27,74	70,64	39,40	31,24	7,00	5,00	2,12	25,56	-	-	26,17	-	26,17	-	70,56	-	1,80			3,92
13.03.15	24,00	-	93,24	62,68	30,56	70,93	39,23	31,70	7,00	5,00	2,14	28,43	-	-	29,07	-	29,07	-	70,99	-	2,02			4,16
14.03.15	24,00	-	93,14	62,31	30,83	70,99	39,37	31,62	7,00	5,00	2,13	28,70	-	-	29,37	-	29,37	-	70,90	-	2,03			4,16
15.03.15	24,00	-	94,73	61,99	32,74	70,92	39,25	31,67	7,00	5,00	2,12	30,56	-	-	31,29	-	31,29	-	70,82	-	2,17			4,29
16.03.15	24,00	-	92,83	62,37	30,46	70,74	39,47	31,27	7,00	5,00	2,11	28,27	-	-	28,91	-	28,91	-	70,62	-	2,00			4,11
17.03.15	24,00	-	91,77	62,54	29,23	69,72	39,88	29,84	7,00	5,00	2,02	27,11	-	-	27,70	-	27,70	-	69,45	-	1,88			3,91
18.03.15	24,00	-	91,79	62,12	29,67	69,16	39,88	29,28	7,00	5,00	1,97	27,48	-	-	28,07	-	28,07	-	69,08	-	1,90			3,87
19.03.15	24,00	-	92,73	62,19	30,54	69,03	39,83	29,20	7,00	5,00	1,97	28,34	-	-	28,97	-	28,97	-	68,95	-	1,96			3,93
20.03.15	24,00	-	93,74	62,18	31,56	68,94	39,58	29,36	7,00	5,00	1,99	29,30	-	-	29,94	-	29,94	-	68,90	-	2,02			4,00
21.03.15	24,00	-	94,49	62,06	32,43	68,90	38,82	30,08	7,00	5,00	2,04	30,02	-	-	30,68	-	30,68	-	68,85	-	2,07			4,10
22.03.15	24,00	-	98,97	61,75	37,22	69,42	37,85	31,57	7,00	5,00	2,12	34,85	-	-	35,62	-	35,62	-	69,44	-	2,42			4,54
23.03.15	24,00		92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
Среднее	24,00	-	92,92	62,61	30,30	71,34	39,68	31,66	7,00	5,00	2,15	28,04	-	-	28,69	-	28,69	-	71,27	-	2,00	-	-	4,14
Итого	672,00		2601,66	1753,21	848,45						60,13	785,01	0,00	0,00	803,27	0,00	803,27	0,00			55,93	0,00	0,00	116,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **803,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Печать потребителя

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

55,62