Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	147,43	145,21	2,22	72,38	53,20	19,18	4,60	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
02.03.15	24,00	-	147,51	145,27	2,24	71,86	52,78	19,08	4,65	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
03.03.15	24,00	-	147,44	145,19	2,26	71,48	52,64	18,84	4,65	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
04.03.15	24,00	-	147,78	145,58	2,20	71,92	52,85	19,07	4,66	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
05.03.15	24,00	-	147,60	145,47	2,13	72,18	53,06	19,12	4,61	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
06.03.15	24,00	-	146,07	144,07	2,00	72,14	52,80	19,34	4,58	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
07.03.15	24,00	-	143,89	142,03	1,86	72,23	52,64	19,59	4,60	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
08.03.15	24,00	-	146,09	144,25	1,84	72,86	53,36	19,50	4,66	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
09.03.15	24,00	-	147,74	145,85	1,88	72,83	53,78	19,05	4,63	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
10.03.15	24,00	-	146,21	144,40	1,82	72,34	53,24	19,10	4,63	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
11.03.15	24,00	-	145,21	143,37	1,83	71,35	52,59	18,76	4,70	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
12.03.15	24,00	-	142,95	141,14	1,81	70,21	51,49	18,72	4,64	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
13.03.15	24,00	-	140,62	138,93	1,69	70,42	51,42	19,00	4,63	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
14.03.15	24,00	-	138,30	136,71	1,59	70,56	51,35	19,21	4,67	4,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
15.03.15	24,00	-	137,30	135,75	1,55	70,50	51,30	19,20	4,59	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
16.03.15	24,00	-	139,11	137,51	1,60	70,35	51,43	18,92	4,59	4,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
17.03.15	24,00	-	139,38	137,68	1,70	69,41	51,16	18,25	4,56	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
18.03.15	24,00	-	139,06	137,29	1,77	68,76	50,98	17,78	4,59	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
19.03.15	24,00	-	137,78	136,04	1,75	68,60	50,89	17,71	4,65	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
20.03.15	24,00	-	139,33	137,56	1,77	68,49	50,68	17,81	4,66	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
21.03.15	24,00	-	136,12	134,51	1,61	68,43	49,89	18,54	4,62	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
22.03.15	24,00	-	132,71	131,33	1,38	68,86	49,28	19,58	4,62	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
23.03.15	24,00	-	136,16	134,84	1,33	71,18	50,89	20,29	4,76	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
Среднее	24,00	-	142,25	140,43	1,82	70,84	51,90	18,94	4,63	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	552,00		3271,79	3229,98	41,81						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.02.15 19:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	25.02.15 19:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28»03 15 г.