

Отчет о теплом потреблении по приборам УЛТЭ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплоэнергосбыт Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-1 СЮ+ГВС
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Вычислитель: СТТ-943 № 14725

Установленные приборы:
 расходуемый
 Подающий тр. ПРМ 50
 Обратн. тр. ПРМ 50
 тр.д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки
 Гм1n
 Гм2n
 Приборы УЛТЭ поверены до

ТХв=0 С
 Термометр.
 КТНП-05
 КТНП-05
 КТНП-05
 КТНП-05
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{зима}} = M_1 * (h_1 - h_{\text{хв}}) - M_2 * (h_2 - h_{\text{хв}})$; $Q_{\text{лето}} = M_1 * (h_1 - h_{\text{хв}}) - M_2 * (h_2 - h_{\text{хв}})$
 Расчетные нагрузки, Гкал/ч, Гкал/сут, Гкал/мес
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гкал/сут, Гкал/мес
 Фактические нагрузки: Гкал/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5

Подающий трубопровод ГВС

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС			Обратный трубопровод ГВС					
		Т3, %	Т3, C	П3, ккал/сут	Т4, %	Т4, C	П4, ккал/сут			
23.02.15	24	-	66,18	6,00	44,436	-	49,11	5,00	22,083	Гкал
24.02.15	24	-	66,03	6,00	43,256	-	48,94	5,00	21,657	Гкал
25.02.15	24	-	66,01	6,00	41,629	-	49,04	5,00	22,481	Гкал
26.02.15	24	-	67,59	6,00	41,335	-	49,39	5,00	22,055	Гкал
27.02.15	24	-	68,06	6,00	38,440	-	49,09	5,00	20,277	Гкал
28.02.15	24	-	68,06	6,00	38,440	-	49,09	5,00	20,277	Гкал
01.03.15	24	-	68,00	6,00	38,576	-	48,70	5,00	19,185	Гкал
02.03.15	24	-	68,55	6,00	42,154	-	49,35	5,00	18,934	Гкал
03.03.15	24	-	68,60	6,00	38,367	-	48,99	5,00	20,082	Гкал
04.03.15	24	-	68,14	6,00	39,263	-	49,20	5,00	19,796	Гкал
05.03.15	24	-	68,78	6,00	39,149	-	49,32	5,00	19,739	Гкал
06.03.15	24	-	67,21	6,00	41,503	-	48,98	5,00	18,653	Гкал
07.03.15	24	-	65,92	6,00	40,886	-	47,87	5,00	18,539	Гкал
08.03.15	24	-	66,12	6,00	42,163	-	47,92	5,00	19,494	Гкал
09.03.15	24	-	66,21	6,00	41,477	-	48,32	5,00	20,701	Гкал
10.03.15	24	-	66,37	6,00	42,419	-	49,01	5,00	20,364	Гкал
11.03.15	24	-	66,02	6,00	41,602	-	48,34	5,00	20,262	Гкал
12.03.15	24	-	66,00	6,00	41,095	-	48,55	5,00	20,553	Гкал
13.03.15	24	-	67,08	6,00	39,789	-	48,90	5,00	20,205	Гкал
14.03.15	24	-	66,18	6,00	42,118	-	48,47	5,00	18,853	Гкал
15.03.15	24	-	66,21	6,00	45,209	-	49,14	5,00	19,878	Гкал
16.03.15	24	-	66,43	6,00	40,784	-	48,55	5,00	20,520	Гкал
17.03.15	24	-	66,26	6,00	35,073	-	49,20	5,00	17,847	Гкал
18.03.15	24	-	66,51	6,00	44,934	-	50,05	5,00	23,513	Гкал
19.03.15	24	-	68,09	6,00	43,568	-	51,12	5,00	25,280	Гкал
20.03.15	24	-	66,73	6,00	42,861	-	49,26	5,00	20,197	Гкал
21.03.15	24	-	67,18	6,00	42,718	-	49,79	5,00	19,177	Гкал
22.03.15	24	-	68,99	6,00	43,734	-	49,06	5,00	20,452	Гкал
Среднее	24,00	-	67,06	6,00	41,400	-	49,06	5,00	20,452	Гкал
Итого	672,0	-	-	-	1159,195	-	-	-	572,663	Гкал

Дата и время	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал	Ориентировочно до конца месяца(+)		Корректировка за прошлый месяц (-)		Показания счетчиков на момент снятия данных:	
							377,579	1274,133	193,062	262,641	157,77	10,481
23.03.15 02:00	26004,284	-	11079,344	-	-	1188,507	-	-	-	-	-	1238,241
23.03.15 02:00	27164,216	-	11651,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом нормативной температуры холодной воды хвв = _____ Гкал
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до УЛТЭ учета _____ Гкал
 Итого за март 2015: 377,579 1274,133 193,062 262,641 157,77 10,481 646,258 54,922424

Дата и время	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.15 02:00	26004,284	-	11079,344	-	-	1188,507
23.03.15 02:00	27164,216	-	11651,143	-	-	1238,241

(по доверенности абонента)
 Главный инженер

Итого с учетом нормативной температуры холодной воды хвв = _____ Гкал
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до УЛТЭ учета _____ Гкал

_____ Гкал
 _____ Гкал

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

26.03.2015