ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14725

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	63,81	9,20	170,941	-	-	45,27	4,60	170,038	-	18,55	0,903	-	-	-	3,226
24.02.15	24	-	65,06	9,20	173,123	-	-	46,29	4,60	172,364	-	18,78	0,759	-	-	-	3,301
25.02.15	24	-	61,96	9,20	173,439	-	-	44,92	4,60	172,670	-	17,03	0,770	-	-	-	3,003
26.02.15	24	-	60,24	9,20	176,224	-	-	44,07	4,60	175,457	-	16,17	0,767	-	-	-	2,899
27.02.15	24	-	59,69	9,20	172,179	-	-	43,68	4,60	171,456	-	16,01	0,722	-	-	-	2,802
28.02.15	24	-	61,74	9,20	166,455	-	-	44,24	4,60	165,861	-	17,50	0,594	-	-	-	2,953
01.03.15	24	-	61,71	9,20	166,993	-	-	47,79	4,60	166,106	-	13,92	0,888	-	-	-	2,789
02.03.15	24	-	62,27	9,20	170,549	-	-	44,43	4,60	168,549	-	17,84	1,999	-	-	-	3,146
03.03.15	24	-	63,32	9,20	166,301	-	-	44,09	4,60	165,005	-	19,23	1,295	-	-	-	3,269
04.03.15	24	-	60,63	9,20	168,668	-	-	43,25	4,60	167,352	-	17,38	1,316	-	-	-	3,003
05.03.15	24	-	63,27	9,20	169,593	-	-	44,65	4,60	168,492	-	18,63	1,101	-	-	-	3,222
06.03.15	24	-	61,94	9,20	169,867	-	-	44,16	4,60	168,411	-	17,79	1,456	-	-	-	3,100
07.03.15	24	-	62,09	9,20	169,266	-	-	43,95	4,60	168,417	-	18,14	0,849	-	-	-	3,122
08.03.15	24	-	58,46	9,20	169,950	-	-	42,29	4,60	169,211	-	16,17	0,740	-	-	-	2,793
09.03.15	24	-	55,66	9,20	173,153	-	-	41,09	4,60	172,511	-	14,58	0,642	-	-	-	2,565
10.03.15	24	-	57,26	9,20	173,477	-	-	41,73	4,60	172,983	-	15,53	0,495	-	-	-	2,729
11.03.15	24	-	58,39	9,20	172,470	-	-	42,29	4,60	172,109	-	16,10	0,361	-	-	-	2,807
12.03.15	24	-	61,12	9,20	165,449	-	-	43,21	4,60	165,317	-	17,90	0,133	-	-	-	2,982
13.03.15	24	-	62,58	9,20	167,079	-	-	43,99	4,60	166,936	-	18,59	0,144	-	-	-	3,126
14.03.15	24	-	59,32	9,20	172,079	-	-	42,77	4,60	171,922	-	16,55	0,158	-	-	-	2,869
15.03.15	24	-	56,43	9,20	173,942	-	-	41,37	4,60	173,637	-	15,06	0,304	-	-	-	2,647
16.03.15	24	-	57,70	9,20	173,495	-	-	41,91	4,60	173,102	-	15,79	0,393	-	-	-	2,770
17.03.15	24	-	55,14	9,20	145,020	-	-	41,42	4,60	144,553	-	13,73	0,467	-	-	-	2,022
18.03.15	24	-	49,98	9,20	175,290	-	-	39,31	4,60	174,520	-	10,67	0,769	-	-	-	1,915
19.03.15	24	-	52,28	9,20	173,642	-	-	40,06	4,60	172,986	-	12,22	0,656	-	-	-	2,162
20.03.15	24	-	56,70	9,20	171,999	-	-	41,44	4,60	171,526	-	15,26	0,473	-	-	-	2,658
21.03.15	24	-	61,23	9,20	171,770	-	-	43,67	4,60	171,413	-	17,56	0,357	-	-	-	3,046
22.03.15	24	-	66,27	9,20	171,297	-	-	45,84	4,60	171,070	-	20,43	0,227	-	-	-	3,525
Среднее	24,00	-	59,87	9,20	170,133	-	-	43,33	4,60	169,428	-	16,54	0,705	-	-	-	2,873
Итого	672,0				4763,711	0,000				4743,974	0,000		19,737	0,00	0,00	0,00	80,45
Ориентировочно до конца месяца(+)					1520,373					1516,076			4,297				23,27
Корректировка за прошлый месяц (-)					1023,563					1017,553			6,010				22,12
Итого за март 2015 :					5260,521					5242,496			18,025				81,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 02:00	71945,600	-	71402,286	-	-	-	1620,277	
23.03.15 02:00	76709,461	-	76146,505	-	-	-	1700,778	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды: tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26. 03. 2015