

# Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за март 2015

ТОО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ПУ-3 СЮ+ГВС  
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Вычислитель: СЛТ-943 № 14728

Установленные приборы:  
 Подходящий тр. ПММ 50  
 Обратн.тр. ПММ 50  
 Тр. Цирк. ГВС ПММ 20  
 Тр. Подпитки  
 Гmin  
 Приборы УТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Температур. КТТПР-05  
 Давления Преобр. КТТПР-05  
 Тхв=0 С

Расчетный алгоритм:  $Q = M1*(h1-hx) - M2*(h2-hx) - M3*(h2-hx) - M4*(h2-hx)$   
 где:  $Q$  - теплоснабжение, Гкал/ч;  $M1, M2, M3, M4$  - коэффициенты, Гкал/ч;  
 $h1, h2, hx$  - температуры, °С;  
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч,  $Q_{дв.гвс.сп} = Q_{дв.гвс.сп} + Q_{дв.гвс.сп}$   
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч,  $Q_{дв.гвс.сп} = Q_{дв.гвс.сп} + Q_{дв.гвс.сп}$   
 Фактические нагрузки:  $Q_{дв.гвс.сп} = Q_{дв.гвс.сп} + Q_{дв.гвс.сп}$   
 Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$   
 Грвс.ф. = Гкал/мес  
 Грвс.п. = Гкал/сут  
 Грвс.т. = Гкал/сут

Дата	Подходящий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС			
	часы	Г3, %	Т3, С	П3, кгс/см	Г3, м.квб	Т3, Гкал	П3, %	Т3, кгс/см
23.02.15	24	-	67,19	6,00	60,934	54,68	5,00	41,507
24.02.15	24	-	67,00	6,00	58,638	54,11	5,00	39,706
25.02.15	24	-	67,06	6,00	55,426	53,96	5,00	39,781
26.02.15	24	-	68,79	6,00	54,805	55,00	5,00	39,271
27.02.15	24	-	69,21	6,00	52,725	54,79	5,00	37,358
28.02.15	24	-	69,28	6,00	55,536	55,05	5,00	37,108
01.03.15	24	-	69,65	6,00	57,043	55,82	5,00	38,625
02.03.15	24	-	69,41	6,00	54,580	55,03	5,00	37,148
03.03.15	24	-	69,78	6,00	52,627	55,10	5,00	37,135
04.03.15	24	-	69,31	6,00	54,246	55,06	5,00	37,440
05.03.15	24	-	70,01	6,00	54,644	55,66	5,00	37,236
06.03.15	24	-	68,25	6,00	53,290	54,38	5,00	37,366
07.03.15	24	-	66,98	6,00	53,290	53,76	5,00	37,675
08.03.15	24	-	67,23	6,00	55,459	53,89	5,00	37,675
09.03.15	24	-	67,20	6,00	58,889	54,25	5,00	39,673
10.03.15	24	-	67,57	9,20	181,999	42,32	4,60	180,827
11.03.15	24	-	66,91	6,00	54,536	53,76	5,00	39,187
12.03.15	24	-	67,10	6,00	56,573	54,05	5,00	38,545
13.03.15	24	-	68,22	6,00	53,193	54,55	5,00	37,563
14.03.15	24	-	67,20	6,00	55,279	54,55	5,00	38,432
15.03.15	24	-	67,20	6,00	60,569	55,78	5,00	40,333
16.03.15	24	-	67,43	6,00	57,010	54,39	5,00	38,054
17.03.15	24	-	67,23	6,00	47,152	54,41	5,00	32,472
18.03.15	24	-	67,49	6,00	57,848	54,84	5,00	41,615
19.03.15	24	-	69,21	6,00	58,348	55,97	5,00	42,433
20.03.15	24	-	67,66	6,00	57,487	54,83	5,00	40,596
21.03.15	24	-	68,21	6,00	57,058	54,89	5,00	39,809
22.03.15	24	-	70,01	6,00	58,889	56,09	5,00	39,672
Среднее	24,00	-	67,78	6,11	60,354	54,32	4,99	43,762
Итого	672,0	-	-	-	1689,905	0,000	-	1225,338

Ориентировочка до конца месяца (+)  
 Корректировка за прошлый месяц (-)  
 Итого за март 2015: 506,306 336,617 223,112 1355,348

Показанная счетчиков на момент снятия данных:	М3, т	М4, т	Гкал	М.квб	Гкал
23.03.15 04:00	33193,473	-	22123,212	-	-
23.03.15 10:00	31643,530	-	21123,212	-	-
Дата и время	Гкал	М3, т	М4, т	Гкал	М.квб
23.03.15 04:00	1378,969	-	-	-	-
23.03.15 10:00	1332,146	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды кв= \_\_\_\_\_  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_  
 Гкал \_\_\_\_\_  
 Гкал \_\_\_\_\_

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

28.03.2015  
 ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"  
 Отдел начислений и отчетности  
 Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ПУ-3 СЮ+ГВС