Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	451,35	451,35	0,00	52,89	46,19	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
25.02.15	24,00	-	451,12	451,12	0,00	51,34	45,03	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
26.02.15	24,00	-	457,14	457,14	0,00	52,00	45,69	6,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
27.02.15	24,00	-	458,27	458,27	0,00	51,65	45,36	6,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
28.02.15	24,00	-	458,36	458,36	0,00	51,48	45,20	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
01.03.15	24,00	-	458,14	458,14	0,00	51,29	45,03	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
02.03.15	24,00	-	416,40	416,40	0,00	50,44	44,07	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
03.03.15	24,00	-	451,37	451,37	0,00	51,37	45,03	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
04.03.15	24,00	-	450,69	450,69	0,00	51,28	45,01	6,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
05.03.15	24,00	-	450,26	450,26	0,00	51,24	44,91	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
06.03.15	24,00	-	449,78	449,78	0,00	51,05	44,77	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
07.03.15	24,00	-	448,92	448,92	0,00	51,19	44,92	6,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
08.03.15	24,00	-	448,39	448,39	0,00	51,13	44,86	6,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
09.03.15	24,00	-	447,79	447,79	0,00	51,53	45,28	6,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
10.03.15	23,00	-	430,32	430,32	0,00	50,75	44,65	6,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
11.03.15	24,00	-	450,63	450,63	0,00	51,01	44,93	6,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
12.03.15	24,00	-	451,59	451,59	0,00	48,44	42,81	5,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
13.03.15	24,00	-	451,28	451,28	0,00	48,33	42,67	5,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
14.03.15	24,00	-	451,05	451,05	0,00	48,23	42,55	5,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
15.03.15	24,00	-	450,39	450,39	0,00	48,36	42,71	5,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
16.03.15	24,00	-	447,51	447,51	0,00	48,51	42,83	5,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
17.03.15	24,00	-	449,54	448,79	0,75	49,16	43,44	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
18.03.15	24,00	-	449,15	448,40	0,75	48,38	42,98	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
19.03.15	24,00	-	448,92	448,17	0,75	48,12	42,83	5,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
20.03.15	24,00	-	449,05	448,30	0,75	47,89	42,64	5,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
21.03.15	24,00	-	448,69	447,94	0,75	48,05	42,60	5,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
22.03.15	24,00	-	449,41	447,16	2,25	47,99	42,33	5,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
23.03.15	24,00	-	449,56	445,79	3,77	49,23	43,14	6,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
Среднее	23,96	-	449,11	448,76	0,35	50,08	44,09	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	671,00		12575,07	12565,30	9,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.02.15 02:00	58080,07	57374,31	-	-	-	-	492,63	-	-
	24.03.15 17:00	70485,69	69764,89	-	-	-	-	567,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 г.