Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8998.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,000 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гво.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	62,51	61,77	0,74	72,71	41,88	30,83	7,00	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
02.03.15	24,00	-	62,51	61,77	0,74	72,33	41,70	30,63	7,03	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
03.03.15	24,00	-	62,35	61,60	0,75	71,92	41,63	30,29	7,02	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
04.03.15	24,00	-	62,41	61,66	0,75	72,46	41,73	30,73	7,02	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
05.03.15	24,00	-	62,31	61,54	0,76	72,72	42,01	30,71	7,04	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
06.03.15	24,00	-	62,22	61,44	0,78	72,42	41,92	30,50	7,06	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
07.03.15	24,00	-	61,77	60,99	0,78	72,50	41,68	30,82	7,03	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
08.03.15	24,00	-	62,48	61,70	0,78	73,09	41,97	31,12	7,02	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
09.03.15	24,00	-	63,10	62,32	0,78	73,16	42,61	30,55	7,06	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
10.03.15	24,00	-	62,60	61,82	0,79	72,66	42,29	30,37	7,05	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
11.03.15	24,00	-	62,25	61,46	0,79	71,73	41,94	29,79	7,03	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
12.03.15	24,00	-	61,38	60,60	0,78	70,89	41,12	29,77	6,99	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
13.03.15	24,00	-	58,66	57,90	0,76	70,93	40,97	29,96	7,00	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
14.03.15	24,00	-	60,13	59,33	0,80	70,85	40,84	30,01	6,97	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
15.03.15	24,00	-	59,54	58,74	0,80	70,86	40,86	30,00	6,91	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
16.03.15	24,00	-	60,03	59,22	0,81	70,87	41,21	29,66	6,95	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
17.03.15	24,00	-	60,59	59,78	0,81	69,83	41,22	28,61	6,94	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
18.03.15	24,00	-	60,57	59,76	0,81	69,21	41,30	27,91	6,93	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
19.03.15	24,00	-	60,43	59,61	0,82	69,05	41,40	27,65	7,01	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
20.03.15	24,00	-	60,68	59,85	0,83	68,86	41,12	27,74	7,02	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
21.03.15	24,00	-	59,69	58,86	0,83	68,79	40,58	28,21	6,94	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
22.03.15	24,00	-	58,56	57,74	0,82	69,06	39,40	29,66	6,90	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
23.03.15	24,00	-	59,86	59,04	0,82	71,34	39,96	31,38	6,98	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
Среднее	24,00	-	61,16	60,37	0,79	71,23	41,36	29,87	7,00	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Итого	552,00		1406,64	1388,51	18,13						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21.03.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать Энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.