Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,36 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	125,84	106,81	19,03	72,73	44,69	28,04	7,34	4,65	3,20	16,46	-	-	16,88	-	16,88	-	72,18	-	1,19			4,38
25.02.15	24,00	-	124,22	105,92	18,30	69,85	43,73	26,12	7,34	4,69	2,95	15,84	-	-	16,17	-	16,17	-	69,69	-	1,10			4,05
26.02.15	24,00	-	126,47	104,59	21,88	69,27	43,54	25,73	7,28	4,69	2,87	19,35	-	-	19,77	-	19,77	-	69,31	-	1,34			4,21
27.02.15	24,00	-	124,53	104,19	20,34	69,73	43,52	26,21	7,29	4,71	2,89	17,98	-	-	18,37	-	18,37	-	70,02	-	1,26			4,16
28.02.15	24,00	-	124,83	103,47	21,36	70,20	43,63	26,57	7,23	4,70	2,90	19,23	-	-	19,63	-	19,63	-	70,12	-	1,35			4,25
01.03.15	24,00	-	125,71	103,39	22,32	70,22	43,63	26,59	7,21	4,68	2,91	20,13	-	-	20,58	-	20,58	-	70,05	-	1,41			4,32
02.03.15	24,00	-	124,36	104,15	20,21	69,80	43,53	26,27	7,26	4,68	2,89	18,04	-	-	18,44	-	18,44	-	69,92	-	1,26			4,15
03.03.15	24,00	-	124,10	103,94	20,16	69,38	43,40	25,98	7,28	4,70	2,85	18,03	-	-	18,40	-	18,40	-	69,34	-	1,25			4,10
04.03.15	24,00	-	123,65	103,64	20,01	69,74	43,49	26,25	7,25	4,70	2,87	17,83	-	-	18,24	-	18,24	-	69,77	-	1,25			4,12
05.03.15	24,00	-	123,61	103,69	19,92	70,04	43,56	26,48	7,28	4,72	2,90	17,77	-	-	18,16	-	18,16	-	70,11	-	1,25			4,15
06.03.15	24,00	-	125,89	103,55	22,34	70,12	43,52	26,60	7,27	4,73	2,91	20,17	-	-	20,61	-	20,61	-	70,25	-	1,42			4,32
07.03.15	24,00	-	124,35	103,53	20,82	70,26	43,61	26,65	7,29	4,72	2,91	18,64	-	-	19,08	-	19,08	-	70,63	-	1,32			4,22
08.03.15	24,00	-	125,40	104,30	21,10	70,77	44,16	26,61	7,26	4,67	2,93	18,95	-	-	19,39	-	19,39	-	70,58	-	1,34			4,27
09.03.15	24,00	-	125,60	105,01	20,59	70,70	44,45	26,25	7,30	4,67	2,92	18,33	-	-	18,73	-	18,73	-	70,57	-	1,30			4,22
10.03.15	24,00	-	123,90	105,03	18,87	70,29	44,08	26,21	7,31	4,67	2,91	16,65	-	-	17,03	-	17,03	-	70,39	-	1,17			4,09
11.03.15	24,00	-	123,74	104,49	19,25	69,34	43,72	25,62	7,28	4,67	2,83	17,14	-	-	17,50	-	17,50	-	69,15	-	1,19			4,01
12.03.15	24,00	-	122,97	103,92	19,05	68,33	42,95	25,38	7,26	4,70	2,78	16,95	-	-	17,35	-	17,35	-	68,26	-	1,16			3,94
13.03.15	24,00	-	123,19	103,47	19,72	68,56	42,85	25,71	7,26	4,71	2,81	17,58	-	-	17,97	-	17,97	-	68,60	-	1,21			4,02
14.03.15	24,00	-	124,06	102,88	21,18	68,65	42,89	25,76	7,25	4,73	2,80	18,98	-	-	19,38	-	19,38	-	68,52	-	1,30			4,11
15.03.15	24,00	-	123,30	102,67	20,63	68,60	42,93	25,67	7,18	4,70	2,79	18,42	-	-	18,80	-	18,80	-	68,49	-	1,26			4,05
16.03.15	24,00	-	124,41	103,17	21,24	68,47	43,06	25,41	7,21	4,68	2,78	19,07	-	-	19,47	-	19,47	-	68,42	-	1,30			4,08
17.03.15	24,00	-	123,39	103,74	19,65	67,55	43,13	24,42	7,15	4,60	2,69	17,53	-	-	17,89	-	17,89	-	67,27	-	1,18			3,86
18.03.15	24,00	-	123,28	102,79	20,49	66,93	42,97	23,96	7,18	4,67	2,60	18,54	-	-	18,92	-	18,92	-	66,91	-	1,24			3,84
19.03.15	24,00	-	122,74	103,00	19,74	66,82	43,00	23,82	7,27	4,75	2,58	17,86	-	-	18,24	-	18,24	-	66,87	-	1,19			3,78
20.03.15	24,00	-	124,42	102,42	22,00	66,75	42,72	24,03	7,28	4,78	2,60	20,04	-	-	20,45	-	20,45	-	66,72	-	1,34			3,93
21.03.15	24,00	-	123,40	101,97	21,43	66,78	42,18	24,60	7,20	4,73	2,64	19,52	-	-	19,90	-	19,90	-	66,70	-	1,30			3,94
22.03.15	24,00	-	123,35	100,46	22,89	67,29	41,49	25,80	7,14	4,77	2,73	20,91	-	-	21,34	-	21,34	-	67,30	-	1,41			4,13
23.03.15	24,00	-	121,26	102,34	18,92	69,49	42,44	27,05	7,21	4,75	2,89	17,20	-	-	17,55	-	17,55	-	69,65	-	1,20			4,09
Среднее	24,00	-	124,14	103,66	20,48	69,17	43,32	25,85	7,25	4,70	2,83	18,33	-	-	18,72	-	18,72	-	69,14	-	1,27	-	-	4,10
Итого	672,00		3475,97	2902,53	573,44						79,31	513,14	0,00	0,00	524,24	0,00	524,24	0,00			35,47	0,00	0,00	114,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	12635,51	10681,85	1727,89	-	1774,85	-	505,02	-	-
	24.03.15 07:00	16062,30	13543,16	2234,29	-	2292,15	-	617,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **524,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

35,26