Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10256.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,270 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0525
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	112,40	96,62	15,79	69,19	47,05	22,14	7,21	2,92	2,34	13,01	0,00	13,01	13,30	0,00	13,30	-	68,84	0,00	0,90			3,24
02.03.15	24,00	-	111,09	97,63	13,46	68,68	46,84	21,84	7,23	2,91	2,34	10,64	0,00	10,64	10,87	0,00	10,87	-	68,38	0,00	0,73			3,07
03.03.15	24,00	-	109,92	97,07	12,84	68,35	46,73	21,62	7,23	2,93	2,30	10,07	0,00	10,07	10,29	0,00	10,29	-	68,05	0,00	0,69			2,99
04.03.15	24,00	-	112,67	97,57	15,10	68,62	46,83	21,79	7,22	2,93	2,33	12,28	0,00	12,28	12,54	0,00	12,54	-	68,33	0,00	0,84			3,17
05.03.15	24,00	-	110,73	97,50	13,23	68,85	46,93	21,92	7,27	2,95	2,34	10,45	0,00	10,45	10,68	0,00	10,68	-	68,53	0,00	0,72			3,06
06.03.15	24,00	-	113,67	98,21	15,46	68,88	46,89	21,99	7,29	2,97	2,37	12,59	0,00	12,59	12,87	0,00	12,87	-	68,61	0,00	0,87			3,24
07.03.15	24,00	-	111,02	97,41	13,61	68,91	46,84	22,07	7,26	2,95	2,35	10,83	0,00	10,83	11,06	0,00	11,06	-	68,61	0,00	0,75			3,10
08.03.15	24,00	-	111,25	96,89	14,36	69,47	47,17	22,30	7,22	2,92	2,36	11,55	0,00	11,55	11,80	0,00	11,80	-	69,19	0,00	0,80			3,17
09.03.15	24,00	-	111,59	96,88	14,71	69,49	47,47	22,02	7,27	2,91	2,34	11,91	0,00	11,91	12,17	0,00	12,17	-	69,19	0,00	0,83			3,16
10.03.15	24,00	-	111,12	98,07	13,04	69,03	47,20	21,83	7,29	2,91	2,34	10,23	0,00	10,23	10,45	0,00	10,45	-	68,75	0,00	0,71			3,05
11.03.15	24,00	-	111,18	97,44	13,75	68,27	46,83	21,44	7,26	2,92	2,29	10,88	0,00	10,88	11,11	0,00	11,11	-	67,98	0,00	0,74			3,03
12.03.15	24,00	-	112,48	97,96	14,52	67,17	46,08	21,09	7,24	2,91	2,27	11,65	0,00	11,65	11,89	0,00	11,89	-	66,89	0,00	0,78			3,05
13.03.15	24,00	-	110,79	97,78	13,01	67,21	45,92	21,29	7,28	2,93	2,28	10,21	0,00	10,21	10,43	0,00	10,43	-	66,88	0,00	0,69			2,97
14.03.15	24,00	-	112,38	97,39	15,00	67,42	46,00	21,42	7,24	2,94	2,29	12,16	0,00	12,16	12,42	0,00	12,42	-	67,10	0,00	0,82			3,11
15.03.15	24,00	-	114,48	96,65	17,83	67,41	45,98	21,43	7,20	2,92	2,27	14,98	0,00	14,98	15,30	0,00	15,30	-	67,15	0,00	1,01			3,28
16.03.15	24,00	-	111,19	97,36	13,84	67,20	46,00	21,20	7,22	2,90	2,26	11,06	0,00	11,06	11,29	0,00	11,29	-	66,89	0,00	0,74			3,00
17.03.15	24,00	-	111,94	96,84	15,10	66,48	45,82	20,66	7,15	2,85	2,20	12,28	0,00	12,28	12,53	0,00	12,53	-	66,20	0,00	0,81			3,01
18.03.15	24,00	-	111,30	96,44	14,87	65,75	45,54	20,21	7,15	2,94	2,14	12,11	0,00	12,11	12,35	0,00	12,35	-	65,48	0,00	0,80			2,94
19.03.15	24,00	-	111,21	96,73	14,49	65,57	45,51	20,06	7,24	3,01	2,13	11,70	0,00	11,70	11,93	0,00	11,93	-	65,31	0,00	0,77			2,90
20.03.15	24,00	-	110,51	96,27	14,24	65,52	45,47	20,05	7,27	3,02	2,12	11,53	0,00	11,53	11,75	0,00	11,75	-	65,26	0,00	0,75			2,87
21.03.15	24,00	-	111,23	96,73	14,51	65,57	45,21	20,36	7,24	2,95	2,16	11,79	0,00	11,79	12,03	0,00	12,03	-	65,30	0,00	0,77			2,93
22.03.15	24,00	-	114,01	96,84	17,17	65,91	44,95	20,96	7,26	2,96	2,22	14,47	0,00	14,47	14,76	0,00	14,76	-	65,61	0,00	0,96			3,17
23.03.15	24,00	-	109,88	96,22	13,66	67,82	45,77	22,05	7,28	2,96	2,31	11,00	0,00	11,00	11,24	0,00	11,24	-	67,50	0,00	0,75			3,06
Среднее	24,00	-	111,65	97,15	14,50	67,69	46,31	21,38	7,24	2,93	2,28	11,71	-	11,71	11,96	-	11,96	-	67,39	-	0,79	-	-	3,07
Итого	552,00		2568,06	2234,50	333,56						52,33	269,41	0,00	269,41	275,06	0,00	275,06	0,00			18,23	0,00	0,00	70,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.02.15 03:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	26.02.15 03:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **275,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28.03 15 г.

18,12