Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	248,25	248,25	0,00	55,42	45,57	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
25.02.15	24,00	-	246,51	246,51	0,00	55,27	45,43	9,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
26.02.15	24,00	-	231,96	231,96	0,00	55,37	45,04	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
27.02.15	24,00	-	224,08	224,08	0,00	55,47	44,81	10,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
28.02.15	24,00	-	222,63	222,63	0,00	55,37	44,63	10,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.03.15	24,00	-	205,77	205,77	0,00	54,82	43,65	11,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
02.03.15	24,00	-	193,87	193,87	0,00	55,68	43,57	12,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
03.03.15	24,00	-	193,28	193,28	0,00	55,40	43,46	11,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
04.03.15	24,00	-	193,75	193,75	0,00	54,11	42,66	11,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
05.03.15	24,00	-	192,69	192,69	0,00	54,61	42,86	11,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
06.03.15	24,00	-	181,23	181,23	0,00	54,73	42,39	12,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
07.03.15	24,00	-	183,40	183,40	0,00	55,26	42,81	12,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.03.15	24,00	-	196,70	196,70	0,00	55,19	43,51	11,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
09.03.15	24,00	-	206,12	206,12	0,00	55,41	44,25	11,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
10.03.15	24,00	-	215,78	215,78	0,00	55,68	44,72	10,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
11.03.15	24,00	-	240,96	240,96	0,00	51,51	42,72	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
12.03.15	24,00	-	237,91	237,91	0,00	54,65	44,63	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
13.03.15	24,00	-	231,63	231,63	0,00	55,34	44,88	10,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
14.03.15	24,00	-	229,33	229,33	0,00	55,95	45,26	10,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
15.03.15	24,00	-	229,00	229,00	0,00	56,16	45,45	10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
16.03.15	24,00	-	220,30	220,30	0,00	56,44	45,43	11,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
17.03.15	24,00	-	236,27	236,27	0,00	52,57	43,56	9,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
18.03.15	24,00	-	227,80	227,80	0,00	52,32	43,31	9,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
19.03.15	24,00	-	197,29	197,29	0,00	52,08	42,19	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
20.03.15	24,00	-	174,48	174,48	0,00	51,77	40,92	10,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
21.03.15	24,00	-	158,38	158,38	0,00	52,01	39,81	12,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
22.03.15	24,00	-	152,91	152,91	0,00	52,53	39,21	13,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
23.03.15	24,00	-	154,22	154,22	0,00	54,43	40,20	14,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
Среднее	24,00	-	208,09	208,09	-	54,48	43,46	11,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
Итого	672,00		5826,50	5826,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 » 03 г.