Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8986.038,1
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,268 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 72,6 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	84,83	82,43	2,40	70,34	38,46	31,88	6,67	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
02.03.15	24,00	-	84,87	82,48	2,40	71,29	38,57	32,72	6,67	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
03.03.15	24,00	-	85,07	82,66	2,41	71,15	38,70	32,45	6,68	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
04.03.15	24,00	-	85,01	82,59	2,41	70,89	38,71	32,18	6,68	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
05.03.15	24,00	-	84,68	82,29	2,40	69,88	38,33	31,55	6,65	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
06.03.15	24,00	-	84,97	82,58	2,40	71,13	38,70	32,43	6,67	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
07.03.15	24,00	-	85,01	82,64	2,37	70,86	38,71	32,15	6,68	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
08.03.15	24,00	-	85,20	82,85	2,36	70,73	38,82	31,91	6,69	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
09.03.15	24,00	-	85,40	83,06	2,35	71,49	39,52	31,97	6,70	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.03.15	24,00	-	85,14	82,76	2,38	70,33	38,83	31,50	6,68	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
11.03.15	24,00	-	85,14	82,77	2,38	69,30	38,64	30,66	6,68	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
12.03.15	24,00	-	84,61	82,21	2,40	67,96	37,96	30,00	6,64	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
13.03.15	24,00	-	84,31	81,92	2,39	67,38	37,67	29,71	6,61	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
14.03.15	24,00	-	85,15	82,74	2,41	69,29	38,46	30,83	6,66	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
15.03.15	24,00	-	85,41	83,00	2,40	70,07	38,94	31,13	6,67	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
16.03.15	24,00	-	84,17	81,78	2,38	67,69	38,19	29,50	6,65	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
17.03.15	24,00	-	85,61	83,21	2,40	66,85	38,35	28,50	6,68	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
18.03.15	24,00	-	85,90	83,50	2,40	67,14	38,91	28,23	6,70	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
19.03.15	24,00	-	85,28	82,94	2,34	65,00	38,24	26,76	6,68	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
20.03.15	24,00	-	84,98	82,56	2,42	66,04	38,22	27,82	6,67	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
21.03.15	24,00	-	84,00	81,62	2,39	65,39	37,19	28,20	6,62	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
22.03.15	24,00	-	83,64	81,22	2,42	66,90	36,74	30,16	6,59	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
23.03.15	24,00	-	84,04	81,60	2,44	69,61	37,52	32,09	6,63	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
Среднее	24,00	-	84,89	82,50	2,39	68,99	38,36	30,62	6,67	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
Итого	552,00		1952,44	1897,40	55,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.03.15 23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 03 15 г.

печать энергосбыта