Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	96,25	79,41	16,84	73,29	44,28	29,01	7,00	5,00	2,39	19,43	-	-	19,76	-	19,76	-	59,32	-	1,16			3,54
25.02.15	24,00	-	95,04	80,69	14,35	72,37	44,19	28,18	7,00	5,00	2,33	16,79	-	-	17,07	-	17,07	-	58,92	-	0,99			3,31
26.02.15	24,00	-	95,97	79,57	16,40	71,73	43,93	27,80	7,00	5,00	2,29	18,99	-	-	19,27	-	19,27	-	57,76	-	1,10			3,39
27.02.15	24,00	-	96,11	81,30	14,81	71,20	43,57	27,63	7,00	5,00	2,29	17,18	-	-	17,44	-	17,44	-	58,73	-	1,01			3,30
28.02.15	24,00	-	96,37	81,58	14,79	71,21	43,41	27,80	7,00	5,00	2,31	17,15	-	-	17,38	-	17,38	-	58,81	-	1,01			3,32
01.03.15	24,00	-	97,37	75,28	22,09	70,78	43,24	27,54	7,00	5,00	2,27	24,69	-	-	25,06	-	25,06	-	55,50	-	1,37			3,64
02.03.15	24,00	-	96,20	81,70	14,50	71,74	43,61	28,13	7,00	5,00	2,35	16,78	-	-	17,03	-	17,03	-	59,29	-	0,99			3,34
03.03.15	24,00	-	96,02	81,95	14,07	71,57	43,55	28,02	7,00	5,00	2,33	16,33	-	-	16,58	-	16,58	-	59,45	-	0,97			3,31
04.03.15	24,00	-	96,28	78,83	17,45	71,32	43,50	27,82	7,00	5,00	2,31	19,95	-	-	20,24	-	20,24	-	56,54	-	1,13			3,44
05.03.15	24,00	-	96,39	80,57	15,82	70,33	43,12	27,21	7,00	5,00	2,26	18,12	-	-	18,39	-	18,39	-	57,84	-	1,05			3,31
06.03.15	24,00	-	96,39	80,14	16,25	71,59	43,52	28,07	7,00	5,00	2,34	18,59	-	-	18,87	-	18,87	-	57,76	-	1,07			3,41
07.03.15	24,00	-	96,51	77,85	18,66	71,31	43,51	27,80	7,00	5,00	2,31	21,10	-	-	21,42	-	21,42	-	56,01	-	1,18			3,50
08.03.15	24,00	-	96,29	79,50	16,79	71,24	43,64	27,60	7,00	5,00	2,29	19,00	-	-	19,31	-	19,31	-	57,84	-	1,10			3,39
09.03.15	24,00	-	96,97	76,61	20,36	71,93	44,37	27,56	7,00	5,00	2,30	22,74	-	-	23,07	-	23,07	-	56,33	-	1,28			3,58
10.03.15	24,00	-	96,28	80,94	15,34	70,83	43,63	27,20	7,00	5,00	2,26	17,63	-	-	17,91	-	17,91	-	58,20	-	1,03			3,29
11.03.15	24,00	-	96,18	78,81	17,37	69,70	43,29	26,41	7,00	5,00	2,19	19,81	-	-	20,09	-	20,09	-	55,75	-	1,10			3,29
12.03.15	24,00	-	96,02	81,85	14,17	68,31	42,48	25,83	7,00	5,00	2,13	16,53	-	-	16,77	-	16,77	-	57,46	-	0,95			3,08
13.03.15	24,00	-	96,38	79,20	17,18	67,79	42,11	25,68	7,00	5,00	2,10	19,76	-	-	20,03	-	20,03	-	55,37	-	1,10			3,20
14.03.15	24,00	-	96,86	78,91	17,95	69,73	42,98	26,75	7,00	5,00	2,23	20,46	-	-	20,74	-	20,74	-	55,72	-	1,14			3,37
15.03.15	24,00	-	97,47	77,88	19,59	70,47	43,43	27,04	7,00	5,00	2,25	22,05	-	-	22,38	-	22,38	-	56,07	-	1,23			3,49
16.03.15	24,00	-	96,82	78,76	18,06	68,08	42,64	25,44	7,00	5,00	2,11	20,71	-	-	21,00	-	21,00	-	54,48	-	1,13			3,24
17.03.15	24,00	-	96,87	78,54	18,33	67,21	42,62	24,59	7,00	5,00	2,04	20,89	-	-	21,16	-	21,16	-	53,65	-	1,12			3,16
18.03.15	24,00	-	96,38	80,87	15,51	67,59	42,96	24,63	7,00	5,00	2,03	18,02	-	-	18,27	-	18,27	-	56,22	-	1,01			3,04
19.03.15	24,00	-	96,54	79,20	17,34	65,64	42,15	23,49	7,00	5,00	1,94	19,72	-	-	19,97	-	19,97	-	53,68	-	1,06			3,00
20.03.15	24,00	-	96,77	78,31	18,46	66,37	42,29	24,08	7,00	5,00	1,99	20,89	-	-	21,17	-	21,17	-	53,63	-	1,12			3,12
21.03.15	24,00	-	96,54	76,53	20,01	65,76	41,49	24,27	7,00	5,00	2,00	22,47	-	-	22,75	-	22,75	-	52,14	-	1,17			3,17
22.03.15	24,00	-	96,80	74,24	22,56	67,28	41,52	25,76	7,00	5,00	2,13	24,90	-	-	25,22	-	25,22	-	52,20	-	1,30			3,43
23.03.15	24,00	-	96,12	79,19	16,93	70,07	42,47	27,60	7,00	5,00	2,30	18,91	-	-	19,21	-	19,21	-	56,63	-	1,07			3,37
Среднее	24,00	-	96,44	79,22	17,21	69,87	43,13	26,75	7,00	5,00	2,22	19,63	-	-	19,91	-	19,91	-	56,48	-	1,11	-	-	3,32
Итого	672,00		2700,19	2218,21	481,98						62,07	549,59	0,00	0,00	557,56	0,00	557,56	0,00			30,95	0,00	0,00	93,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 15:00	1450,15	1210,78	272,73	-	277,74	-	58,28	-	-
	24.03.15 07:00	4117,78	3402,99	814,79	-	827,62	-	150,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = -0,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **557,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ФГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

30,11