Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	146,21	133,71	12,50	73,33	48,57	24,76	7,00	5,00	3,41	11,20	-	-	11,47	-	11,47	-	73,04	-	0,82			4,23
25.02.15	24,00	-	145,41	133,95	11,46	72,43	48,25	24,18	7,00	5,00	3,32	10,36	-	-	10,62	-	10,62	-	72,35	-	0,75			4,07
26.02.15	24,00	-	145,18	134,10	11,08	71,78	47,91	23,87	7,00	5,00	3,28	10,02	-	-	10,25	-	10,25	-	71,69	-	0,72			4,00
27.02.15	24,00	-	146,05	134,04	12,01	71,25	47,52	23,73	7,00	5,00	3,28	10,61	-	-	10,86	-	10,86	-	71,25	-	0,76			4,04
28.02.15	24,00	-	147,47	133,96	13,51	71,28	47,47	23,81	7,00	5,00	3,29	12,11	-	-	12,42	-	12,42	-	71,19	-	0,86			4,16
01.03.15	24,00	-	149,22	133,85	15,37	70,85	47,20	23,65	7,00	5,00	3,28	13,71	-	-	14,03	-	14,03	-	71,20	-	0,98			4,26
02.03.15	24,00	-	142,96	130,10	12,86	71,78	47,65	24,13	7,00	5,00	3,34	11,33	-	-	11,53	-	11,53	-	64,44	-	0,73			4,07
03.03.15	24,00	-	141,32	127,05	14,27	71,62	47,74	23,88	7,00	5,00	3,30	12,75	-	-	12,97	-	12,97	-	60,00	-	0,76			4,06
04.03.15	24,00	-	141,43	127,59	13,84	71,36	47,54	23,82	7,00	5,00	3,30	12,15	-	-	12,37	-	12,37	-	60,05	-	0,73			4,03
05.03.15	23,00	-	136,00	121,97	14,03	70,33	47,00	23,33	7,00	5,00	3,05	13,07	-	-	13,27	-	13,27	-	60,03	-	0,79			3,83
06.03.15	24,00	-	142,03	127,62	14,41	71,64	47,53	24,11	7,00	5,00	3,34	12,87	-	-	13,08	-	13,08	-	60,34	-	0,78			4,11
07.03.15	24,00	-	142,26	125,57	16,69	71,34	47,41	23,93	7,00	5,00	3,32	15,08	-	-	15,30	-	15,30	-	58,40	-	0,88			4,20
08.03.15	24,00	-	141,94	126,41	15,53	71,28	47,44	23,84	7,00	5,00	3,30	13,87	-	-	14,08	-	14,08	-	59,28	-	0,82			4,12
09.03.15	24,00	-	142,11	127,25	14,86	71,97	48,19	23,78	7,00	5,00	3,32	13,09	-	-	13,31	-	13,31	-	59,76	-	0,78			4,10
10.03.15	24,00	-	141,49	127,79	13,70	70,81	47,40	23,41	7,00	5,00	3,23	12,22	-	-	12,42	-	12,42	-	59,88	-	0,73			3,96
11.03.15	24,00	-	142,01	126,97	15,04	69,71	46,87	22,84	7,00	5,00	3,18	13,22	-	-	13,43	-	13,43	-	58,62	-	0,78			3,95
12.03.15	24,00	-	142,29	127,59	14,70	68,34	46,16	22,18	7,00	5,00	3,07	13,28	-	-	13,48	-	13,48	-	58,01	-	0,77			3,84
13.03.15	24,00	-	141,94	126,48	15,46	67,78	45,76	22,02	7,00	5,00	3,04	14,07	-	-	14,28	-	14,28	-	56,99	-	0,80			3,84
14.03.15	24,00	-	142,67	127,26	15,41	69,78	46,93	22,85	7,00	5,00	3,16	14,03	-	-	14,23	-	14,23	-	58,76	-	0,82			3,99
15.03.15	24,00	-	143,26	124,43	18,83	70,49	47,44	23,05	7,00	5,00	3,21	17,12	-	-	17,38	-	17,38	-	57,84	-	0,99			4,20
16.03.15	24,00	-	142,25	126,64	15,61	68,10	46,26	21,84	7,00	5,00	3,02	14,33	-	-	14,53	-	14,53	-	56,74	-	0,81			3,83
17.03.15	24,00	-	142,56	126,40	16,16	67,22	46,07	21,15	7,00	5,00	2,94	14,73	-	-	14,94	-	14,94	-	55,96	-	0,83			3,76
18.03.15	24,00	-	142,49	127,17	15,32	67,60	46,43	21,17	7,00	5,00	2,94	13,90	-	-	14,11	-	14,11	-	57,15	-	0,79			3,73
19.03.15	24,00	-	142,08	126,64	15,44	65,57	45,44	20,13	7,00	5,00	2,78	14,22	-	-	14,39	-	14,39	-	55,40	-	0,79			3,57
20.03.15	24,00	-	142,23	125,85	16,38	66,38	45,53	20,85	7,00	5,00	2,89	14,85	-	-	15,05	-	15,05	-	55,59	-	0,83			3,72
21.03.15	24,00	-	142,19	124,33	17,86	65,74	44,71	21,03	7,00	5,00	2,90	16,32	-	-	16,52	-	16,52	-	54,43	-	0,89			3,79
22.03.15	24,00	-	142,18	122,89	19,29	67,32	44,85	22,47	7,00	5,00	3,11	17,61	-	-	17,82	-	17,82	-	54,39	-	0,96			4,06
23.03.15	24,00	-	145,80	131,92	13,88	70,12	46,16	23,96	7,00	5,00	3,31	12,35	-	-	12,60	-	12,60	-	67,26	-	0,83			4,14
Среднее	23,96	-	143,04	128,20	14,84	69,90	46,91	22,99	7,00	5,00	3,17	13,37	-	-	13,60	-	13,60	-	61,43	-	0,81	-	-	3,99
Итого	671,00		4005,03	3589,53	415,50						88,87	374,47	0,00	0,00	380,74	0,00	380,74	0,00			22,77	0,00	0,00	111,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 17:00	2230,08	2037,83	168,23	-	172,68	-	72,44	-	-
	24.03.15 07:00	6174,10	5571,61	538,15	-	548,75	-	152,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °C = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ _____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г. печать энергосбыта

22,2