Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	120,30	109,52	10,78	73,73	45,23	28,50	7,00	5,00	2,94	13,36	-	-	13,67	-	13,67	-	73,48	-	0,98			3,92
25.02.15	24,00	-	120,70	109,68	11,02	72,77	45,07	27,70	7,00	5,00	2,84	13,77	-	-	14,10	-	14,10	-	72,76	-	1,00			3,84
26.02.15	24,00	-	121,44	109,87	11,57	72,08	44,82	27,26	7,00	5,00	2,80	14,37	-	-	14,71	-	14,71	-	72,05	-	1,04			3,83
27.02.15	24,00	-	121,94	109,86	12,08	71,59	44,51	27,08	7,00	5,00	2,79	14,79	-	-	15,12	-	15,12	-	71,51	-	1,06			3,84
28.02.15	24,00	-	121,72	109,86	11,86	71,60	44,35	27,25	7,00	5,00	2,82	14,27	-	-	14,59	-	14,59	-	71,66	-	1,02			3,84
01.03.15	24,00	-	125,56	109,74	15,82	71,19	44,04	27,15	7,00	5,00	2,80	18,24	-	-	18,64	-	18,64	-	71,39	-	1,30			4,11
02.03.15	24,00	-	121,82	109,70	12,12	72,04	44,32	27,72	7,00	5,00	2,88	14,34	-	-	14,70	-	14,70	-	72,07	-	1,03			3,92
03.03.15	24,00	-	122,49	109,77	12,72	71,99	44,40	27,59	7,00	5,00	2,85	15,20	-	-	15,56	-	15,56	-	72,00	-	1,10			3,94
04.03.15	24,00	-	122,65	109,78	12,87	71,74	44,30	27,44	7,00	5,00	2,84	15,26	-	-	15,64	-	15,64	-	71,69	-	1,10			3,94
05.03.15	24,00	-	117,46	105,25	12,21	70,61	43,81	26,80	7,00	5,00	2,61	15,14	-	-	15,47	-	15,47	-	70,67	-	1,07			3,68
06.03.15	24,00	-	124,54	109,97	14,57	71,88	44,27	27,61	7,00	5,00	2,86	16,99	-	-	17,41	-	17,41	-	71,84	-	1,22			4,08
07.03.15	24,00	-	123,69	110,14	13,55	71,79	44,24	27,55	7,00	5,00	2,89	15,59	-	-	15,97	-	15,97	-	71,93	-	1,12			4,01
08.03.15	24,00	-	122,46	110,00	12,46	71,50	44,11	27,39	7,00	5,00	2,86	14,63	-	-	14,95	-	14,95	-	71,53	-	1,05			3,91
09.03.15	24,00	-	122,00	110,07	11,93	72,36	44,92	27,44	7,00	5,00	2,87	13,94	-	-	14,26	-	14,26	-	72,34	-	1,01			3,89
10.03.15	24,00	-	124,00	110,06	13,94	71,13	44,24	26,89	7,00	5,00	2,78	16,42	-	-	16,79	-	16,79	-	71,31	-	1,17			3,95
11.03.15	24,00	-	123,46	110,04	13,42	70,12	43,90	26,22	7,00	5,00	2,74	15,50	-	-	15,86	-	15,86	-	70,12	-	1,09			3,83
12.03.15	24,00	-	123,98	110,14	13,84	68,74	43,11	25,63	7,00	5,00	2,66	16,22	-	-	16,57	-	16,57	-	68,80	-	1,11			3,78
13.03.15	24,00	-	124,81	109,78	15,03	68,13	42,72	25,41	7,00	5,00	2,61	17,58	-	-	17,97	-	17,97	-	68,35	-	1,20			3,82
14.03.15	24,00	-	123,06	110,33	12,73	69,94	43,62	26,32	7,00	5,00	2,73	15,15	-	-	15,47	-	15,47	-	70,06	-	1,06			3,80
15.03.15	24,00	-	124,97	110,36	14,61	70,96	44,26	26,70	7,00	5,00	2,79	16,80	-	-	17,19	-	17,19	-	71,10	-	1,19			3,99
16.03.15	24,00	-	124,17	110,25	13,92	68,47	43,38	25,09	7,00	5,00	2,58	16,65	-	-	17,03	-	17,03	-	68,60	-	1,14			3,72
17.03.15	24,00	-	123,55	110,39	13,16	67,60	43,43	24,17	7,00	5,00	2,51	15,51	-	-	15,83	-	15,83	-	67,41	-	1,05			3,56
18.03.15	24,00	-	123,43	110,25	13,18	67,80	43,70	24,10	7,00	5,00	2,49	15,70	-	-	16,04	-	16,04	-	67,74	-	1,06			3,55
19.03.15	24,00	-	123,99	110,01	13,98	66,04	42,96	23,08	7,00	5,00	2,37	16,32	-	-	16,65	-	16,65	-	66,47	-	1,09			3,46
20.03.15	24,00	-	123,39	109,89	13,50	66,66	42,87	23,79	7,00	5,00	2,47	15,65	-	-	15,97	-	15,97	-	66,67	-	1,04			3,52
21.03.15	24,00	-	124,42	109,71	14,71	66,10	42,11	23,99	7,00	5,00	2,50	16,57	-	-	16,91	-	16,91	-	66,46	-	1,11			3,61
22.03.15	24,00	-	123,12	109,48	13,64	67,50	41,88	25,62	7,00	5,00	2,68	15,42	-	-	15,73	-	15,73	-	67,57	-	1,04			3,73
23.03.15	24,00		122,93	109,77	13,16	70,22	43,87	26,35	7,00	5,00	2,73	15,53	-	-	15,88	-	15,88	-	70,28	-	1,09	-	-	3,82
Среднее	24,00	-	122,93	109,77	13,16	70,22	43,87	26,35	7,00	5,00	2,73	15,53	-	-	15,88	-	15,88	-	70,28	-	1,09	-	-	3,82
Итого	672,00		3442,05	3073,67	368,38						76,31	434,91	0,00	0,00	444,68	0,00	444,68	0,00			30,55	0,00	0,00	106,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 17:00	16957,13	15123,34	2138,78	-	2193,50	-	607,52	-	-
	23.03.15 05:00	20216,93	18032,61	2552,15	-	2616,13	-	708,55	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °C = -0,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

2998