Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 1,53

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	113,38	92,37	21,01	73,86	49,00	24,86	7,00	5,00	2,87	19,85	-	-	20,07	-	20,07	-	49,55	-	0,98			3,85
25.02.15	24,00	-	123,85	100,07	23,78	72,69	48,59	24,10	7,00	5,00	3,07	21,71	-	-	21,94	-	21,94	-	49,36	-	1,07			4,14
26.02.15	24,00	-	123,94	103,46	20,48	72,05	48,27	23,78	7,00	5,00	3,05	18,26	-	-	18,46	-	18,46	-	49,09	-	0,90			3,94
27.02.15	24,00	-	123,79	100,06	23,73	71,54	47,89	23,65	7,00	5,00	3,02	21,66	-	-	21,89	-	21,89	-	48,62	-	1,05			4,07
28.02.15	24,00	-	123,75	96,93	26,82	71,55	47,77	23,78	7,00	5,00	3,03	24,62	-	-	24,88	-	24,88	-	48,42	-	1,20			4,23
01.03.15	24,00	-	123,80	93,80	30,00	71,10	47,54	23,56	7,00	5,00	3,00	27,85	-	-	28,14	-	28,14	-	48,21	-	1,34			4,35
02.03.15	24,00	-	123,62	100,96	22,66	72,09	47,84	24,25	7,00	5,00	3,09	20,32	-	-	20,51	-	20,51	-	48,62	-	0,99			4,09
03.03.15	24,00	-	123,69	99,01	24,68	71,89	47,81	24,08	7,00	5,00	3,08	22,39	-	-	22,63	-	22,63	-	48,61	-	1,09			4,16
04.03.15	24,00	-	123,71	98,82	24,89	71,66	47,79	23,87	7,00	5,00	3,04	22,66	-	-	22,91	-	22,91	-	48,64	-	1,10			4,14
05.03.15	24,00	-	123,30	101,68	21,62	70,66	47,26	23,40	7,00	5,00	2,98	19,35	-	-	19,59	-	19,59	-	48,08	-	0,93			3,91
06.03.15	24,00	-	123,68	99,26	24,42	71,95	47,86	24,09	7,00	5,00	3,07	22,18	-	-	22,45	-	22,45	-	48,64	-	1,08			4,15
07.03.15	24,00	-	124,17	99,60	24,57	71,65	47,88	23,77	7,00	5,00	3,05	22,14	-	-	22,38	-	22,38	-	48,69	-	1,08			4,13
08.03.15	24,00	-	124,04	101,33	22,71	71,56	47,95	23,61	7,00	5,00	3,02	20,44	-	-	20,66	-	20,66	-	48,86	-	1,00			4,02
09.03.15	24,00	-	124,20	98,61	25,59	72,26	48,57	23,69	7,00	5,00	3,05	23,22	-	-	23,47	-	23,47	-	49,22	-	1,14			4,19
10.03.15	23,00	-	118,72	95,97	22,75	71,43	47,82	23,61	7,00	5,00	2,89	20,53	-	-	20,75	-	20,75	-	48,71	-	1,00			3,89
11.03.15	24,00	-	124,09	100,33	23,76	70,02	47,36	22,66	7,00	5,00	2,92	21,22	-	-	21,47	-	21,47	-	48,14	-	1,02			3,94
12.03.15	24,00	-	123,77	100,11	23,66	68,65	46,52	22,13	7,00	5,00	2,84	21,27	-	-	21,49	-	21,49	-	47,23	-	1,01			3,84
13.03.15	24,00	-	123,04	101,10	21,94	68,12	46,06	22,06	7,00	5,00	2,81	19,64	-	-	19,84	-	19,84	-	46,84	-	0,92			3,73
14.03.15	24,00	-	123,98	99,81	24,17	70,09	47,01	23,08	7,00	5,00	2,96	21,75	-	-	21,96	-	21,96	-	47,80	-	1,04			4,00
15.03.15	24,00	-	124,37	97,23	27,14	70,81	47,54	23,27	7,00	5,00	2,99	24,72	-	-	24,99	-	24,99	-	48,39	-	1,20			4,19
16.03.15	24,00	-	123,77	100,49	23,28	68,42	46,43	21,99	7,00	5,00	2,81	21,08	-	-	21,31	-	21,31	-	47,26	-	1,00			3,81
17.03.15	24,00	-	124,23	100,40	23,83	67,58	46,35	21,23	7,00	5,00	2,73	21,47	-	-	21,70	-	21,70	-	46,95	-	1,01			3,74
18.03.15	24,00	-	124,06	100,78	23,28	67,90	46,62	21,28	7,00	5,00	2,73	21,03	-	-	21,25	-	21,25	-	47,48	-	1,00			3,73
19.03.15	24,00	-	123,75	99,65	24,10	65,93	45,73	20,20	7,00	5,00	2,58	21,87	-	-	22,11	-	22,11	-	46,59	-	1,02			3,60
20.03.15	24,00	-	123,67	100,98	22,69	66,69	46,00	20,69	7,00	5,00	2,64	20,56	-	-	20,77	-	20,77	-	46,78	-	0,96			3,60
21.03.15	24,00	-	123,03	96,82	26,21	66,09	45,13	20,96	7,00	5,00	2,67	23,79	-	-	24,02	-	24,02	-	45,89	-	1,09			3,76
22.03.15	24,00	-	121,97	92,67	29,30	67,70	45,20	22,50	7,00	5,00	2,85	26,77	-	-	27,06	-	27,06	-	45,78	-	1,23			4,07
23.03.15	24,00	-	134,24	112,64	21,60	70,60	46,68	23,92	7,00	5,00	3,00	19,42	-	-	19,81	-	19,81	-	62,94	-	1,22			4,22
Среднее	23,96	-	123,56	99,46	24,10	70,23	47,23	23,00	7,00	5,00	2,92	21,85	-	-	22,09	-	22,09	-	48,55	-	1,06	-	-	3,98
Итого	671,00		3459,61	2784,94	674,67						81,82	611,77	0,00	0,00	618,51	0,00	618,51	0,00			29,67	0,00	0,00	111,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	1016,82	824,26	173,99	-	176,16	-	37,73	-	-
	24.03.15 07:00	4431,17	3574,58	776,16	-	784,97	-	147,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = -0,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

28,73