

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЛОУ+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ЛотГелеком"
 Источники: 1я Невская котельная

Установленные приборы:

Часовые и суток. архивы в файлах: ВКГ7-207953-Ч(С)315.1хТ

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расшифровать совместно с УУТЭ: График: 150/70

Т°в, гр.С = 1.53

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015

Телефон:

Узел учета: СЛОУ+ГВС
 Код УУТЭ:

Вычислитель: ВКГ-7 № 207953
 Подполк.тр.(M1):
 Оборотн.тр.(M2):
 Тр.дл. ГВС(M3):
 Тр.подпитки(M4):
 Тр.подпитки(M5):
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1*(T1-Tнв)+M2*(T2-Tнв)
 лето: Q=M1*(T1-Tнв)+M2*(T2-Tнв)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот = Qлет+Qр = Qот+Qр
 Расчетные расходы (гр.от), T/от: Qот+Qр = Qот+Qр
 Расчетные расходы (гр.от), T/от: Qот+Qр = Qот+Qр

Преобразователи:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие								
			M1	M2	dm	T	M3	M4	dm	T	T3	T4	Qвс общ.	Qвс иал.		Qвс гр.	Q общ.						
24.02.15	24.00	-	88.32	79.24	9.08	73.08	46.98	26.10	7.00	5.00	2.04	9.65	-	-	9.67	-	72.12	-	2/3	Гкал	Гкал	Гкал	2.73
25.02.15	24.00	-	89.38	79.40	9.98	72.19	46.74	25.45	7.00	5.00	1.98	10.61	-	-	10.85	-	10.85	-	2/4	Гкал	Гкал	Гкал	2.74
26.02.15	24.00	-	88.28	79.57	8.71	71.52	46.47	25.05	7.00	5.00	1.95	9.40	-	-	9.61	-	10.85	-	2/5	Гкал	Гкал	Гкал	2.62
27.02.15	24.00	-	89.88	79.55	10.33	70.99	45.94	25.05	7.00	5.00	1.95	10.96	-	-	11.18	-	11.18	-	2/6	Гкал	Гкал	Гкал	2.73
28.02.15	24.00	-	90.97	79.49	11.48	71.00	45.82	25.18	7.00	5.00	1.97	12.07	-	-	12.32	-	12.32	-	2/7	Гкал	Гкал	Гкал	2.82
01.03.15	24.00	-	90.46	79.43	11.03	70.60	45.67	24.93	7.00	5.00	1.95	11.59	-	-	11.84	-	11.84	-	2/8	Гкал	Гкал	Гкал	2.76
02.03.15	24.00	-	87.85	79.32	9.53	71.35	45.34	26.01	7.00	5.00	1.79	9.80	-	-	10.02	-	10.02	-	2/9	Гкал	Гкал	Гкал	2.48
03.03.15	24.00	-	87.56	79.34	8.22	71.36	45.98	25.38	7.00	5.00	2.00	8.57	-	-	8.76	-	8.76	-	2/10	Гкал	Гкал	Гкал	2.60
04.03.15	24.00	-	87.33	79.47	7.86	71.13	45.95	25.18	7.00	5.00	1.98	8.25	-	-	8.45	-	8.45	-	2/11	Гкал	Гкал	Гкал	2.56
05.03.15	24.00	-	87.63	79.59	8.04	70.12	45.37	24.75	7.00	5.00	2.00	8.29	-	-	8.49	-	8.49	-	2/12	Гкал	Гкал	Гкал	2.54
06.03.15	24.00	-	88.18	79.77	7.76	71.36	45.91	25.45	7.00	5.00	1.94	8.79	-	-	8.98	-	8.98	-	2/13	Гкал	Гкал	Гкал	2.58
07.03.15	24.00	-	88.58	79.81	8.77	71.02	45.93	25.09	7.00	5.00	1.97	9.34	-	-	9.53	-	9.53	-	2/14	Гкал	Гкал	Гкал	2.61
08.03.15	24.00	-	88.77	79.83	8.25	71.12	46.62	25.09	7.00	5.00	1.98	8.79	-	-	8.98	-	8.98	-	2/15	Гкал	Гкал	Гкал	2.63
09.03.15	24.00	-	88.79	79.87	7.92	70.57	45.96	24.61	7.00	5.00	1.93	8.47	-	-	8.67	-	8.67	-	2/16	Гкал	Гкал	Гкал	2.52
10.03.15	24.00	-	87.66	79.87	7.79	70.57	45.96	23.95	7.00	5.00	1.88	8.27	-	-	8.45	-	8.45	-	2/17	Гкал	Гкал	Гкал	2.46
11.03.15	24.00	-	90.13	79.88	10.25	68.16	44.61	23.55	7.00	5.00	1.86	10.67	-	-	10.89	-	10.89	-	2/18	Гкал	Гкал	Гкал	2.58
12.03.15	24.00	-	88.04	79.70	8.34	67.60	44.24	23.36	7.00	5.00	1.83	8.76	-	-	8.96	-	8.96	-	2/19	Гкал	Гкал	Гкал	2.43
13.03.15	24.00	-	88.45	80.09	8.39	67.92	45.69	24.61	7.00	5.00	1.94	8.87	-	-	9.05	-	9.05	-	2/20	Гкал	Гкал	Гкал	2.56
14.03.15	24.00	-	88.48	80.05	8.40	69.51	45.17	24.34	7.00	5.00	1.83	8.46	-	-	8.66	-	8.66	-	2/21	Гкал	Гкал	Гкал	2.40
15.03.15	24.00	-	88.74	80.03	8.71	67.06	44.73	23.19	7.00	5.00	1.77	8.08	-	-	8.27	-	8.27	-	2/22	Гкал	Гкал	Гкал	2.38
16.03.15	24.00	-	88.00	79.94	8.06	67.92	44.73	23.39	7.00	5.00	1.83	8.46	-	-	8.66	-	8.66	-	2/23	Гкал	Гкал	Гкал	2.53
17.03.15	24.00	-	87.70	79.94	7.76	67.41	44.99	22.42	7.00	5.00	1.77	8.20	-	-	8.39	-	8.39	-	2/24	Гкал	Гкал	Гкал	2.43
18.03.15	24.00	-	89.28	79.77	9.51	65.50	44.14	21.36	7.00	5.00	1.68	9.18	-	-	9.37	-	9.37	-	2/25	Гкал	Гкал	Гкал	2.32
19.03.15	24.00	-	88.44	79.67	8.77	66.21	44.21	22.00	7.00	5.00	1.73	9.18	-	-	9.37	-	9.37	-	2/26	Гкал	Гкал	Гкал	2.33
20.03.15	24.00	-	89.83	79.52	10.31	65.61	43.32	22.29	7.00	5.00	1.75	10.64	-	-	10.84	-	10.84	-	2/27	Гкал	Гкал	Гкал	2.45
21.03.15	24.00	-	88.75	79.41	9.34	67.08	43.38	23.70	7.00	5.00	1.87	9.69	-	-	9.86	-	9.86	-	2/28	Гкал	Гкал	Гкал	2.51
22.03.15	24.00	-	88.75	79.31	8.95	69.67	45.38	24.29	7.00	5.00	1.90	9.42	-	-	9.62	-	9.62	-	2/29	Гкал	Гкал	Гкал	2.55
23.03.15	24.00	-	88.26	79.31	8.95	69.67	45.38	24.29	7.00	5.00	1.90	9.42	-	-	9.62	-	9.62	-	2/30	Гкал	Гкал	Гкал	2.55
Среднее	24.00	-	88.26	79.31	8.95	69.67	45.38	24.29	7.00	5.00	1.90	9.42	-	-	9.62	-	9.62	-	2/31	Гкал	Гкал	Гкал	2.55
Итого	672.00	-	2471.27	2220.79	250.48						53.12	263.77	0.00	0.00	269.45	0.00	269.45	0.00		Гкал	Гкал	Гкал	71.38

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температурную холодную воду:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Дата, время: 24.02.15 16:00
 М1(Г) 5996.61
 М2(Г) 5362.15
 М3(Г) 676.77
 М4(Г) 693.79
 В3(С2) 948.57
 В4(С2) 215.31
 Q СЛО (Гкал) 215.31
 Q ГВС (Гкал) 263.77
 Травб. ч

Оверстственный зачет тепловой энергии (от абонента)
 Копия

ЗАО "ЛотГелеком"
 Для отчетов

Генеральный директор
 ООО "Энергосбыт"
 Управление по эксплуатации КУУТЭ
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

17.86

« 28.03.15 »
 И.С.