ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
**СЦО**

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

| | расходомер | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий тр. | ПРЭМ 40 | Gmin | Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax | Термопреобр. | **Тхв=0 С** |
| Обратн.тр. | ПРЭМ 40 | | | КТПТР-05 | Преобр. давления |
| тр-д. ГВС | | | | КТПТР-05 | |
| тр.цирк. ГВС | | | | | |
| Тр. Подпитки | | | | | |

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT | dG | G1гвс | G2гвс | dGгвс | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fG1, % | T1 C | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 C | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | C | тонн | тонн | тонн | тонн | Гкал |
| 23.02.15 | 24 | - | 63,41 | 10,20 | 203,550 | - | - | 47,23 | 5,60 | 203,550 | - | 16,18 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,307 |
| 24.02.15 | 24 | - | 64,88 | 10,20 | 202,290 | - | - | 48,02 | 5,60 | 202,290 | - | 16,86 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,424 |
| 25.02.15 | 24 | - | 61,50 | 10,20 | 204,270 | - | - | 46,42 | 5,60 | 204,270 | - | 15,08 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,098 |
| 26.02.15 | 24 | - | 60,28 | 10,20 | 202,380 | - | - | 45,67 | 5,60 | 202,380 | - | 14,61 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,973 |
| 27.02.15 | 24 | - | 60,83 | 10,20 | 198,750 | - | - | 45,59 | 5,60 | 198,750 | - | 15,24 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,044 |
| 28.02.15 | 24 | - | 61,58 | 10,20 | 197,410 | - | - | 45,92 | 5,60 | 197,410 | - | 15,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,103 |
| 01.03.15 | 24 | - | 61,94 | 10,20 | 197,430 | - | - | 46,10 | 5,60 | 197,430 | - | 15,84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,140 |
| 02.03.15 | 24 | - | 63,84 | 10,20 | 198,040 | - | - | 47,31 | 5,60 | 198,040 | - | 16,53 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,289 |
| 03.03.15 | 24 | - | 63,05 | 10,20 | 197,980 | - | - | 47,06 | 5,60 | 197,980 | - | 15,99 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,177 |
| 04.03.15 | 24 | - | 60,78 | 10,20 | 198,170 | - | - | 45,59 | 5,60 | 198,170 | - | 15,19 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,024 |
| 05.03.15 | 24 | - | 64,46 | 10,20 | 199,800 | - | - | 47,88 | 5,60 | 199,800 | - | 16,58 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,327 |
| 06.03.15 | 24 | - | 62,09 | 10,20 | 198,960 | - | - | 46,42 | 5,60 | 198,900 | - | 15,67 | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,136 |
| 07.03.15 | 24 | - | 59,80 | 10,20 | 198,840 | - | - | 44,96 | 5,60 | 198,840 | - | 14,84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,965 |
| 08.03.15 | 24 | - | 56,46 | 10,20 | 201,280 | - | - | 43,18 | 5,60 | 201,280 | - | 13,28 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,685 |
| 09.03.15 | 24 | - | 54,89 | 10,20 | 202,870 | - | - | 42,54 | 5,60 | 202,870 | - | 12,35 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,520 |
| 10.03.15 | 24 | - | 56,90 | 10,20 | 207,310 | - | - | 43,71 | 5,60 | 207,310 | - | 13,19 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,750 |
| 11.03.15 | 24 | - | 57,34 | 10,20 | 201,250 | - | - | 43,74 | 5,60 | 201,250 | - | 13,60 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,750 |
| 12.03.15 | 24 | - | 61,12 | 10,20 | 198,070 | - | - | 45,54 | 5,60 | 198,070 | - | 15,58 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,100 |
| 13.03.15 | 24 | - | 62,52 | 10,20 | 200,770 | - | - | 46,56 | 5,60 | 200,770 | - | 15,96 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,219 |
| 14.03.15 | 24 | - | 60,07 | 10,20 | 202,650 | - | - | 45,50 | 5,60 | 202,650 | - | 14,57 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,967 |
| 15.03.15 | 24 | - | 56,47 | 10,20 | 202,760 | - | - | 43,46 | 5,60 | 202,760 | - | 13,01 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,651 |
| 16.03.15 | 24 | - | 57,98 | 10,20 | 202,910 | - | - | 44,44 | 5,60 | 202,910 | - | 13,54 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,761 |
| 17.03.15 | 24 | - | 55,15 | 10,20 | 202,830 | - | - | 43,02 | 5,60 | 202,830 | - | 12,13 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,473 |
| 18.03.15 | 24 | - | 49,95 | 10,20 | 202,280 | - | - | 40,29 | 5,60 | 202,280 | - | 9,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,967 |
| 19.03.15 | 24 | - | 53,30 | 10,20 | 203,550 | - | - | 42,12 | 5,60 | 203,550 | - | 11,18 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,289 |
| 20.03.15 | 24 | - | 59,62 | 10,20 | 201,056 | - | - | 45,13 | 5,60 | 201,054 | - | 14,49 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,926 |
| 21.03.15 | 24 | - | 59,62 | 10,20 | 201,056 | - | - | 45,13 | 5,60 | 201,054 | - | 14,49 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,926 |
| 22.03.15 | 24 | - | 59,62 | 10,20 | 201,056 | - | - | 45,13 | 5,60 | 201,054 | - | 14,49 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,926 |
| Среднее | 24,00 | - | 59,62 | 10,20 | 201,056 | - | - | 45,13 | 5,60 | 201,054 | - | 14,49 | 0,002 | - | - | - | 2,926 |
| Итого | 672,0 | | | | 5629,568 | 0,000 | | | | 5629,501 | 0,000 | | 0,067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92 |
| Ориентировочно до конца месяца(+) | | | | | 1818,949 | | | | | 1818,940 | | | 0,009 | | | | 23,49 |
| Корректировка за прошлый месяц (-) | | | | | 1205,349 | | | | | 1205,349 | | | 0,000 | | | | 22,89 |
| **Итого за март 2015 :** | | | | | 6243,168 | | | | | 6243,092 | | | 0,076 | | | | 82,51 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.15 11:00 | 151836,910 | - | 149196,990 | - | 0,000 | 0,000 | 3121,909 | |
| 23.03.15 04:00 | 152382,990 | - | 149743,070 | - | 0,000 | 0,000 | 3130,483 | |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015