

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за март 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС
 Адрес: 31502-1
 Абонт: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Вычислитель: СЦТ-943 № 07434

Установленные приборы:
 Подходящий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 Тр-д. ГВС VA2305M 40
 Тр. Подпитки VA2305M 25
 Гм1н
 Приборы УТЗ поверены до
 Гм1х
 Термопереоб.
 КТНТТ-05
 КТНТТ-05
 КТНТТ-05
 КТНТТ-05
 Преобр. давления Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **Зима:** $Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$ **Лето:** $Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$
 $Q_{от} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.ср} = Q_{гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$
 Договорные нагрузки (гкал/ч), Гкал/ч, Гкал/ч
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Фактические нагрузки: Гот ф. = т/сут Гвс ф. = т/сут Гот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	часы	Подходящий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					
		Т3, %	Р3, кгс/см	В3, Гкал	Q3, %	Т4, С	Р4, кгс/см	В4, м.квб	Q4, Гкал	VS, м.квб	DT, С	DV, м.квб
23.02.15	24	67,31	5,00	66,821	-	54,57	4,00	39,294	-	12,74	27,528	2,355
24.02.15	24	67,24	5,00	61,871	-	54,15	4,00	38,418	-	13,10	23,453	2,082
25.02.15	24	67,23	5,00	62,343	-	54,19	4,00	38,092	-	13,04	24,251	2,129
26.02.15	24	67,39	5,00	60,455	-	54,19	4,00	37,812	-	13,20	22,643	2,027
27.02.15	24	67,44	5,00	57,900	-	53,71	4,00	35,995	-	13,73	22,505	2,006
28.02.15	24	66,97	5,00	59,607	-	53,35	4,00	34,918	-	13,73	22,505	2,006
01.03.15	24	66,76	5,00	63,553	-	53,54	4,00	34,882	-	13,63	24,689	2,131
02.03.15	24	67,20	5,00	60,021	-	53,58	4,00	35,420	-	13,22	28,670	2,377
03.03.15	24	67,80	5,00	58,860	-	53,70	4,00	35,166	-	13,63	24,601	2,138
04.03.15	24	67,41	5,00	58,919	-	53,58	4,00	35,549	-	14,11	23,694	2,105
05.03.15	24	68,06	5,00	59,643	-	54,02	4,00	35,246	-	13,83	23,370	2,069
06.03.15	24	66,50	5,00	59,717	-	53,18	4,00	35,030	-	14,04	24,397	2,157
07.03.15	24	64,99	5,00	59,409	-	52,42	4,00	34,822	-	13,32	24,686	2,110
08.03.15	24	64,91	5,00	60,225	-	51,95	4,00	35,228	-	12,91	24,182	2,028
09.03.15	24	64,92	5,00	66,444	-	52,96	4,00	37,133	-	12,96	23,483	2,002
10.03.15	24	65,70	5,00	61,181	-	52,93	4,00	36,773	-	11,96	29,311	2,349
11.03.15	24	64,60	5,00	63,832	-	52,14	4,00	37,970	-	12,17	24,832	2,056
12.03.15	24	64,19	5,00	63,461	-	52,42	4,00	37,000	-	12,17	24,832	2,056
13.03.15	24	61,071	5,00	61,071	-	53,19	4,00	36,175	-	12,05	25,492	2,096
14.03.15	24	61,507	5,00	61,507	-	53,19	4,00	36,175	-	13,04	24,896	2,123
15.03.15	24	64,46	5,00	65,053	-	52,46	4,00	35,670	-	12,87	25,836	2,157
16.03.15	24	65,25	5,00	62,506	-	52,82	4,00	37,229	-	12,00	27,904	2,246
17.03.15	24	62,025	5,00	62,025	-	53,43	4,00	38,493	-	12,43	25,277	2,114
18.03.15	24	66,33	5,00	66,764	-	54,67	4,00	43,159	-	12,43	23,533	2,030
19.03.15	24	68,04	5,00	67,099	-	55,97	4,00	44,826	-	11,66	23,605	2,071
20.03.15	24	66,49	5,00	65,254	-	54,78	4,00	42,982	-	12,07	22,273	2,059
21.03.15	24	66,88	5,00	65,204	-	54,28	4,00	39,442	-	11,70	22,272	1,986
22.03.15	24	67,84	5,00	63,293	-	54,36	4,00	36,539	-	12,40	25,761	2,209
23.03.15	24	66,41	5,00	62,216	-	53,53	4,00	37,419	-	13,48	26,754	2,310
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	672,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
 581,330 381,607 1941,762
 363,434 239,907 1171,259
 217,896 19,00
 770,503 65,928142

Дата и время	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	VS, м.квб	Q, Гкал
22.02.15 23:00	46429,361	-	41141,177	-	-	3838,312
23.03.15 05:00	48183,802	-	42197,946	-	-	3898,273

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =
 Внесено с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Гкал
 Гкал

ЗАО "ДомТелеком" ДЛН ОТЧЕТОВ

Счетчик № 123456789
 28.03.2015
 ООО "ЖКС-2 Невского района"