ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1696
Приборы УУТЭ поверены до ___________
Txв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	58,85	9,16	156,168	-	-	44,70	4,56	154,911	-	14,15	1,257	-	-	-	2,279
24.02.15	24	-	58,64	9,16	154,625	-	-	44,60	4,56	153,388	-	14,04	1,237	-	-	-	2,240
25.02.15	24	-	59,08	9,16	154,807	-	-	44,88	4,56	153,558	-	14,21	1,249	-	-	-	2,269
26.02.15	24	-	58,72	9,16	154,771	-	-	44,73	4,56	153,522	-	13,99	1,250	-	-	-	2,235
27.02.15	24	-	56,81	9,16	155,644	-	-	43,58	4,56	154,419	-	13,23	1,225	-	-	-	2,126
28.02.15	24	-	55,15	9,16	156,754	-	-	42,54	4,56	155,551	-	12,61	1,202	-	-	-	2,040
01.03.15	24	-	55,29	9,16	159,517	-	-	42,80	4,56	158,310	-	12,49	1,208	-	-	-	2,058
02.03.15	24	-	54,81	9,16	159,315	-	-	42,51	4,56	158,110	-	12,30	1,205	-	-	-	2,024
03.03.15	24	-	56,27	9,16	159,610	-	-	43,44	4,56	158,402	-	12,84	1,207	-	-	-	2,115
04.03.15	24	-	56,34	9,16	159,738	-	-	43,53	4,56	158,536	-	12,82	1,201	-	-	-	2,113
05.03.15	24	-	56,59	9,16	159,709	-	-	43,62	4,56	158,489	-	12,97	1,220	-	-	-	2,138
06.03.15	24	-	55,04	9,16	159,235	-	-	42,59	4,56	158,024	-	12,45	1,211	-	-	-	2,048
07.03.15	24	-	53,61	9,16	159,023	-	-	41,61	4,56	157,833	-	11,99	1,190	-	-	-	1,970
08.03.15	24	-	53,35	9,16	159,455	-	-	41,50	4,56	158,298	-	11,84	1,157	-	-	-	1,950
09.03.15	24	-	54,05	9,16	159,966	-	-	42,23	4,56	158,812	-	11,82	1,153	-	-	-	1,953
10.03.15	24	-	54,58	9,16	159,533	-	-	42,34	4,56	158,360	-	12,24	1,173	-	-	-	2,016
11.03.15	24	-	54,33	9,16	159,733	-	-	42,26	4,56	158,566	-	12,07	1,167	-	-	-	1,992
12.03.15	24	-	52,88	9,16	157,947	-	-	41,11	4,56	156,763	-	11,78	1,183	-	-	-	1,922
13.03.15	24	-	54,12	9,16	157,572	-	-	41,69	4,56	156,390	-	12,43	1,182	-	-	-	2,021
14.03.15	24	-	54,83	9,16	157,735	-	-	42,20	4,56	156,551	-	12,64	1,184	-	-	-	2,057
15.03.15	24	-	54,36	9,16	158,198	-	-	42,09	4,56	157,021	-	12,27	1,177	-	-	-	2,004
16.03.15	24	-	54,51	9,16	158,477	-	-	42,31	4,56	157,315	-	12,20	1,162	-	-	-	1,996
17.03.15	24	-	55,60	9,16	159,169	-	-	43,14	4,56	157,993	-	12,46	1,177	-	-	-	2,047
18.03.15	24	-	50,66	9,16	160,053	-	-	40,52	4,56	158,939	-	10,14	1,114	-	-	-	1,682
19.03.15	24	-	50,82	9,16	156,798	-	-	40,34	4,56	155,715	-	10,48	1,083	-	-	-	1,701
20.03.15	24	-	48,42	9,16	153,572	-	-	38,76	4,56	152,545	-	9,66	1,027	-	-	-	1,536
21.03.15	24	-	51,98	9,16	153,129	-	-	40,22	4,56	152,045	-	11,77	1,084	-	-	-	1,857
22.03.15	24	-	56,10	9,16	153,998	-	-	42,38	4,56	152,812	-	13,72	1,186	-	-	-	2,176
Среднее	24,00	-	54,85	9,16	157,652	-	-	42,44	4,56	156,471	-	12,42	1,181	-	-	-	2,020
Итого	672,0				4414,249	0,000				4381,177	0,000		33,072	0,00	0,00	0,00	56,57

	G1	G2	dG	Q
Ориентировочно до конца месяца(+)	1408,109	1398,039	10,070	16,71
Корректировка за прошлый месяц (-)	939,836	931,945	7,891	15,96
Итого за март 2015 :	4882,522	4847,271	35,250	57,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 10:00	20159,158	-	20021,366	-	-	-	358,252	
23.03.15 05:00	24540,379	-	24369,809	-	-	-	414,312	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= 'C ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ______ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) ______________________

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26. 03. 2015

[illegible] энергии
[illegible] «Невский [illegible] «ТК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до [illegible] до получения АКТА допуска УУ