

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2015 по 22.03.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3
 Договор: 31502-6

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9748
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	Vгрвс, м3	t1грвс, гр.С	P1грвс, кгс/см2	V2грвс, м3	t2грвс, гр.С	P2грвс, кгс/см2	t1грвс-t2грвс, гр.С	V1грвс-V2грвс, м3	Wгрвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.02.2015	НС21	24	78.496	63.7	9.2	78.547	43.9	4.6	19.8	-0.051	1.561	16.85	65.7	6	6.522	53.4	5	12.3	10.328	0.741	2.302
24.02.2015	НС21	24	79.485	64.9	9.2	79.341	44.7	4.6	20.2	0.143	1.616	16.168	65.5	6	6.388	52.8	5	12.7	9.78	0.705	2.321
25.02.2015	НС16...	24	79.218	61.8	9.2	79.116	43.3	4.6	18.5	0.102	1.472	16.169	65.4	6	6.42	53.1	5	12.3	9.748	0.701	2.172
26.02.2015	НС21	24	82.972	60.1	9.2	82.951	42.2	4.6	17.2	0.022	1.442	14.854	67	6	6.355	53.1	5	13.9	8.498	0.642	2.085
27.02.2015	НС21	24	80.012	59.6	9.2	80.083	42.2	4.6	17.4	-0.071	1.406	14.918	67.4	6	6.013	53.1	5	14.3	8.905	0.67	2.072
28.02.2015	НС21	24	75.319	61.7	9.2	75.18	42.5	4.6	19.2	0.139	1.456	15.548	67.5	6	5.914	53.1	5	14.4	9.634	0.719	2.172
01.03.2015	НС21	24	74.16	61.5	9.2	74.031	42.4	4.6	19.1	0.129	1.429	16.387	68	6	5.901	53.4	5	14.6	10.486	0.781	2.21
02.03.2015	НС21	24	75.437	62.3	9.2	75.278	42.8	4.6	19.5	0.159	1.489	14.677	67.7	6	5.981	53	5	14.7	8.696	0.661	2.12
03.03.2015	НС21	24	73.14	63.1	9.2	73.002	43.1	4.6	20	0.138	1.469	14.792	68	6	5.951	53.2	5	14.8	8.841	0.674	2.14
04.03.2015	НС21	24	74.393	60.6	9.2	74.255	41.9	4.6	18.7	0.141	1.511	15.945	67.6	6	5.975	53.5	5	14.1	9.97	0.741	2.14
05.03.2015	НС21	24	75.2	63.2	9.2	75.06	43.3	4.6	19.9	0.159	1.457	15.788	68.4	6	5.908	53.6	5	14.8	9.88	0.745	2.25
06.03.2015	НС21	24	74.952	61.9	9.2	74.793	42.6	4.6	19.3	0.152	1.453	15.421	66.6	6	5.986	52.7	5	13.9	9.435	0.695	2.15
07.03.2015		24	74.179	62	9.2	74.027	42.6	4.6	19.4	0.152	1.453	16.61	65.4	6	6.008	52.9	5	12.5	10.603	0.752	2.20
08.03.2015		24	76.581	58.2	9.2	74.262	40.9	4.6	17.3	0.153	1.3	16.076	65.7	6	6.153	52.6	5	13.1	9.924	0.717	2.01
09.03.2015	НС21	24	76.41	57.3	9.2	76.433	39.9	4.6	15.7	0.148	1.212	18.041	65.8	6	6.127	53	5	12.8	11.914	0.843	2.05
10.03.2015	НС21	24	75.972	58.3	9.2	75.818	41.1	4.6	16.8	0.122	1.295	16.109	66.1	6	6.125	53.1	5	13	9.984	0.723	2.01
11.03.2015		24	71.32	61	9.2	71.173	41.7	4.6	19.3	0.147	1.393	16.078	65.5	6	6.19	52.4	5	12.8	9.522	0.686	2.00
12.03.2015		24	73.228	62.5	9.2	73.031	42.7	4.6	19.8	0.198	1.464	16.413	66.5	6	6.028	53.5	5	13	10.385	0.752	2.21
13.03.2015		24	76.134	59.2	9.2	75.924	41.6	4.6	17.6	0.21	1.353	16.718	65.7	6	6.127	52.6	5	13.1	10.592	0.759	2.11
14.03.2015		24	76.322	56.4	9.2	77.084	40.3	4.6	16.1	0.238	1.26	21.289	65.9	6	6.001	54.8	5	11.1	15.289	1.052	2.31
15.03.2015		24	76.707	57.6	9.2	76.444	40.9	4.6	16.7	0.263	1.298	16.562	65.9	6	6.126	52.9	5	13	10.436	0.75	2.04
16.03.2015		24	77.916	54.6	9.2	77.705	39.9	4.6	14.7	0.211	1.166	16.013	65.9	6	6.268	52.8	5	13.1	9.745	0.708	1.87
17.03.2015		24	76.258	49.9	9.2	76.144	37.3	4.6	12.5	0.115	0.967	17.559	66	6	6.475	53.9	5	12.1	11.083	0.793	1.74
18.03.2015	НС21	24	68.907	51.5	9.2	68.881	37.3	4.6	14.2	0.026	0.989	16.728	67.6	6	6.555	54.3	5	13.3	10.173	0.757	1.74
19.03.2015	НС21	24	74.736	56.5	9.2	74.635	40.5	4.6	16	0.101	1.214	15.023	66	6	6.499	53.4	5	12.6	8.525	0.63	1.84
20.03.2015	НС21	24	71.978	61.3	9.2	71.855	42.3	4.6	19	0.123	1.38	16.258	66.7	6	6.237	53.6	5	13.1	10.021	0.733	2.11
21.03.2015	НС21	24	74.067	66.1	9.2	73.907	44.6	4.6	21.5	0.16	1.607	16.105	68.5	6	6.035	53.9	5	14.6	10.07	0.759	2.36
22.03.2015	НС21	24	75.676	59.7	9.2	75.545	41.8	4.6	17.9	0.131	1.607	16.243	66.5	6	6.158	53.2	5	13.3	10.085		
Итого		672	2118.914			2115.248					38.378	454.811			172.437				282.374	20.603	58.984
Досчёт			669.303			668.02					1.284	11.084			56.827				90.068	6.596	17.681
Снятие			-644.848			-643.13					-1.719	-11.324			-39.354				-63.08	-4.486	-15.81
Сумма			2143.369			2140.138					3.234	38.138			189.905				309.362	22.713	60.851

Итого потребление за расчетный месяц
 Хв на источнике = 0.60 V грвс (м3) = 309.00 W грвс (Гкал) = 22.53 W без грвс (Гкал) = 38.14
 Уммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят
 Ориат ОАО "ТТК-1"

Отчет принят : 2015.03.27 10:45:48
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска уу.

Алямовская Ольга Юрьевна
 /Подпись

Ольга Юрьевна Алямовская