

Отчет о тепломонтаже по приборам УТЗ за март 2015

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, ЦЮ+ГВС
 Арендатор: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 График: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
 ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: СТТ-943 № 04814
 Подходящий тр. ВА2305М 40
 Обратн.тр. ВА2305М 40
 тр.д. ГВС ВА2305М 25
 тр.цирк. ГВС ВА2305М 15
 Тр. Подпитки

Расходомер
 Gmin
 Приборы УТЗ поверены до
 Gmax
 Термомонопр.
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $z_{max} = Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$; $z_{min} = Q = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$
 Длительные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Длительные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Длительные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Фактические нагрузки: Гот.ф. = т/сут Грвс.ф. = т/сут Гот.ф. = Гкал/мес Грвс.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =
 Гот.ф. = т/сут Грвс.ф. = т/сут Гот.ф. = Гкал/мес Грвс.ф. = Гкал/сут

| Дата | часы | Подходящий трибоповод ГВС | | | | | Обратный трибоповод ГВС | | | | |
|----------|-------|---------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| | | Г3, % | Т3, °С | Р3, кг/см | В3, м.квб | Q3, Гкал | Г4, % | Т4, °С | Р4, кг/см | В4, м.квб | Q4, Гкал |
| 23.02.15 | 24 | 67,68 | 6,00 | 58,849 | 57,47 | 5,00 | 46,086 | 5,00 | 12,763 | 1,336 | |
| 24.02.15 | 24 | 67,69 | 6,00 | 55,119 | 57,21 | 5,00 | 45,011 | 5,00 | 10,108 | 1,157 | |
| 25.02.15 | 24 | 67,70 | 6,00 | 54,883 | 57,42 | 5,00 | 44,812 | 5,00 | 10,38 | 1,131 | |
| 26.02.15 | 24 | 67,89 | 6,00 | 54,628 | 57,32 | 5,00 | 44,354 | 5,00 | 10,47 | 1,181 | |
| 27.02.15 | 24 | 68,18 | 6,00 | 52,772 | 57,25 | 5,00 | 41,602 | 5,00 | 10,92 | 1,218 | |
| 28.02.15 | 24 | 67,42 | 6,00 | 52,188 | 56,46 | 5,00 | 41,232 | 5,00 | 10,96 | 1,192 | |
| 01.03.15 | 24 | 67,35 | 6,00 | 52,587 | 56,46 | 5,00 | 41,618 | 5,00 | 10,96 | 1,192 | |
| 02.03.15 | 24 | 67,66 | 6,00 | 52,272 | 56,74 | 5,00 | 41,878 | 5,00 | 10,89 | 1,194 | |
| 03.03.15 | 24 | 68,35 | 6,00 | 53,690 | 57,21 | 5,00 | 41,878 | 5,00 | 10,93 | 1,162 | |
| 04.03.15 | 24 | 67,90 | 6,00 | 52,332 | 56,88 | 5,00 | 41,938 | 5,00 | 11,14 | 1,312 | |
| 05.03.15 | 24 | 68,63 | 6,00 | 52,301 | 57,41 | 5,00 | 41,601 | 5,00 | 11,02 | 1,170 | |
| 06.03.15 | 24 | 67,07 | 6,00 | 53,241 | 56,36 | 5,00 | 41,182 | 5,00 | 11,22 | 1,203 | |
| 07.03.15 | 24 | 65,51 | 6,00 | 52,796 | 55,03 | 5,00 | 41,279 | 5,00 | 10,71 | 1,251 | |
| 08.03.15 | 24 | 65,41 | 6,00 | 54,861 | 55,26 | 5,00 | 42,884 | 5,00 | 10,47 | 1,188 | |
| 09.03.15 | 24 | 65,48 | 6,00 | 55,942 | 55,79 | 5,00 | 43,975 | 5,00 | 10,16 | 1,221 | |
| 10.03.15 | 24 | 66,10 | 6,00 | 53,401 | 55,41 | 5,00 | 43,402 | 5,00 | 10,30 | 1,109 | |
| 11.03.15 | 24 | 65,30 | 6,00 | 54,212 | 55,80 | 5,00 | 43,402 | 5,00 | 10,30 | 1,109 | |
| 12.03.15 | 24 | 64,68 | 6,00 | 55,833 | 55,10 | 5,00 | 43,450 | 5,00 | 9,89 | 1,134 | |
| 13.03.15 | 24 | 66,72 | 6,00 | 52,642 | 56,07 | 5,00 | 42,882 | 5,00 | 9,58 | 1,153 | |
| 14.03.15 | 24 | 66,04 | 6,00 | 53,447 | 55,57 | 5,00 | 42,108 | 5,00 | 10,64 | 1,109 | |
| 15.03.15 | 24 | 65,04 | 6,00 | 56,398 | 55,39 | 5,00 | 43,973 | 5,00 | 10,47 | 1,191 | |
| 16.03.15 | 24 | 65,78 | 6,00 | 54,220 | 55,66 | 5,00 | 43,888 | 5,00 | 9,65 | 1,234 | |
| 17.03.15 | 24 | 66,36 | 6,00 | 56,361 | 56,48 | 5,00 | 45,024 | 5,00 | 10,11 | 1,125 | |
| 18.03.15 | 24 | 66,67 | 6,00 | 60,684 | 56,48 | 5,00 | 45,024 | 5,00 | 9,88 | 1,199 | |
| 19.03.15 | 24 | 68,44 | 6,00 | 62,326 | 57,45 | 5,00 | 50,417 | 5,00 | 9,23 | 1,151 | |
| 20.03.15 | 24 | 66,98 | 6,00 | 61,299 | 57,83 | 5,00 | 49,939 | 5,00 | 9,33 | 1,179 | |
| 21.03.15 | 24 | 67,05 | 6,00 | 58,607 | 57,09 | 5,00 | 46,202 | 5,00 | 9,15 | 1,220 | |
| 22.03.15 | 24 | 68,32 | 6,00 | 54,954 | 57,37 | 5,00 | 43,281 | 5,00 | 9,95 | 1,293 | |
| Среднее | 24,00 | 66,91 | 6,00 | 55,102 | 56,59 | 5,00 | 44,006 | 5,00 | 10,31 | 1,196 | |
| Итого | 672,0 | | | 1542,846 | | 0,000 | 1232,158 | 0,000 | 0,00 | 33,50 | |

Ориентировочно до конца месяца (+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за март 2015 :
 Показания счетчиков на момент снятия данных:
 525,153 344,412 1723,587
 425,569 280,050 1377,677
 99,584 10,85
 64,362 7,280
 345,910 37,067395

| Дата и время | М3, т | Q3, Гкал | М4, т | Q4, Гкал | В5, м.квб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 22.02.15 23:00 | 73762,567 | - | 61400,286 | - | - | 1391,473 |
| 23.03.15 06:00 | 75319,886 | - | 62644,694 | - | - | 1425,262 |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды: хвв =
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26.03.2015