ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	59,01	9,16	294,709	-	-	43,47	4,60	294,387	-	15,54	0,322	-	-	-	4,619
24.02.15	24	-	58,70	9,16	291,570	-	-	43,16	4,60	291,189	-	15,54	0,380	-	-	-	4,573
25.02.15	24	-	59,25	9,16	291,861	-	-	43,62	4,60	291,507	-	15,63	0,354	-	-	-	4,601
26.02.15	24	-	58,75	9,16	291,853	-	-	43,26	4,60	291,456	-	15,48	0,396	-	-	-	4,561
27.02.15	24	-	57,07	9,16	293,480	-	-	42,39	4,60	293,121	-	14,68	0,358	-	-	-	4,347
28.02.15	24	-	55,23	9,16	295,449	-	-	41,27	4,60	295,113	-	13,96	0,336	-	-	-	4,162
01.03.15	24	-	55,37	9,16	300,838	-	-	41,48	4,60	300,496	-	13,88	0,343	-	-	-	4,216
02.03.15	24	-	54,89	9,16	300,496	-	-	41,19	4,60	300,185	-	13,70	0,311	-	-	-	4,154
03.03.15	24	-	56,31	9,16	300,907	-	-	42,02	4,60	300,588	-	14,29	0,319	-	-	-	4,339
04.03.15	24	-	56,44	9,16	301,175	-	-	42,20	4,60	300,799	-	14,24	0,376	-	-	-	4,330
05.03.15	24	-	56,70	9,16	301,002	-	-	42,22	4,60	300,665	-	14,48	0,337	-	-	-	4,397
06.03.15	24	-	55,19	9,16	300,204	-	-	41,36	4,60	299,896	-	13,83	0,308	-	-	-	4,190
07.03.15	24	-	53,75	9,16	299,956	-	-	40,51	4,60	299,625	-	13,24	0,331	-	-	-	4,009
08.03.15	24	-	53,43	9,16	300,709	-	-	40,46	4,60	300,321	-	12,97	0,388	-	-	-	3,939
09.03.15	24	-	54,11	9,16	301,675	-	-	41,02	4,60	301,329	-	13,09	0,346	-	-	-	3,989
10.03.15	24	-	54,58	9,16	300,802	-	-	40,96	4,60	300,463	-	13,61	0,339	-	-	-	4,135
11.03.15	24	-	54,52	9,16	301,287	-	-	42,04	4,60	300,770	-	12,49	0,517	-	-	-	3,809
12.03.15	24	-	53,01	9,16	298,014	-	-	40,07	4,60	297,665	-	12,95	0,349	-	-	-	3,896
13.03.15	24	-	54,10	9,16	297,070	-	-	40,31	4,60	296,754	-	13,80	0,316	-	-	-	4,136
14.03.15	24	-	54,91	9,16	297,510	-	-	40,92	4,60	297,064	-	13,99	0,446	-	-	-	4,205
15.03.15	24	-	54,48	9,16	298,279	-	-	40,82	4,60	297,928	-	13,66	0,351	-	-	-	4,112
16.03.15	24	-	54,57	9,16	298,714	-	-	41,01	4,60	298,346	-	13,55	0,368	-	-	-	4,089
17.03.15	24	-	55,74	9,16	299,795	-	-	41,99	4,60	299,401	-	13,75	0,393	-	-	-	4,164
18.03.15	24	-	50,91	9,16	301,924	-	-	39,58	4,60	301,465	-	11,33	0,459	-	-	-	3,463
19.03.15	24	-	50,89	9,16	296,303	-	-	39,36	4,60	295,790	-	11,52	0,512	-	-	-	3,459
20.03.15	24	-	48,70	9,16	290,243	-	-	37,94	4,60	289,778	-	10,76	0,466	-	-	-	3,163
21.03.15	24	-	51,64	9,16	288,837	-	-	38,83	4,60	288,502	-	12,81	0,335	-	-	-	3,734
22.03.15	24	-	56,20	9,16	290,293	-	-	41,15	4,60	289,872	-	15,04	0,420	-	-	-	4,408
Среднее	24,00	-	54,94	9,16	297,320	-	-	41,24	4,60	296,946	-	13,71	0,374	-	-	-	4,114
Итого	672,0				8324,955	0,000				8314,477	0,000		10,478	0,00	0,00	0,00	115,20

Ориентировочно до конца месяца(+)	2656,426	2652,627	3,798		34,05
Корректировка за прошлый месяц (-)	1769,769	1767,717	2,059		32,39
Итого за март 2015 :	9211,611	9199,388	12,218		116,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.15 23:00	184183,696	-	175351,702	-	-	-	4986,077	
23.03.15 06:00	192595,247	-	183752,704	-	-	-	5102,558	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015