Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04809 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.15	24	-	66,32	6,00	55,117	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,32	55,117	3,658
24.02.15	24	-	66,06	6,00	48,457	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,06	48,457	3,203
25.02.15	24	-	66,01	6,00	49,773	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,01	49,773	3,288
26.02.15	24	-	66,15	6,00	50,243	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,15	50,243	3,326
27.02.15	24	-	66,32	6,00	47,838	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,32	47,838	3,175
28.02.15	24	-	65,57	6,00	48,563	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,57	48,563	3,187
01.03.15	24	-	65,67	6,00	51,980	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,67	51,980	3,416
02.03.15	24	-	65,85	6,00	49,431	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,85	49,431	3,258
03.03.15	24	-	66,35	6,00	48,545	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,35	48,545	3,224
04.03.15	24	-	66,20	6,00	49,873	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,20	49,873	3,304
05.03.15	24	-	66,65	6,00	48,649	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,65	48,649	3,245
06.03.15	24	-	65,39	6,00	49,834	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,39	49,834	3,261
07.03.15	24	-	63,98	6,00	50,463	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,98	50,463	3,231
08.03.15	24	-	63,75	6,00	50,340	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,75	50,340	3,212
09.03.15	24	-	63,92	6,00	54,154	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,92	54,154	3,464
10.03.15	24	-	64,23	6,00	48,483	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,23	48,483	3,117
11.03.15	24	-	63,66	6,00	50,455	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,66	50,455	3,215
12.03.15	24	-	63,04	6,00	50,246	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,04	50,246	3,170
13.03.15	24	-	64,80	6,00	48,465	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,80	48,465	3,143
14.03.15	24	-	64,44	6,00	52,465	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,44	52,465	3,383
15.03.15	24	-	63,67	6,00	54,008	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,67	54,008	3,441
16.03.15	24	-	63,99	6,00	50,005	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,99	50,005	3,202
17.03.15	24	-	64,53	6,00	50,339	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,53	50,339	3,251
18.03.15	24	-	64,90	6,00	52,718	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,90	52,718	3,424
19.03.15	24	-	66,49	6,00	54,293	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,49	54,293	3,612
20.03.15	24	-	65,19	6,00	51,855	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,19	51,855	3,383
21.03.15	24	-	65,14	6,00	53,290	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,14	53,290	3,474
22.03.15	24	-	66,62	6,00	52,947	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,62	52,947	3,530
Среднее	24,00	-	65,18	6,00	50,815	-	-	0,00	-	-	-	-	65,18	50,815	3,314
Итого	672,0				1422,828	0,000				0,000	0,000	0,00		1422,828	92,80

Ориентировочно до конца месяца(+)	469,859		0,000		469,859	30,70
Корректировка за прошлый месяц (-)	309,089		0,000		309,089	20,519
Итого за март 2015 :	1583,598		0,000		1583,598	102,97673

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.02.15 23:00	36994,997	-	0,000	-	-	2409,106
23.03.15 06:00	38430,834	-	0,000	-	-	2502,760

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015